

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12001568
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Tхв=0 С
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q = M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - hхв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс}$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс} = G_{гвс.м}$
 Фактические нагрузки: $G_{от \phi.} = t / \text{сут}$ $G_{гвс \phi.} = t / \text{сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{ГКал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{ГКал/сут}$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.15	24	-	63,85	8,80	298,362	-	-	47,08	6,00	295,645	-	16,77	2,717	0,00	0,00	0,00	5,150
24.11.15	24	-	64,13	8,80	298,496	-	-	47,22	6,00	295,831	-	16,91	2,665	0,00	0,00	0,00	5,192
25.11.15	24	-	67,43	8,80	275,683	-	-	48,13	6,00	273,282	-	19,30	2,401	0,00	0,00	0,00	5,455
26.11.15	24	-	72,91	8,80	303,177	-	-	52,46	6,00	300,478	-	20,45	2,699	0,00	0,00	0,00	6,365
27.11.15	24	-	69,59	8,80	300,189	-	-	50,70	6,00	297,494	-	18,89	2,695	0,00	0,00	0,00	5,828
28.11.15	24	-	64,48	8,80	305,204	-	-	48,11	6,00	302,422	-	16,37	2,782	0,00	0,00	0,00	5,151
29.11.15	24	-	64,50	8,80	307,080	-	-	48,20	6,00	304,301	-	16,46	2,774	0,00	0,00	0,00	5,150
01.12.15	24	-	64,96	8,80	308,019	-	-	48,55	6,00	305,158	-	16,30	2,780	0,00	0,00	0,00	5,158
02.12.15	24	-	65,46	8,80	308,028	-	-	48,86	6,00	305,072	-	16,41	2,860	0,00	0,00	0,00	5,213
03.12.15	24	-	65,48	8,80	307,156	-	-	48,72	6,00	304,158	-	16,61	2,956	0,00	0,00	0,00	5,281
04.12.15	24	-	63,12	8,80	307,986	-	-	47,47	6,00	305,084	-	15,65	2,998	0,00	0,00	0,00	5,317
05.12.15	24	-	58,74	8,80	297,749	-	-	44,85	6,00	295,137	-	13,89	2,612	0,00	0,00	0,00	4,976
06.12.15	24	-	53,36	8,80	306,517	-	-	42,08	6,00	303,896	-	11,28	2,621	0,00	0,00	0,00	4,270
07.12.15	24	-	53,50	8,80	305,644	-	-	41,98	6,00	302,942	-	11,52	2,702	0,00	0,00	0,00	3,585
08.12.15	24	-	59,55	8,80	307,009	-	-	45,26	6,00	304,254	-	14,29	2,755	0,00	0,00	0,00	3,653
09.12.15	24	-	59,91	8,80	309,766	-	-	45,65	6,00	306,747	-	14,26	3,019	0,00	0,00	0,00	4,531
10.12.15	24	-	56,13	8,80	310,188	-	-	43,54	6,00	307,318	-	12,59	2,870	0,00	0,00	0,00	4,573
11.12.15	24	-	55,59	8,80	310,064	-	-	43,33	6,00	307,229	-	12,26	2,835	0,00	0,00	0,00	4,048
12.12.15	24	-	59,68	8,80	310,244	-	-	45,59	6,00	307,413	-	14,09	2,832	0,00	0,00	0,00	3,943
13.12.15	24	-	63,21	8,80	310,498	-	-	47,64	6,00	307,553	-	15,58	2,945	0,00	0,00	0,00	4,998
14.12.15	24	-	64,51	8,80	306,775	-	-	48,19	6,00	303,834	-	16,32	2,941	0,00	0,00	0,00	5,167
15.12.15	24	-	65,52	8,80	304,074	-	-	48,44	6,00	301,101	-	17,08	2,973	0,00	0,00	0,00	5,357
16.12.15	24	-	67,44	8,80	303,654	-	-	49,54	6,00	300,817	-	17,90	2,837	0,00	0,00	0,00	5,596
17.12.15	24	-	67,43	8,80	302,758	-	-	49,48	6,00	299,951	-	18,03	2,808	0,00	0,00	0,00	5,617
18.12.15	24	-	67,43	8,80	303,353	-	-	49,48	6,00	300,563	-	17,95	2,790	0,00	0,00	0,00	5,604
19.12.15	24	-	62,34	8,80	317,194	-	-	47,61	6,00	313,810	-	14,73	3,384	0,00	0,00	0,00	4,853
20.12.15	24	-	59,58	8,80	257,485	-	-	46,40	6,00	242,981	-	13,19	14,504	0,00	0,00	0,00	4,085
21.12.15	24	-	63,01	8,80	303,068	-	-	47,23	6,00	299,831	-	15,78	3,238	0,00	0,00	0,00	4,951
22.12.15	24	-	63,01	8,80	303,068	-	-	47,23	6,00	299,831	-	15,78	3,238	0,00	0,00	0,00	4,951
Среднее	24,00	-	63,01	8,80	303,068	-	-	47,23	6,00	299,831	-	15,78	3,238	0,00	0,00	0,00	4,951
Итого	720,0	-	-	-	9092,055	0,000	-	-	-	8994,920	0,000	-	97,135	0,00	0,00	0,00	148,54

Ориентировочно до конца месяца(+): 2687,891
 Корректировка за прошлый месяц (-): 2402,202
Итого за декабрь 2015: 9377,744
 2645,720
 2381,494
 9259,146
 42,171
 20,707
 118,599
 45,85
 30,15
 164,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.11.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21.12.15 17:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком" Гкал
 для ОТЧЕТОВ Гкал

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ИЛИ ВЪЕЗД УСЛОВНО
 по звонке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

25 12 2015