Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 101
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06079
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06079-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	*	128,04	105,92	22,12	75,15	48,10	27,05	7,30	3,60	2,93	21,52	0,00	0,00	22,07	0,00	22,07	-	74,81	0,00	1,61			4,54
25.11.15	24,00	*	125,18	106,17	19,01	76,04	48,76	27,28	7,30	3,60	2,97	18,36	0,00	0,00	18,83	0,00	18,83	-	75,10	0,00	1,38			4,35
26.11.15	24,00	*	127,15	105,84	21,32	76,75	48,90	27,84	7,30	3,60	3,01	20,81	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	-	75,98	0,00	1,58			4,59
27.11.15	24,00	*	127,02	106,29	20,73	76,95	49,24	27,71	7,30	3,60	3,01	20,28	0,00	0,00	20,81	0,00	20,81	-	76,21	0,00	1,55			4,55
28.11.15	24,00	*	81,73	58,10	23,63	75,95	49,72	26,23	7,30	3,60	1,67	23,22	0,00	0,00	23,76	0,00	23,76	-	71,19	0,00	1,65			3,33
29.11.15	24,00	*	108,59	80,82	27,77	74,13	52,28	21,86	7,30	3,60	1,91	26,76	0,00	0,00	27,39	0,00	27,39	-	72,09	0,00	1,93			3,84
30.11.15	24,00	*	127,20	105,22	21,98	76,47	49,27	27,21	7,30	3,60	2,99	20,63	0,00	0,00	21,18	0,00	21,18	-	76,03	0,00	1,57			4,56
01.12.15	24,00	*	127,22	106,41	20,81	76,51	49,56	26,94	7,30	3,60	2,96	20,03	0,00	0,00	20,55	0,00	20,55	-	75,47	0,00	1,51			4,47
02.12.15	24,00	*	129,96	107,11	22,85	75,49	49,07	26,42	7,30	3,60	2,90	22,37	0,00	0,00	22,94	0,00	22,94	-	74,41	0,00	1,67			4,57
03.12.15	24,00	*	129,19	107,41	21,78	76,35	49,38	26,97	7,30	3,60	2,97	21,27	0,00	0,00	21,82	0,00	21,82	-	75,43	0,00	1,61			4,57
04.12.15	24,00	*	125,99	107,45	18,54	76,46	49,63	26,83	7,30	3,60	2,97	18,08	0,00	0,00	18,54	0,00	18,54	-	74,34	0,00	1,35			4,31
05.12.15	24,00	*	127,71	106,73	20,98	76,75	50,36	26,39	7,30	3,60	2,91	20,46	0,00	0,00	20,98	0,00	20,98	-	74,41	0,00	1,52			4,44
06.12.15	24,00	*	131,49	106,67	24,82	76,75	50,44	26,31	7,30	3,60	2,92	24,40	0,00	0,00	25,01	0,00	25,01	-	73,72	0,00	1,80			4,72
07.12.15	24,00	*	127,33	105,39	21,94	76,41	50,23	26,17	7,30	3,60	2,90	21,55	0,00	0,00	22,06	0,00	22,06	-	71,80	0,00	1,55			4,45
08.12.15	24,00	*	123,62	102,92	20,69	76,48	49,29	27,19	7,30	3,60	2,92	20,36	0,00	0,00	20,85	0,00	20,85	-	72,39	0,00	1,47			4,39
09.12.15	24,00	*	123,07	103,11	19,96	76,46	49,24	27,23	7,30	3,60	2,95	19,74	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19	-	70,47	0,00	1,39			4,34
10.12.15	24,00	*	124,26	103,81	20,45	76,51	49,65	26,86	7,30	3,60	2,93	20,26	0,00	0,00	20,73	0,00	20,73	-	71,01	0,00	1,44			4,37
11.12.15	24,00	*	122,36	103,80	18,56	76,30	49,96	26,34	7,30	3,60	2,86	18,28	0,00	0,00	18,70	0,00	18,70	-	71,08	0,00	1,30			4,16
12.12.15	24,00	*	125,03	103,32	21,71	76,44	49,46	26,97	7,30	3,60	2,88	21,63	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16	-	73,01	0,00	1,58			4,46
13.12.15	24,00	*	127,33	102,91	24,42	76,16	49,16	27,00	7,30	3,60	2,89	24,25	0,00	0,00	24,83	0,00	24,83	-	72,36	0,00	1,76			4,65
14.12.15	24,00	*	122,09	103,48	18,61	76,25	49,06	27,19	7,30	3,60	2,94	18,39	0,00	0,00	18,82	0,00	18,82	-	70,78	0,00	1,30			4,24
15.12.15	24,00	*	124,45	103,23	21,21	76,77	48,86	27,91	7,30	3,60	2,99	20,97	0,00	0,00	21,48	0,00	21,48	-	73,10	0,00	1,53			4,52
16.12.15	24,00	*	122,37	101,70	20,67	75,62	48,53	27,09	7,30	3,60	2,87	20,40	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87	-	71,25	0,00	1,45			4,33
17.12.15	24,00	*	121,78	100,71	21,07	67,13	42,93	24,20	7,30	3,60	2,44	20,78	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24	-	68,02	0,00	1,41			3,85
18.12.15	24,00	*	124,81	103,28	21,53	76,69	51,81	24,87	7,30	3,60	2,66	20,90	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44	-	75,21	0,00	1,57			4,23
19.12.15	24,00	*	125,53	104,38	21,15	76,87	51,16	25,71	7,30	3,60	2,77	20,61	0,00	0,00	21,15	0,00	21,15	-	75,26	0,00	1,55			4,32
20.12.15	24,00	*	128,62	103,91	24,70	76,52	49,77	26,75	7,30	3,60	2,89	24,32	0,00	0,00	24,93	0,00	24,93	-	73,65	0,00	1,79			4,68
21.12.15	24,00		123,67	102,08	21,59	75,94	49,40	26,54	7,30	3,60	2,81	21,13	-	-	21,65	-	21,65	-	73,28	-	1,55	-	-	4,36
22.12.15	24,00		123,67	102,08	21,59	75,94	49,40	26,54	7,30	3,60	2,81	21,13	-	-	21,65	-	21,65	-	73,28	-	1,55	-	-	4,36
23.12.15	24,00		123,67	102,08	21,59	75,94	49,40	26,54	7,30	3,60	2,81	21,13	-	-	21,65	-	21,65	-	73,28	-	1,55	-	-	4,36
Среднее	24,00	-	123,67	102,08	21,59	75,94	49,40	26,54	7,30	3,60	2,81	21,13	-	-	21,65	-	21,65	-	73,28	-	1,55	-	-	4,36
Итого	720,00		3710,14	3062,33	647,81						84,45	634,03	0,00	0,00	649,62	0,00	649,62	0,00			46,49	0,00	0,00	130,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.11.15 03:00	43250,77	38471,78	8882,41	0,00	9085,31	0,00	1041,02	617,65	-
21.12.15 02:00	46585,09	41223,14	9453,01	0,00	9669,94	0,00	1158,74	659,49	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -1,65 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **129,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **649,62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«__»24 ДЕК 2015 г.
печать энергосбыта