Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9057.038.1
Строит.Адрес: Седова 104
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208342
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30		
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30		
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12		
расходомер:	Gmin=	Gmax=		
расходомер:	Gmin=	Gmax=		

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,6
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	95,26	81,37	13,89	75,42	47,02	28,40	7,00	5,00	2,40	12,78	-	-	13,09	-	13,09	-	75,17	-	0,96			3,36
25.11.15	24,00	-	93,23	81,77	11,46	76,28	47,66	28,62	7,00	5,00	2,40	10,77	-	-	11,07	-	11,07	-	75,80	-	0,82			3,22
26.11.15	24,00	-	94,55	81,69	12,86	77,00	47,78	29,22	7,00	5,00	2,44	12,20	-	-	12,52	-	12,52	-	76,71	-	0,94			3,38
27.11.15	24,00	-	93,38	82,18	11,20	77,19	48,26	28,93	7,00	5,00	2,43	10,62	-	-	10,92	-	10,92	-	76,83	-	0,82			3,25
28.11.15	24,00	-	62,54	46,85	15,69	76,07	45,98	30,09	7,00	5,00	1,48	15,13	-	-	15,51	-	15,51	-	74,24	-	1,12			2,61
29.11.15	24,00	-	80,61	65,53	15,08	74,45	44,63	29,82	7,00	5,00	1,97	14,90	-	-	15,26	-	15,26	-	74,45	-	1,11			3,08
30.11.15	24,00	-	94,25	81,37	12,88	76,68	47,91	28,77	7,00	5,00	2,38	12,54	-	-	12,86	-	12,86	-	76,24	-	0,96			3,33
01.12.15	24,00	-	95,34	81,61	13,73	76,74	48,28	28,46	7,00	5,00	2,37	13,24	-	-	13,58	-	13,58	-	76,42	-	1,01			3,38
02.12.15	24,00	-	95,58	83,43	12,15	75,69	48,10	27,59	7,00	5,00	2,37	11,44	-	-	11,73	-	11,73	-	75,09	-	0,86			3,22
03.12.15	24,00	-	95,43	82,88	12,55	76,67	48,33	28,34	7,00	5,00	2,41	11,85	-	-	12,13	-	12,13	-	76,41	-	0,91			3,32
04.12.15	24,00	-	94,93	82,85	12,08	76,73	48,61	28,12	7,00	5,00	2,39	11,37	-	-	11,66	-	11,66	-	76,47	-	0,87			3,26
05.12.15	24,00	-	96,49	82,36	14,13	77,03	48,91	28,12	7,00	5,00	2,37	13,43	-	-	13,81	-	13,81	-	76,68	-	1,03			3,41
06.12.15	24,00	-	97,79	82,32	15,47	76,99	49,34	27,65	7,00	5,00	2,33	14,86	-	-	15,23	-	15,23	-	76,56	-	1,14			3,47
07.12.15	24,00	-	95,11	82,72	12,39	76,68	49,18	27,50	7,00	5,00	2,32	11,82	-	-	12,14	-	12,14	-	76,38	-	0,91			3,23
08.12.15	24,00	-	94,74	82,63	12,11	76,77	48,73	28,04	7,00	5,00	2,37	11,49	-	-	11,79	-	11,79	-	76,44	-	0,88			3,25
09.12.15	24,00	-	95,41	82,72	12,69	76,78	48,52	28,26	7,00	5,00	2,40	12,05	-	-	12,36	-	12,36	-	76,42	-	0,92			3,32
10.12.15	24,00	-	95,94	83,31	12,63	76,79	48,76	28,03	7,00	5,00	2,39	12,00	-	-	12,31	-	12,31	-	76,39	-	0,92			3,31
11.12.15	24,00	-	94,25	83,29	10,96	76,58	49,05	27,53	7,00	5,00	2,35	10,39	-	-	10,66	-	10,66	-	76,12	-	0,79			3,14
12.12.15	24,00	-	95,78	82,80	12,98	76,77	48,76	28,01	7,00	5,00	2,38	12,33	-	-	12,64	-	12,64	-	76,41	-	0,94			3,32
13.12.15	24,00	-	97,69	82,39	15,30	76,43	48,09	28,34	7,00	5,00	2,40	14,61	-	-	14,98	-	14,98	-	75,90	-	1,11			3,51
14.12.15	24,00	-	94,61	82,87	11,74	76,59	48,26	28,33	7,00	5,00	2,41	11,07	-	-	11,35	-	11,35	-	76,26	-	0,84			3,25
15.12.15	24,00	-	95,34	82,68	12,66	77,08	48,23	28,85	7,00	5,00	2,45	11,92	-	-	12,24	-	12,24	-	76,79	-	0,92			3,36
16.12.15	24,00	-	92,67	81,27	11,40	75,41	47,69	27,72	7,00	5,00	2,32	10,72	-	-	10,98	-	10,98	-	74,42	-	0,80			3,11
17.12.15	24,00	-	93,20	81,10	12,10	68,03	42,77	25,26	7,00	5,00	2,01	12,26	-	-	12,50	-	12,50	-	70,32	-	0,86			2,87
18.12.15	24,00	-	94,44	83,11	11,33	76,98	47,96	29,02	7,00	5,00	2,44	11,10	-	-	11,39	-	11,39	-	76,56	-	0,85			3,29
19.12.15	24,00	-	97,58	84,11	13,47	77,13	48,88	28,25	7,00	5,00	2,43	12,92	-	-	13,24	-	13,24	-	76,76	-	0,99			3,42
20.12.15	24,00	-	98,67	83,57	15,10	76,76	48,98	27,78	7,00	5,00	2,38	14,45	-	-	14,83	-	14,83	-	76,42	-	1,11			3,48
21.12.15	24,00		93,51	80,55	12,96	76,21	47,95	28,26	7,00	5,00	2,32	12,38	-	-	12,70	-	12,70	-	75,88	-	0,94	-	-	3,26
22.12.15	24,00		93,51	80,55	12,96	76,21	47,95	28,26	7,00	5,00	2,32	12,38	-	-	12,70	-	12,70	-	75,88	-	0,94	-	-	3,26
23.12.15	24,00		93,51	80,55	12,96	76,21	47,95	28,26	7,00	5,00	2,32	12,38	-	-	12,70	-	12,70	-	75,88	-	0,94	-	-	3,26
Среднее	24,00	-	93,51	80,55	12,96	76,21	47,95	28,26	7,00	5,00	2,32	12,38	-	-	12,70	-	12,70	-	75,88	-	0,94	-	-	3,26
Итого	720,00		2805,34	2416,42	388,92						69,74	371,40	0,00	0,00	380,87	0,00	380,87	0,00			28,18	0,00	0,00	97,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 02:00	7930,03	6466,79	1510,47	-	1541,31	-	192,43	-	-
	21.12.15 01:00	10451,07	8638,15	1844,44	-	1883,79	-	280,43	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -0,97 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **380,87** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Возобновить работу системы отопления

печать потребителя
АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«___» _____ г.
печать энергосбыта