Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9058.038.1
Строит.Адрес: Седова 110
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208262
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208262-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,6

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	130,73	113,68	17,05	75,04	44,87	30,17	7,00	5,00	3,51	15,92	-	-	16,32	-	16,32	-	75,17	-	1,20			4,71
25.11.15	24,00	-	131,48	113,48	18,00	75,90	45,34	30,56	7,00	5,00	3,58	16,61	-	-	17,05	-	17,05	-	75,86	-	1,26			4,84
26.11.15	24,00	-	131,20	113,40	17,80	76,60	45,48	31,12	7,00	5,00	3,64	16,37	-	-	16,83	-	16,83	-	76,68	-	1,26			4,90
27.11.15	24,00	-	131,68	114,04	17,64	76,81	45,71	31,10	7,00	5,00	3,65	16,29	-	-	16,74	-	16,74	-	76,89	-	1,25			4,91
28.11.15	24,00	-	82,41	64,03	18,38	75,74	44,19	31,55	7,00	5,00	2,11	17,69	-	-	18,11	-	18,11	-	73,62	-	1,30			3,42
29.11.15	24,00	-	113,97	90,83	23,14	74,01	42,30	31,71	7,00	5,00	2,93	22,46	-	-	23,02	-	23,02	-	74,23	-	1,67			4,60
30.11.15	24,00	-	133,48	113,67	19,81	76,29	45,59	30,70	7,00	5,00	3,54	19,18	-	-	19,70	-	19,70	-	76,22	-	1,47			5,01
01.12.15	24,00	-	133,57	114,37	19,20	76,37	45,99	30,38	7,00	5,00	3,51	18,77	-	-	19,24	-	19,24	-	76,55	-	1,44			4,94
02.12.15	24,00	-	138,08	118,75	19,33	75,27	46,21	29,06	7,00	5,00	3,49	18,80	-	-	19,30	-	19,30	-	75,24	-	1,42			4,91
03.12.15	24,00	-	135,88	115,11	20,77	76,30	46,03	30,27	7,00	5,00	3,53	20,16	-	-	20,69	-	20,69	-	76,49	-	1,54			5,07
04.12.15	24,00	-	132,12	115,07	17,05	76,36	46,28	30,08	7,00	5,00	3,50	16,53	-	-	16,97	-	16,97	-	76,56	-	1,27			4,77
05.12.15	24,00	-	132,87	113,60	19,27	76,65	46,73	29,92	7,00	5,00	3,50	17,99	-	-	18,48	-	18,48	-	76,71	-	1,38			4,88
06.12.15	24,00	-	135,37	110,93	24,44	76,61	47,24	29,37	7,00	5,00	3,54	20,75	-	-	21,32	-	21,32	-	76,63	-	1,59			5,14
07.12.15	24,00	-	132,60	111,58	21,02	76,29	47,16	29,13	7,00	5,00	3,54	17,29	-	-	17,74	-	17,74	-	76,45	-	1,32			4,86
08.12.15	24,00	-	132,63	111,34	21,29	76,39	46,65	29,74	7,00	5,00	3,60	17,60	-	-	18,07	-	18,07	-	76,52	-	1,35			4,94
09.12.15	24,00	-	131,88	111,55	20,33	76,41	46,69	29,72	7,00	5,00	3,61	16,49	-	-	16,94	-	16,94	-	76,50	-	1,26			4,87
10.12.15	24,00	-	132,42	112,39	20,03	76,43	46,95	29,48	7,00	5,00	3,60	16,27	-	-	16,68	-	16,68	-	76,48	-	1,24			4,85
11.12.15	24,00	-	133,87	114,11	19,76	76,21	47,01	29,20	7,00	5,00	3,47	17,93	-	-	18,38	-	18,38	-	76,25	-	1,37			4,84
12.12.15	24,00	-	131,91	114,97	16,94	76,40	46,78	29,62	7,00	5,00	3,45	16,38	-	-	16,78	-	16,78	-	76,50	-	1,26			4,70
13.12.15	24,00	-	134,30	114,30	20,00	76,07	46,35	29,72	7,00	5,00	3,47	19,09	-	-	19,58	-	19,58	-	76,00	-	1,45			4,92
14.12.15	24,00	-	133,49	115,09	18,40	76,22	46,33	29,89	7,00	5,00	3,53	17,25	-	-	17,71	-	17,71	-	76,33	-	1,32			4,85
15.12.15	24,00	-	133,92	114,87	19,05	76,70	46,20	30,50	7,00	5,00	3,60	17,77	-	-	18,26	-	18,26	-	76,89	-	1,37			4,97
16.12.15	24,00	-	132,36	112,56	19,80	74,99	45,57	29,42	7,00	5,00	3,45	18,28	-	-	18,75	-	18,75	-	73,83	-	1,35			4,80
17.12.15	24,00	-	132,81	112,56	20,25	67,58	40,60	26,98	7,00	5,00	3,03	19,56	-	-	20,01	-	20,01	-	70,01	-	1,37			4,40
18.12.15	24,00	-	133,30	115,50	17,80	76,61	45,53	31,08	7,00	5,00	3,66	16,83	-	-	17,27	-	17,27	-	76,67	-	1,29			4,96
19.12.15	24,00	-	135,18	116,94	18,24	76,75	46,42	30,33	7,00	5,00	3,63	17,18	-	-	17,65	-	17,65	-	76,84	-	1,32			4,95
20.12.15	24,00	-	138,63	115,79	22,84	76,39	46,61	29,78	7,00	5,00	3,54	21,66	-	-	22,25	-	22,25	-	76,53	-	1,66			5,20
21.12.15	24,00		130,82	111,28	19,54	75,83	45,81	30,02	7,00	5,00	3,45	18,04	-	-	18,51	-	18,51	-	75,88	-	1,37	-	-	4,82
22.12.15	24,00		130,82	111,28	19,54	75,83	45,81	30,02	7,00	5,00	3,45	18,04	-	-	18,51	-	18,51	-	75,88	-	1,37	-	-	4,82
23.12.15	24,00		130,82	111,28	19,54	75,83	45,81	30,02	7,00	5,00	3,45	18,04	-	-	18,51	-	18,51	-	75,88	-	1,37	-	-	4,82
Среднее	24,00	-	130,82	111,28	19,54	75,83	45,81	30,02	7,00	5,00	3,45	18,04	-	-	18,51	-	18,51	-	75,88	-	1,37	-	-	4,82
Итого	720,00		3924,60	3338,34	586,26						103,56	541,22	0,00	0,00	555,38	0,00	555,38	0,00			41,06	0,00	0,00	144,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 03:00	33458,28	27327,09	6111,06	-	6250,01	-	1134,73	-	-
	21.12.15 01:00	36985,15	30326,79	6597,74	-	6749,42	-	1264,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -1,41 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **143,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **555,38** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015 г.