Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 114 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 114
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 246410
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-246410-ч(с)-1215.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):		Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,6

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 55,2 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	85,51	69,73	15,78	74,46	44,77	29,69	7,00	5,00	2,06	15,94	-	15,94	16,35	-	16,35	-	74,47	-	1,19			3,25
25.11.15	24,00	-	86,74	69,63	17,11	75,30	45,27	30,03	7,00	5,00	2,11	17,05	-	17,05	17,48	-	17,48	-	75,08	-	1,28			3,38
26.11.15	24,00	-	86,53	69,70	16,83	76,00	45,41	30,59	7,00	5,00	2,15	16,66	-	16,66	17,11	-	17,11	-	75,91	-	1,27			3,41
27.11.15	24,00	-	86,88	70,00	16,88	76,21	45,61	30,60	7,00	5,00	2,16	16,64	-	16,64	17,08	-	17,08	-	76,11	-	1,27			3,43
28.11.15	24,00	-	59,07	38,01	21,06	74,66	44,59	30,07	7,00	5,00	1,20	20,89	-	20,89	21,40	-	21,40	-	72,45	-	1,51			2,72
29.11.15	24,00	-	74,52	55,57	18,95	73,33	41,98	31,35	7,00	5,00	1,74	19,08	-	19,08	19,55	-	19,55	-	73,18	-	1,40			3,13
30.11.15	24,00	-	86,20	69,71	16,49	75,70	45,54	30,16	7,00	5,00	2,08	16,90	-	16,90	17,36	-	17,36	-	75,45	-	1,28			3,35
01.12.15	24,00	-	86,57	70,16	16,41	75,77	45,93	29,84	7,00	5,00	2,08	16,58	-	16,58	17,02	-	17,02	-	75,73	-	1,26			3,34
02.12.15	24,00	-	72,96	58,54	14,42	74,82	44,38	30,44	7,00	5,00	1,76	15,00	-	15,00	15,38	-	15,38	-	73,79	-	1,11			2,86
03.12.15	24,00	-	86,77	70,70	16,07	75,65	45,61	30,04	7,00	5,00	2,12	16,18	-	16,18	16,62	-	16,62	-	75,61	-	1,22			3,34
04.12.15	24,00	-	86,57	70,43	16,14	75,72	45,81	29,91	7,00	5,00	2,12	15,97	-	15,97	16,39	-	16,39	-	75,69	-	1,21			3,33
05.12.15	24,00	-	86,44	69,95	16,49	76,01	45,75	30,26	7,00	5,00	2,14	16,18	-	16,18	16,62	-	16,62	-	75,90	-	1,23			3,37
06.12.15	24,00	-	87,11	69,82	17,29	75,96	46,43	29,53	7,00	5,00	2,10	16,94	-	16,94	17,40	-	17,40	-	75,79	-	1,28			3,38
07.12.15	24,00	-	88,27	70,09	18,18	75,50	45,78	29,72	7,00	5,00	2,12	17,77	-	17,77	18,24	-	18,24	-	75,48	-	1,34			3,46
08.12.15	24,00	-	86,97	70,00	16,97	75,57	45,36	30,21	7,00	5,00	2,15	16,56	-	16,56	16,99	-	16,99	-	75,49	-	1,25			3,40
09.12.15	24,00	-	87,16	70,06	17,10	75,69	45,83	29,86	7,00	5,00	2,13	16,68	-	16,68	17,10	-	17,10	-	75,62	-	1,26			3,39
10.12.15	24,00	-	87,32	70,55	16,77	75,75	46,14	29,61	7,00	5,00	2,13	16,27	-	16,27	16,70	-	16,70	-	75,62	-	1,23			3,36
11.12.15	24,00	-	86,52	70,56	15,96	75,54	46,49	29,05	7,00	5,00	2,09	15,46	-	15,46	15,87	-	15,87	-	75,36	-	1,17			3,26
12.12.15	24,00	-	87,41	70,07	17,34	75,74	46,25	29,49	7,00	5,00	2,11	16,81	-	16,81	17,25	-	17,25	-	75,65	-	1,27			3,38
13.12.15	24,00	-	88,11	69,60	18,51	75,42	45,69	29,73	7,00	5,00	2,12	17,91	-	17,91	18,37	-	18,37	-	75,21	-	1,35			3,47
14.12.15	24,00	-	87,40	70,20	17,20	75,56	45,84	29,72	7,00	5,00	2,13	16,67	-	16,67	17,10	-	17,10	-	75,45	-	1,26			3,39
15.12.15	24,00	-	86,49	70,12	16,37	76,04	45,64	30,40	7,00	5,00	2,18	15,85	-	15,85	16,25	-	16,25	-	75,97	-	1,20			3,38
16.12.15	24,00	-	86,84	68,67	18,17	74,25	45,03	29,22	7,00	5,00	2,07	17,61	-	17,61	18,04	-	18,04	-	72,80	-	1,28			3,36
17.12.15	24,00	-	86,69	68,51	18,18	67,03	40,13	26,90	7,00	5,00	1,84	17,73	-	17,73	18,13	-	18,13	-	68,66	-	1,22			3,06
18.12.15	24,00	-	86,79	70,49	16,30	75,96	45,21	30,75	7,00	5,00	2,21	15,87	-	15,87	16,31	-	16,31	-	75,86	-	1,20			3,41
19.12.15	24,00	-	89,10	71,30	17,80	76,03	45,96	30,07	7,00	5,00	2,18	17,40	-	17,40	17,86	-	17,86	-	75,93	-	1,32			3,50
20.12.15	24,00	-	89,85	70,49	19,36	75,65	46,05	29,60	7,00	5,00	2,13	18,83	-	18,83	19,32	-	19,32	-	75,57	-	1,42			3,55
21.12.15	24,00		85,07	67,88	17,19	75,16	45,28	29,88	7,00	5,00	2,05	16,94	-	16,94	17,38	-	17,38	-	74,96	-	1,27	-	-	3,32
22.12.15	24,00		85,07	67,88	17,19	75,16	45,28	29,88	7,00	5,00	2,05	16,94	-	16,94	17,38	-	17,38	-	74,96	-	1,27	-	-	3,32
23.12.15	24,00		85,07	67,88	17,19	75,16	45,28	29,88	7,00	5,00	2,05	16,94	-	16,94	17,38	-	17,38	-	74,96	-	1,27	-	-	3,32
Среднее	24,00	-	85,07	67,88	17,19	75,16	45,28	29,88	7,00	5,00	2,05	16,94	-	16,94	17,38	-	17,38	-	74,96	-	1,27	-	-	3,32
Итого	720,00		2551,99	2036,29	515,70						61,55	508,26	0,00	508,26	521,43	0,00	521,43	0,00			38,08	0,00	0,00	99,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	08.12.15 13:00	28965,64	25101,10	6362,81	-	6499,66	-	859,77	-	-
	21.12.15 04:00	30067,71	25982,20	6577,51	-	6719,88	-	902,81	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **98,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **521,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать энергосбыта

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел администрации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 24 » ДЕК 2015 г.