Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 116 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9060.038.1
Строит.Адрес: Седова 116
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205585
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205585-ч(с)-1215.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,6

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	80,59	69,22	11,37	74,88	46,25	28,63	7,00	5,00	1,94	11,95	-	-	12,24	-	12,24	-	74,70	-	0,89			2,83
25.11.15	24,00	-	82,13	69,28	12,85	75,82	46,71	29,11	7,00	5,00	1,97	13,49	-	-	13,84	-	13,84	-	75,47	-	1,02			2,99
26.11.15	24,00	-	80,29	69,29	11,00	76,47	46,91	29,56	7,00	5,00	2,00	11,64	-	-	11,92	-	11,92	-	76,12	-	0,89			2,89
27.11.15	24,00	-	80,69	69,56	11,13	76,70	47,00	29,70	7,00	5,00	2,02	11,78	-	-	12,08	-	12,08	-	76,26	-	0,90			2,92
28.11.15	24,00	-	53,23	41,88	11,35	75,68	45,93	29,75	7,00	5,00	1,26	11,55	-	-	11,81	-	11,81	-	73,63	-	0,85			2,11
29.11.15	24,00	-	66,37	53,30	13,07	73,71	42,98	30,73	7,00	5,00	1,58	13,99	-	-	14,33	-	14,33	-	73,54	-	1,03			2,60
30.11.15	24,00	-	81,85	69,55	12,30	76,24	46,53	29,71	7,00	5,00	1,98	13,52	-	-	13,85	-	13,85	-	75,89	-	1,03			3,01
01.12.15	24,00	-	80,79	70,08	10,71	76,25	47,10	29,15	7,00	5,00	2,00	11,40	-	-	11,68	-	11,68	-	75,91	-	0,87			2,86
02.12.15	24,00	-	69,87	58,30	11,57	75,33	45,95	29,38	7,00	5,00	1,66	12,43	-	-	12,73	-	12,73	-	74,14	-	0,92			2,59
03.12.15	24,00	-	82,67	70,39	12,28	76,06	46,87	29,19	7,00	5,00	2,01	13,00	-	-	13,34	-	13,34	-	75,72	-	0,99			2,99
04.12.15	24,00	-	81,88	70,29	11,59	76,21	46,90	29,31	7,00	5,00	2,01	12,32	-	-	12,64	-	12,64	-	75,95	-	0,94			2,95
05.12.15	24,00	-	81,18	69,82	11,36	76,51	47,09	29,42	7,00	5,00	2,01	12,00	-	-	12,33	-	12,33	-	76,08	-	0,91			2,93
06.12.15	24,00	-	81,88	69,73	12,15	76,50	47,71	28,79	7,00	5,00	1,96	12,89	-	-	13,22	-	13,22	-	76,06	-	0,98			2,94
07.12.15	24,00	-	80,77	70,05	10,72	76,16	47,52	28,64	7,00	5,00	1,96	11,45	-	-	11,74	-	11,74	-	75,81	-	0,87			2,82
08.12.15	24,00	-	80,98	69,96	11,02	76,25	47,02	29,23	7,00	5,00	2,00	11,72	-	-	12,01	-	12,01	-	75,93	-	0,89			2,89
09.12.15	24,00	-	79,87	70,06	9,81	76,23	47,11	29,12	7,00	5,00	1,99	10,49	-	-	10,75	-	10,75	-	75,84	-	0,80			2,79
10.12.15	24,00	-	80,06	70,57	9,49	76,30	47,25	29,05	7,00	5,00	2,00	10,16	-	-	10,44	-	10,44	-	75,94	-	0,77			2,78
11.12.15	24,00	-	80,14	70,58	9,56	76,10	47,65	28,45	7,00	5,00	1,96	10,23	-	-	10,50	-	10,50	-	75,62	-	0,78			2,74
12.12.15	24,00	-	81,44	70,12	11,32	76,23	47,29	28,94	7,00	5,00	1,98	12,00	-	-	12,31	-	12,31	-	75,83	-	0,91			2,89
13.12.15	24,00	-	82,32	69,07	13,25	75,95	46,91	29,04	7,00	5,00	2,02	13,25	-	-	13,59	-	13,59	-	75,47	-	1,00			3,02
14.12.15	24,00	-	80,44	66,80	13,64	76,04	47,01	29,03	7,00	5,00	2,16	10,83	-	-	11,09	-	11,09	-	75,67	-	0,82			2,98
15.12.15	24,00	-	81,19	69,76	11,43	76,54	47,08	29,46	7,00	5,00	2,04	11,64	-	-	11,93	-	11,93	-	76,26	-	0,89			2,93
16.12.15	24,00	-	79,61	68,69	10,92	76,00	46,80	29,20	7,00	5,00	2,00	11,06	-	-	11,35	-	11,35	-	75,41	-	0,84			2,84
17.12.15	24,00	-	80,47	67,91	12,56	66,36	41,19	25,17	7,00	5,00	1,67	12,86	-	-	13,14	-	13,14	-	67,64	-	0,87			2,54
18.12.15	24,00	-	84,44	69,72	14,72	76,43	48,08	28,35	7,00	5,00	1,99	14,65	-	-	15,06	-	15,06	-	76,09	-	1,12			3,11
19.12.15	24,00	-	84,46	70,44	14,02	76,62	47,50	29,12	7,00	5,00	2,07	13,86	-	-	14,21	-	14,21	-	76,24	-	1,06			3,13
20.12.15	24,00	-	85,47	69,73	15,74	76,25	47,63	28,62	7,00	5,00	2,02	15,57	-	-	15,98	-	15,98	-	75,81	-	1,18			3,20
21.12.15	24,00		79,45	67,56	11,89	75,70	46,67	29,03	7,00	5,00	1,94	12,29	-	-	12,60	-	12,60	-	75,30	-	0,93	-	-	2,86
22.12.15	24,00		79,45	67,56	11,89	75,70	46,67	29,03	7,00	5,00	1,94	12,29	-	-	12,60	-	12,60	-	75,30	-	0,93	-	-	2,86
23.12.15	24,00		79,45	67,56	11,89	75,70	46,67	29,03	7,00	5,00	1,94	12,29	-	-	12,60	-	12,60	-	75,30	-	0,93	-	-	2,86
Среднее	24,00	-	79,45	67,56	11,89	75,70	46,67	29,03	7,00	5,00	1,94	12,29	-	-	12,60	-	12,60	-	75,30	-	0,93	-	-	2,86
Итого	720,00		2383,42	2026,83	356,59						58,06	368,59	0,00	0,00	377,90	0,00	377,90	0,00			27,76	0,00	0,00	85,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 06:00	30738,57	26017,73	5742,27	-	5863,82	-	934,58	-	-
	21.12.15 04:00	32878,49	27835,88	6074,67	-	6204,62	-	1011,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -0,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **377,90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2015 г.

печать энергосбыта