Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8702.038.1
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
расходомер:	Gmin=	Gmax=
расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,6

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	125,00	108,71	16,29	74,99	45,46	29,53	7,00	5,00	3,18	16,75	-	-	17,16	-	17,16	-	74,93	-	1,26			4,44
25.11.15	24,00	-	125,72	108,38	17,34	75,86	45,91	29,95	7,00	5,00	3,23	17,67	-	-	18,12	-	18,12	-	75,50	-	1,34			4,56
26.11.15	24,00	-	126,29	108,38	17,91	76,56	46,01	30,55	7,00	5,00	3,28	18,40	-	-	18,87	-	18,87	-	76,34	-	1,41			4,69
27.11.15	24,00	-	127,54	109,70	17,84	76,77	46,32	30,45	7,00	5,00	3,32	18,28	-	-	18,75	-	18,75	-	76,55	-	1,40			4,71
28.11.15	24,00	-	76,63	59,31	17,32	75,82	45,96	29,86	7,00	5,00	1,65	20,36	-	-	20,81	-	20,81	-	70,82	-	1,44			3,09
29.11.15	24,00	-	105,89	85,18	20,71	73,97	42,79	31,18	7,00	5,00	2,57	21,95	-	-	22,45	-	22,45	-	73,85	-	1,62			4,19
30.11.15	24,00	-	125,97	107,73	18,24	76,27	46,05	30,22	7,00	5,00	3,21	18,94	-	-	19,41	-	19,41	-	75,92	-	1,44			4,65
01.12.15	24,00	-	125,83	109,38	16,45	76,33	46,57	29,76	7,00	5,00	3,21	17,18	-	-	17,62	-	17,62	-	76,18	-	1,31			4,51
02.12.15	24,00	-	115,31	99,09	16,22	74,87	46,96	27,91	7,00	5,00	2,71	17,10	-	-	17,52	-	17,52	-	74,09	-	1,27			3,98
03.12.15	24,00	-	145,90	127,49	18,41	76,21	48,88	27,33	7,00	5,00	3,53	17,95	-	-	18,42	-	18,42	-	76,11	-	1,37			4,89
04.12.15	24,00	-	143,74	127,00	16,74	76,29	48,94	27,35	7,00	5,00	3,48	16,72	-	-	17,16	-	17,16	-	76,15	-	1,27			4,75
05.12.15	24,00	-	143,85	126,25	17,60	76,59	49,21	27,38	7,00	5,00	3,43	18,11	-	-	18,57	-	18,57	-	76,35	-	1,38			4,81
06.12.15	24,00	-	145,60	125,33	20,27	76,57	49,42	27,15	7,00	5,00	3,36	20,93	-	-	21,48	-	21,48	-	76,28	-	1,60			4,96
07.12.15	24,00	-	142,39	125,26	17,13	76,24	49,26	26,98	7,00	5,00	3,34	17,68	-	-	18,14	-	18,14	-	76,12	-	1,35			4,69
08.12.15	24,00	-	142,43	123,87	18,56	76,33	48,90	27,43	7,00	5,00	3,37	19,07	-	-	19,57	-	19,57	-	76,17	-	1,45			4,82
09.12.15	24,00	-	140,69	123,18	17,51	76,35	48,71	27,64	7,00	5,00	3,37	18,09	-	-	18,57	-	18,57	-	76,17	-	1,38			4,74
10.12.15	24,00	-	141,34	123,38	17,96	76,37	48,82	27,55	7,00	5,00	3,37	18,51	-	-	19,01	-	19,01	-	76,14	-	1,41			4,78
11.12.15	24,00	-	140,06	122,32	17,74	76,16	48,84	27,32	7,00	5,00	3,31	18,28	-	-	18,77	-	18,77	-	75,87	-	1,39			4,70
12.12.15	24,00	-	139,40	120,70	18,70	76,33	48,55	27,78	7,00	5,00	3,32	19,31	-	-	19,82	-	19,82	-	76,16	-	1,47			4,79
13.12.15	24,00	-	138,85	118,50	20,35	76,02	47,99	28,03	7,00	5,00	3,30	20,82	-	-	21,36	-	21,36	-	75,66	-	1,58			4,87
14.12.15	24,00	-	137,54	118,63	18,91	76,15	47,87	28,28	7,00	5,00	3,32	19,49	-	-	20,01	-	20,01	-	75,95	-	1,48			4,80
15.12.15	24,00	-	135,60	118,04	17,56	76,64	47,81	28,83	7,00	5,00	3,36	18,20	-	-	18,68	-	18,68	-	76,54	-	1,39			4,75
16.12.15	24,00	-	133,20	115,59	17,61	75,15	47,65	27,50	7,00	5,00	3,16	18,28	-	-	18,73	-	18,73	-	73,48	-	1,34			4,50
17.12.15	24,00	-	133,70	112,30	21,40	67,46	42,07	25,39	7,00	5,00	2,79	21,17	-	-	21,64	-	21,64	-	70,77	-	1,50			4,29
18.12.15	24,00	-	134,16	115,86	18,30	76,54	47,17	29,37	7,00	5,00	3,37	18,81	-	-	19,29	-	19,29	-	76,36	-	1,44			4,81
19.12.15	24,00	-	133,90	116,32	17,58	76,70	47,75	28,95	7,00	5,00	3,34	18,10	-	-	18,57	-	18,57	-	76,49	-	1,38			4,72
20.12.15	24,00	-	133,46	114,05	19,41	76,34	47,64	28,70	7,00	5,00	3,25	19,82	-	-	20,36	-	20,36	-	76,14	-	1,51			4,76
21.12.15	24,00		131,85	113,70	18,15	75,77	47,32	28,46	7,00	5,00	3,19	18,74	-	-	19,22	-	19,22	-	75,45	-	1,41	-	-	4,60
22.12.15	24,00		131,85	113,70	18,15	75,77	47,32	28,46	7,00	5,00	3,19	18,74	-	-	19,22	-	19,22	-	75,45	-	1,41	-	-	4,60
23.12.15	24,00		131,85	113,70	18,15	75,77	47,32	28,46	7,00	5,00	3,19	18,74	-	-	19,22	-	19,22	-	75,45	-	1,41	-	-	4,60
Среднее	24,00	-	131,85	113,70	18,15	75,77	47,32	28,46	7,00	5,00	3,19	18,74	-	-	19,22	-	19,22	-	75,45	-	1,41	-	-	4,60
Итого	720,00		3955,54	3411,03	544,51						95,67	562,19	0,00	0,00	576,51	0,00	576,51	0,00			42,39	0,00	0,00	138,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 04:00	11091,12	9333,91	2797,16	-	2851,58	-	253,48		-
	21.12.15 03:00	14647,09	12399,23	3303,74	-	3371,07	-	371,64		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **136,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **576,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____»
печать энергосбыта