Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8701.038.1
Строит.Адрес: Седова 128
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208199
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,6
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-Mг*(hг-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-Mг*(hг-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	83,83	68,84	14,99	74,39	47,12	27,27	7,00	5,00	1,99	13,46	-	-	13,80	-	13,80	-	74,33	-	1,00			3,00
25.11.15	24,00	-	82,63	69,03	13,60	75,26	47,52	27,74	7,00	5,00	2,04	11,99	-	-	12,30	-	12,30	-	74,99	-	0,90			2,94
26.11.15	24,00	-	84,75	68,93	15,82	75,94	47,75	28,19	7,00	5,00	2,07	14,23	-	-	14,60	-	14,60	-	75,78	-	1,08			3,15
27.11.15	24,00	-	83,35	69,43	13,92	76,18	47,98	28,20	7,00	5,00	2,08	12,38	-	-	12,71	-	12,71	-	76,09	-	0,95			3,02
28.11.15	24,00	-	53,71	37,90	15,81	74,73	47,00	27,73	7,00	5,00	1,18	14,65	-	-	14,98	-	14,98	-	72,12	-	1,06			2,23
29.11.15	24,00	-	71,11	54,74	16,37	73,23	44,08	29,15	7,00	5,00	1,68	15,27	-	-	15,63	-	15,63	-	73,21	-	1,12			2,79
30.11.15	24,00	-	83,08	69,52	13,56	75,69	47,54	28,15	7,00	5,00	2,01	12,85	-	-	13,18	-	13,18	-	75,55	-	0,97			2,99
01.12.15	24,00	-	85,21	70,08	15,13	75,74	47,93	27,81	7,00	5,00	2,01	14,29	-	-	14,66	-	14,66	-	75,70	-	1,08			3,10
02.12.15	24,00	-	70,07	59,39	10,68	74,69	46,61	28,08	7,00	5,00	1,65	11,26	-	-	11,52	-	11,52	-	73,27	-	0,83			2,47
03.12.15	24,00	-	86,71	70,71	16,00	75,62	48,14	27,48	7,00	5,00	2,00	15,34	-	-	15,73	-	15,73	-	75,63	-	1,16			3,16
04.12.15	24,00	-	83,57	70,70	12,87	75,71	48,44	27,27	7,00	5,00	1,97	12,36	-	-	12,69	-	12,69	-	75,65	-	0,94			2,90
05.12.15	24,00	-	85,02	70,52	14,50	76,01	48,66	27,35	7,00	5,00	1,97	14,11	-	-	14,47	-	14,47	-	75,90	-	1,07			3,04
06.12.15	24,00	-	86,08	70,38	15,70	76,00	49,27	26,73	7,00	5,00	1,91	15,36	-	-	15,77	-	15,77	-	75,86	-	1,16			3,08
07.12.15	24,00	-	85,94	70,42	15,52	75,66	48,73	26,93	7,00	5,00	1,96	14,73	-	-	15,11	-	15,11	-	75,66	-	1,11			3,07
08.12.15	24,00	-	84,90	70,15	14,75	75,75	47,74	28,01	7,00	5,00	2,03	13,91	-	-	14,26	-	14,26	-	75,71	-	1,05			3,09
09.12.15	24,00	-	84,12	70,68	13,44	75,75	47,69	28,06	7,00	5,00	2,02	12,96	-	-	13,29	-	13,29	-	75,65	-	0,98			3,00
10.12.15	24,00	-	85,33	71,20	14,13	75,79	48,01	27,78	7,00	5,00	2,01	13,74	-	-	14,10	-	14,10	-	75,65	-	1,04			3,05
11.12.15	24,00	-	85,02	71,34	13,68	75,59	48,38	27,21	7,00	5,00	1,97	13,44	-	-	13,77	-	13,77	-	75,39	-	1,01			2,98
12.12.15	24,00	-	85,38	70,91	14,47	75,75	48,18	27,57	7,00	5,00	1,98	14,22	-	-	14,56	-	14,56	-	75,67	-	1,08			3,05
13.12.15	24,00	-	85,55	70,42	15,13	75,44	47,73	27,71	7,00	5,00	1,98	14,83	-	-	15,20	-	15,20	-	75,17	-	1,12			3,09
14.12.15	24,00	-	84,82	71,06	13,76	75,57	47,67	27,90	7,00	5,00	2,01	13,49	-	-	13,86	-	13,86	-	75,46	-	1,02			3,03
15.12.15	24,00	-	84,68	70,97	13,71	76,05	47,38	28,67	7,00	5,00	2,06	13,41	-	-	13,76	-	13,76	-	76,03	-	1,02			3,08
16.12.15	24,00	-	83,92	69,58	14,34	74,71	46,77	27,94	7,00	5,00	1,99	13,99	-	-	14,32	-	14,32	-	74,05	-	1,04			3,02
17.12.15	24,00	-	85,22	69,27	15,95	66,79	41,34	25,45	7,00	5,00	1,75	15,62	-	-	15,94	-	15,94	-	68,98	-	1,08			2,83
18.12.15	24,00	-	84,76	71,47	13,29	75,94	46,87	29,07	7,00	5,00	2,11	13,00	-	-	13,32	-	13,32	-	75,85	-	0,98			3,09
19.12.15	24,00	-	86,84	72,25	14,59	76,11	47,96	28,15	7,00	5,00	2,06	14,29	-	-	14,65	-	14,65	-	75,99	-	1,09			3,15
20.12.15	24,00	-	90,16	71,27	18,89	75,76	47,81	27,95	7,00	5,00	2,02	18,54	-	-	19,03	-	19,03	-	75,68	-	1,40			3,42
21.12.15	24,00		82,81	68,19	14,61	75,18	47,42	27,76	7,00	5,00	1,94	13,99	-	-	14,34	-	14,34	-	75,00	-	1,05	-	-	2,99
22.12.15	24,00		82,81	68,19	14,61	75,18	47,42	27,76	7,00	5,00	1,94	13,99	-	-	14,34	-	14,34	-	75,00	-	1,05	-	-	2,99
23.12.15	24,00		82,81	68,19	14,61	75,18	47,42	27,76	7,00	5,00	1,94	13,99	-	-	14,34	-	14,34	-	75,00	-	1,05	-	-	2,99
Среднее	24,00	-	82,81	68,19	14,61	75,18	47,42	27,76	7,00	5,00	1,94	13,99	-	-	14,34	-	14,34	-	75,00	-	1,05	-	-	2,99
Итого	720,00		2484,18	2045,73	438,44						58,31	419,69	0,00	0,00	430,23	0,00	430,23	0,00			31,47	0,00	0,00	89,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 04:00	5234,20	5234,52	1944,61	-	1978,35	-	83,60	-	-
	21.12.15 03:00	7467,36	7072,83	2322,73	-	2365,98	-	154,35	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **430,23** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2015 г.