Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 130 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 130
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207333-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207333 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	366,40	356,20	10,20	76,11	69,16	6,95	7,00	5,00	2,34	12,20	-	-	12,51	-	12,51	-	75,89	-	0,93			3,27
25.11.15	24,00	-	365,93	354,91	11,02	75,89	68,99	6,90	7,00	5,00	2,39	12,26	89,79	-	12,56	-	12,56	92,03	75,26	-	0,92	61,76		3,31
26.11.15	24,00	-	366,63	355,89	10,74	76,55	69,48	7,07	7,00	5,00	2,44	12,01		-	12,32	-	12,32		76,39	-	0,92			3,36
27.11.15	24,00	-	369,07	358,94	10,13	76,71	69,82	6,89	7,00	5,00	2,37	11,68		-	11,98	-	11,98		76,44	-	0,89			3,27
28.11.15	24,00	-	143,03	128,36	14,67	71,31	62,30	9,01	7,00	5,00	1,23	13,63		-	13,95	-	13,95		71,49	-	0,98			2,21
29.11.15	24,00	-	367,11	352,39	14,72	76,26	69,28	6,98	7,00	5,00	2,35	16,45	-	-	16,87	-	16,87	-	75,70	-	1,25			3,60
30.11.15	24,00	-	367,72	357,87	9,85	75,62	68,88	6,74	7,00	5,00	2,31	11,56	-	-	11,84	-	11,84	-	75,28	-	0,87			3,18
01.12.15	24,00	-	374,99	364,60	10,39	76,37	69,57	6,80	7,00	5,00	2,32	12,71	-	-	13,04	-	13,04	-	76,23	-	0,97			3,29
02.12.15	24,00	-	316,32	306,54	9,78	75,04	68,18	6,86	7,00	5,00	2,03	11,40	-	-	11,65	-	11,65	-	72,76	-	0,83			2,86
03.12.15	24,00	-	379,77	368,79	10,98	76,18	69,32	6,86	7,00	5,00	2,42	12,60	-	-	12,92	-	12,92	-	76,16	-	0,96			3,38
04.12.15	24,00	-	378,57	369,14	9,43	76,40	69,55	6,85	7,00	5,00	2,34	12,14	-	-	12,42	-	12,42	-	76,36	-	0,93			3,27
05.12.15	24,00	-	377,72	368,33	9,39	76,71	69,91	6,80	7,00	5,00	2,34	11,83	-	-	12,16	-	12,16	-	76,55	-	0,91			3,24
06.12.15	24,00	-	375,68	364,92	10,76	76,06	69,42	6,64	7,00	5,00	2,25	13,27	-	-	13,63	-	13,63	-	76,10	-	1,01			3,26
07.12.15	24,00	-	377,62	367,80	9,82	76,37	69,55	6,82	7,00	5,00	2,30	12,77	-	-	13,08	-	13,08	-	76,28	-	0,97			3,27
08.12.15	24,00	-	376,33	366,26	10,07	76,25	69,42	6,83	7,00	5,00	2,32	12,67	-	-	13,00	-	13,00	-	76,16	-	0,97			3,29
09.12.15	24,00	-	377,17	366,90	10,27	76,51	69,70	6,81	7,00	5,00	2,32	12,85	-	-	13,18	-	13,18	-	76,30	-	0,98			3,30
10.12.15	24,00	-	378,03	367,92	10,11	76,27	69,63	6,64	7,00	5,00	2,26	12,72	-	-	13,04	-	13,04	-	76,11	-	0,97			3,23
11.12.15	24,00	-	376,46	368,98	7,48	75,94	69,35	6,59	7,00	5,00	2,22	10,57	-	-	10,82	-	10,82	-	75,73	-	0,80			3,02
12.12.15	24,00	-	377,48	366,76	10,72	76,32	69,52	6,80	7,00	5,00	2,29	13,71	-	-	14,07	-	14,07	-	76,14	-	1,05			3,33
13.12.15	24,00	-	374,33	362,45	11,88	75,91	69,00	6,91	7,00	5,00	2,29	14,97	-	-	15,35	-	15,35	-	75,70	-	1,14			3,42
14.12.15	24,00	-	376,84	367,88	8,96	76,09	69,18	6,91	7,00	5,00	2,33	11,96	-	-	12,25	-	12,25	-	75,97	-	0,91			3,24
15.12.15	24,00	-	374,93	365,07	9,86	76,69	69,69	7,00	7,00	5,00	2,41	12,03	-	-	12,33	-	12,33	-	76,63	-	0,92			3,33
16.12.15	24,00	-	364,00	350,53	13,47	66,28	60,46	5,82	7,00	5,00	2,05	12,72	-	-	13,00	-	13,00	-	69,97	-	0,89			2,94
17.12.15	24,00	-	374,55	362,93	11,62	75,61	68,61	7,00	7,00	5,00	2,48	12,65	-	-	12,98	-	12,98	-	75,73	-	0,96			3,44
18.12.15	24,00	-	380,72	370,49	10,23	76,64	69,77	6,87	7,00	5,00	2,44	11,77	-	-	12,08	-	12,08	-	76,48	-	0,90			3,35
19.12.15	24,00	-	379,30	367,99	11,31	76,49	69,77	6,72	7,00	5,00	2,35	13,23	-	-	13,57	-	13,57	-	76,30	-	1,01			3,36
20.12.15	24,00	-	379,76	367,50	12,26	76,33	69,78	6,55	7,00	5,00	2,26	14,40	-	-	14,76	-	14,76	-	76,32	-	1,10			3,36
21.12.15	24,00	-	380,51	370,34	10,17	75,85	69,47	6,38	7,00	5,00	2,20	12,57	-	-	12,88	-	12,88	-	75,78	-	0,95			3,15
22.12.15	24,00		364,18	353,45	10,72	75,67	68,81	6,86	7,00	5,00	2,27	12,69	-	-	13,01	-	13,01	-	75,58	-	0,96	-	-	3,23
23.12.15	24,00		364,18	353,45	10,72	75,67	68,81	6,86	7,00	5,00	2,27	12,69	-	-	13,01	-	13,01	-	75,58	-	0,96	-	-	3,23
Среднее	24,00	-	364,18	353,45	10,72	75,67	68,81	6,86	7,00	5,00	2,27	12,69	-	-	13,01	-	13,01	-	75,58	-	0,96	-	-	3,23
Итого	720,00		10925,33	10603,59	321,74						68,18	380,71	0,00	0,00	390,26	0,00	390,26	0,00			28,79	0,00	0,00	96,96

290,92 298,23 22,03 74,76

22,2

послед отчет. сент. 1

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = ~~0,99~~ -0,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~95,97~~ 74,0 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~390,26~~ 298,23 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.