Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8699.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 132 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208344 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 55,2 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	69,55	55,32	14,23	75,04	41,85	33,19	7,00	5,00	1,80	14,77	-	-	15,13	-	15,13	-	75,04	-	1,11			2,91
25.11.15	24,00	-	70,17	55,33	14,84	75,81	42,28	33,53	7,00	5,00	1,83	15,34	-	-	15,74	-	15,74	-	75,29	-	1,15			2,98
26.11.15	24,00	-	67,69	55,38	12,31	76,56	42,32	34,24	7,00	5,00	1,86	12,85	-	-	13,17	-	13,17	-	76,30	-	0,98			2,84
27.11.15	24,00	-	69,26	55,57	13,69	76,77	42,39	34,38	7,00	5,00	1,88	14,18	-	-	14,56	-	14,56	-	76,45	-	1,08			2,96
28.11.15	24,00	-	46,03	30,72	15,31	75,20	41,71	33,49	7,00	5,00	1,06	15,43	-	-	15,79	-	15,79	-	72,78	-	1,12			2,18
29.11.15	24,00	-	59,38	44,17	15,21	73,84	39,16	34,68	7,00	5,00	1,50	15,71	-	-	16,11	-	16,11	-	73,50	-	1,16			2,66
30.11.15	24,00	-	68,05	55,68	12,37	76,24	42,61	33,63	7,00	5,00	1,81	13,26	-	-	13,61	-	13,61	-	75,76	-	1,00			2,82
01.12.15	24,00	-	68,80	56,17	12,63	76,32	42,94	33,38	7,00	5,00	1,82	13,41	-	-	13,77	-	13,77	-	76,06	-	1,02			2,84
02.12.15	24,00	-	55,23	44,20	11,03	75,45	41,81	33,64	7,00	5,00	1,43	12,18	-	-	12,47	-	12,47	-	73,70	-	0,90			2,32
03.12.15	24,00	-	70,24	55,95	14,29	76,20	42,52	33,68	7,00	5,00	1,86	14,64	-	-	14,99	-	14,99	-	75,97	-	1,11			2,98
04.12.15	24,00	-	68,47	55,86	12,61	76,27	42,84	33,43	7,00	5,00	1,84	13,04	-	-	13,36	-	13,36	-	75,99	-	0,99			2,83
05.12.15	24,00	-	70,87	55,52	15,35	76,59	43,08	33,51	7,00	5,00	1,83	15,76	-	-	16,16	-	16,16	-	76,29	-	1,20			3,04
06.12.15	24,00	-	71,04	55,45	15,59	76,55	43,61	32,94	7,00	5,00	1,80	16,06	-	-	16,46	-	16,46	-	76,17	-	1,22			3,02
07.12.15	24,00	-	68,79	55,85	12,94	76,23	43,42	32,81	7,00	5,00	1,81	13,45	-	-	13,79	-	13,79	-	75,95	-	1,02			2,83
08.12.15	24,00	-	66,67	55,76	10,91	76,30	42,92	33,38	7,00	5,00	1,83	11,43	-	-	11,73	-	11,73	-	75,92	-	0,87			2,70
09.12.15	24,00	-	68,56	55,76	12,80	76,33	42,79	33,54	7,00	5,00	1,83	13,27	-	-	13,61	-	13,61	-	76,00	-	1,01			2,85
10.12.15	24,00	-	68,48	56,16	12,32	76,36	43,08	33,28	7,00	5,00	1,83	12,83	-	-	13,17	-	13,17	-	76,00	-	0,98			2,81
11.12.15	24,00	-	67,27	56,23	11,04	76,14	43,33	32,81	7,00	5,00	1,81	11,59	-	-	11,88	-	11,88	-	75,64	-	0,88			2,69
12.12.15	24,00	-	68,35	55,92	12,43	76,30	43,16	33,14	7,00	5,00	1,82	12,94	-	-	13,28	-	13,28	-	75,93	-	0,98			2,80
13.12.15	24,00	-	71,13	55,53	15,60	75,98	42,78	33,20	7,00	5,00	1,82	16,04	-	-	16,45	-	16,45	-	75,54	-	1,21			3,03
14.12.15	24,00	-	69,34	55,97	13,37	76,12	42,85	33,27	7,00	5,00	1,83	13,80	-	-	14,15	-	14,15	-	75,78	-	1,05			2,88
15.12.15	24,00	-	68,42	55,95	12,47	76,60	42,61	33,99	7,00	5,00	1,87	12,92	-	-	13,25	-	13,25	-	76,32	-	0,99			2,86
16.12.15	24,00	-	67,88	54,87	13,01	75,06	42,22	32,84	7,00	5,00	1,78	13,47	-	-	13,80	-	13,80	-	73,82	-	0,99			2,78
17.12.15	24,00	-	66,78	54,79	11,99	67,17	37,70	29,47	7,00	5,00	1,56	12,52	-	-	12,78	-	12,78	-	67,95	-	0,85			2,42
18.12.15	24,00	-	68,55	56,29	12,26	76,50	42,32	34,18	7,00	5,00	1,90	12,74	-	-	13,09	-	13,09	-	76,12	-	0,97			2,86
19.12.15	24,00	-	69,69	56,96	12,73	76,68	43,19	33,49	7,00	5,00	1,88	13,23	-	-	13,59	-	13,59	-	76,34	-	1,01			2,89
20.12.15	24,00	-	69,62	56,39	13,23	76,30	43,37	32,93	7,00	5,00	1,83	13,75	-	-	14,10	-	14,10	-	75,88	-	1,04			2,87
21.12.15	24,00	-	68,45	56,81	11,64	76,27	44,31	31,96	7,00	5,00	1,78	12,22	-	-	12,55	-	12,55	-	75,88	-	0,93			2,71
22.12.15	24,00		67,24	54,09	13,15	75,76	42,47	33,29	7,00	5,00	1,77	13,67	-	-	14,02	-	14,02	-	75,30	-	1,03	-	-	2,80
23.12.15	24,00		67,24	54,09	13,15	75,76	42,47	33,29	7,00	5,00	1,77	13,67	-	-	14,02	-	14,02	-	75,30	-	1,03	-	-	2,80
Среднее	24,00	-	67,24	54,09	13,15	75,76	42,47	33,29	7,00	5,00	1,77	13,67	-	-	14,02	-	14,02	-	75,30	-	1,03	-	-	2,80
Итого	720,00		2017,24	1622,74	394,50						53,02	410,18	0,00	0,00	420,58	0,00	420,58	0,00			30,89	0,00	0,00	83,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **420,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«___» _____ г.