Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8729.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 140 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 140 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208254-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208254 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2508
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,114
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=45,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	175,80	161,81	13,99	73,30	48,68	24,62	7,00	5,00	3,99	13,99	-	-	16,41		16,41	-	73,15	-	1,02			5,01
25.11.15	24,00	-	175,95	161,76	14,19	74,27	49,24	25,03	7,00	5,00	4,06	14,19	-	-	16,64		16,64	-	74,06	-	1,05			5,11
26.11.15	24,00	-	175,92	161,44	14,48	74,90	49,35	25,55	7,00	5,00	4,13	14,48	-	-	16,98		16,98	-	74,72	-	1,08			5,21
27.11.15	24,00	-	175,95	162,35	13,60	75,14	49,63	25,51	7,00	5,00	4,15	13,60	-	-	16,12		16,12	-	74,95	-	1,02			5,17
28.11.15	24,00	-	114,61	94,16	20,45	73,71	48,64	25,07	7,00	5,00	2,40	20,45	-	-	22,20		22,20	-	72,15	-	1,48			3,87
29.11.15	24,00	-	141,34	122,90	18,44	71,65	45,46	26,19	7,00	5,00	3,23	18,44	-	-	20,48		20,48	-	71,32	-	1,32			4,54
30.11.15	24,00	-	175,21	162,49	12,72	74,67	49,35	25,32	7,00	5,00	4,12	12,72	-	-	15,19		15,19	-	74,47	-	0,95			5,07
01.12.15	24,00	-	177,85	163,48	14,37	74,71	49,70	25,01	7,00	5,00	4,10	14,37	-	-	16,86		16,86	-	74,55	-	1,07			5,17
02.12.15	24,00	-	149,43	136,90	12,53	73,42	48,51	24,91	7,00	5,00	3,43	12,53	-	-	14,63		14,63	-	72,36	-	0,91			4,34
03.12.15	24,00	-	181,12	163,73	17,39	74,45	50,12	24,33	7,00	5,00	3,99	17,39	-	-	20,01		20,01	-	74,29	-	1,29			5,28
04.12.15	24,00	-	176,57	160,64	15,93	74,66	49,50	25,16	7,00	5,00	4,05	15,93	-	-	18,51		18,51	-	74,49	-	1,19			5,23
05.12.15	24,00	-	173,61	157,03	16,58	74,96	49,41	25,55	7,00	5,00	4,02	16,58	-	-	19,10		19,10	-	74,77	-	1,24			5,26
06.12.15	24,00	-	174,75	156,21	18,54	74,97	49,77	25,20	7,00	5,00	3,94	18,54	-	-	21,12		21,12	-	74,77	-	1,39			5,33
07.12.15	24,00	-	173,25	158,54	14,71	74,56	49,84	24,72	7,00	5,00	3,93	14,71	-	-	17,09		17,09	-	74,39	-	1,09			5,02
08.12.15	24,00	-	177,98	162,75	15,23	74,65	50,39	24,26	7,00	5,00	3,95	15,23	-	-	17,74		17,74	-	74,47	-	1,13			5,09
09.12.15	24,00	-	177,50	163,26	14,24	74,61	50,31	24,30	7,00	5,00	3,98	14,24	-	-	16,73		16,73	-	74,43	-	1,06			5,04
10.12.15	24,00	-	178,37	164,19	14,18	74,73	50,58	24,15	7,00	5,00	3,97	14,18	-	-	16,65		16,65	-	74,55	-	1,06			5,03
11.12.15	24,00	-	178,64	164,50	14,14	74,57	50,66	23,91	7,00	5,00	3,94	14,14	-	-	16,57		16,57	-	74,37	-	1,05			5,00
12.12.15	24,00	-	179,56	163,20	16,36	74,64	50,41	24,23	7,00	5,00	3,96	16,36	-	-	18,88		18,88	-	74,46	-	1,22			5,18
13.12.15	24,00	-	179,07	161,78	17,29	74,45	49,99	24,46	7,00	5,00	3,97	17,29	-	-	19,80		19,80	-	74,24	-	1,28			5,25
14.12.15	24,00	-	177,83	163,75	14,08	74,48	50,00	24,48	7,00	5,00	4,02	14,08	-	-	16,55		16,55	-	74,30	-	1,05			5,06
15.12.15	24,00	-	177,83	163,74	14,09	74,93	50,02	24,91	7,00	5,00	4,08	14,09	-	-	16,65		16,65	-	74,76	-	1,05			5,14
16.12.15	24,00	-	175,33	161,16	14,17	74,85	49,83	25,02	7,00	5,00	4,04	14,17	-	-	16,65		16,65	-	74,65	-	1,06			5,10
17.12.15	24,00	-	175,26	158,87	16,39	64,60	43,54	21,06	7,00	5,00	3,33	16,39	-	-	18,33		18,33	-	64,86	-	1,06			4,40
18.12.15	24,00	-	177,74	164,71	13,03	74,81	49,53	25,28	7,00	5,00	4,17	13,03	-	-	15,56		15,56	-	74,62	-	0,97			5,14
19.12.15	24,00	-	181,37	166,24	15,13	75,03	50,28	24,75	7,00	5,00	4,12	15,13	-	-	17,68		17,68	-	74,85	-	1,13			5,25
20.12.15	24,00	-	180,72	164,01	16,71	74,65	50,30	24,35	7,00	5,00	4,00	16,71	-	-	19,28		19,28	-	74,47	-	1,24			5,25
21.12.15	24,00	-	179,42	166,01	13,41	74,62	50,92	23,70	7,00	5,00	3,94	13,41	-	-	15,84		15,84	-	74,44	-	1,00			4,94
22.12.15	24,00		172,79	157,56	15,23	74,11	49,43	24,68	7,00	5,00	3,89	15,23	-	-	17,65	-	17,65	-	73,85	-	1,12	-	-	5,02
23.12.15	24,00		172,79	157,56	15,23	74,11	49,43	24,68	7,00	5,00	3,89	15,23	-	-	17,65	-	17,65	-	73,85	-	1,12	-	-	5,02
Среднее	24,00	-	172,79	157,56	15,23	74,11	49,43	24,68	7,00	5,00	3,89	15,23	-	-	17,65	-	17,65	-	73,85	-	1,12	-	-	5,02
Итого	720,00		5183,55	4726,73	456,83						116,79	456,83	0,00	0,00	529,55	0,00	529,55	0,00			33,71	0,00	0,00	150,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **149,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **529,55** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015 «____» _____ г.