Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8730.038.1
Строит.Адрес: Седова 144
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207107
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207107-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30		
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30		
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12		
расходомер:	Gmin=	Gmax=		
расходомер:	Gmin=	Gmax=		

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,6
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0946
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,043
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=17,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	85,08	66,22	18,86	74,70	74,01	0,69	7,00	5,00	0,63	18,86	-	-	19,35		19,35	-	43,48	-	0,82			1,46
25.11.15	24,00	-	84,80	66,22	18,58	75,49	74,74	0,75	7,00	5,00	0,65	18,58	-	-	19,10		19,10	-	43,65	-	0,81			1,46
26.11.15	24,00	-	84,48	66,15	18,33	76,18	75,10	1,08	7,00	5,00	0,67	18,33	-	-	18,87		18,87	-	43,63	-	0,80			1,47
27.11.15	24,00	-	84,77	66,46	18,31	76,40	75,69	0,71	7,00	5,00	0,64	18,31	-	-	18,86		18,86	-	44,02	-	0,81			1,45
28.11.15	24,00	-	56,59	37,79	18,80	74,86	74,43	0,43	7,00	5,00	0,81	18,80	-	-	19,31		19,31	-	32,69	-	0,61			1,42
29.11.15	24,00	-	74,06	54,78	19,28	73,59	73,04	0,55	7,00	5,00	0,65	19,28	-	-	19,77		19,77	-	41,29	-	0,80			1,45
30.11.15	24,00	-	84,84	66,49	18,35	75,90	75,35	0,55	7,00	5,00	0,63	18,35	-	-	18,84		18,84	-	43,95	-	0,81			1,43
01.12.15	24,00	-	83,90	66,78	17,12	75,94	75,32	0,62	7,00	5,00	0,58	17,12	-	-	17,61		17,61	-	44,40	-	0,76			1,34
02.12.15	24,00	-	85,73	66,96	18,77	74,93	74,37	0,56	7,00	5,00	0,62	18,77	-	-	19,27		19,27	-	43,98	-	0,83			1,45
03.12.15	24,00	-	85,83	67,15	18,68	75,91	75,29	0,62	7,00	5,00	0,64	18,68	-	-	19,23		19,23	-	44,36	-	0,83			1,46
04.12.15	24,00	-	84,44	68,43	16,01	75,95	75,26	0,69	7,00	5,00	0,55	16,01	-	-	16,43		16,43	-	44,63	-	0,71			1,27
05.12.15	24,00	-	85,74	69,23	16,51	76,26	75,70	0,56	7,00	5,00	0,56	16,51	-	-	16,97		16,97	-	44,67	-	0,74			1,30
06.12.15	24,00	-	86,31	69,20	17,11	76,23	75,66	0,57	7,00	5,00	0,57	17,11	-	-	17,55		17,55	-	45,29	-	0,77			1,35
07.12.15	24,00	-	85,70	69,27	16,43	75,94	75,61	0,33	7,00	5,00	0,53	16,43	-	-	16,87		16,87	-	45,04	-	0,74			1,27
08.12.15	24,00	-	84,42	69,18	15,24	76,01	75,34	0,67	7,00	5,00	0,53	15,24	-	-	15,68		15,68	-	44,45	-	0,68			1,21
09.12.15	24,00	-	83,63	69,26	14,37	76,04	75,25	0,79	7,00	5,00	0,51	14,37	-	-	14,82		14,82	-	44,49	-	0,64			1,15
10.12.15	24,00	-	84,34	69,63	14,71	76,06	75,46	0,60	7,00	5,00	0,50	14,71	-	-	15,08		15,08	-	44,83	-	0,66			1,16
11.12.15	24,00	-	85,21	67,71	17,50	75,85	75,22	0,63	7,00	5,00	0,59	17,50	-	-	17,97		17,97	-	44,91	-	0,79			1,37
12.12.15	24,00	-	85,13	65,99	19,14	76,05	75,52	0,53	7,00	5,00	0,64	19,14	-	-	19,67		19,67	-	44,70	-	0,86			1,50
13.12.15	24,00	-	86,34	65,76	20,58	75,69	75,09	0,60	7,00	5,00	0,69	20,58	-	-	21,12		21,12	-	44,03	-	0,91			1,60
14.12.15	24,00	-	84,65	65,99	18,66	75,84	75,19	0,65	7,00	5,00	0,64	18,66	-	-	19,16		19,16	-	44,24	-	0,83			1,46
15.12.15	24,00	-	84,12	65,94	18,18	76,29	75,70	0,59	7,00	5,00	0,63	18,18	-	-	18,72		18,72	-	43,97	-	0,80			1,43
16.12.15	24,00	-	84,97	64,61	20,36	74,34	73,85	0,49	7,00	5,00	0,67	20,36	-	-	20,91		20,91	-	42,91	-	0,87			1,55
17.12.15	24,00	-	82,62	64,58	18,04	67,68	66,50	1,18	7,00	5,00	0,57	18,04	-	-	18,48		18,48	-	40,45	-	0,73			1,30
18.12.15	24,00	-	84,07	66,08	17,99	76,22	75,42	0,80	7,00	5,00	0,64	17,99	-	-	18,52		18,52	-	43,55	-	0,78			1,43
19.12.15	24,00	-	86,00	66,83	19,17	76,43	75,73	0,70	7,00	5,00	0,66	19,17	-	-	19,73		19,73	-	44,61	-	0,86			1,52
20.12.15	24,00	-	87,48	66,58	20,90	76,09	75,35	0,74	7,00	5,00	0,70	20,90	-	-	21,50		21,50	-	45,01	-	0,94			1,65
21.12.15	24,00		83,53	65,53	18,00	75,44	74,78	0,65	7,00	5,00	0,62	18,00	-	-	18,50	-	18,50	-	43,60	-	0,78	-	-	1,40
22.12.15	24,00		83,53	65,53	18,00	75,44	74,78	0,65	7,00	5,00	0,62	18,00	-	-	18,50	-	18,50	-	43,60	-	0,78	-	-	1,40
23.12.15	24,00		83,53	65,53	18,00	75,44	74,78	0,65	7,00	5,00	0,62	18,00	-	-	18,50	-	18,50	-	43,60	-	0,78	-	-	1,40
Среднее	24,00	-	83,53	65,53	18,00	75,44	74,78	0,65	7,00	5,00	0,62	18,00	-	-	18,50	-	18,50	-	43,60	-	0,78	-	-	1,40
Итого	720,00		2505,83	1965,86	539,98						18,60	539,98	0,00	0,00	554,88	0,00	554,88	0,00			23,52	0,00	0,00	42,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.11.15 04:00	7551,04	5717,96	0,00	-	9257,41	-	134,02		
21.12.15 03:00	9803,74	7484,44	0,00	-	9623,32	-	171,94		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,40 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 40,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 554,88 куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
подпись ответственного

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «24 ДЕК 2015 г.