Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8732.038.1
Строит.Адрес: Седова 148
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,6
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1056
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,048
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	60,39	48,97	11,42	73,56	38,62	34,94	7,00	5,00	1,78	10,43	-	-	10,68	-	10,68	-	73,32	-	0,77			2,55
25.11.15	24,00	-	61,47	48,86	12,61	74,48	39,30	35,18	7,00	5,00	1,80	11,60	-	-	11,89	-	11,89	-	73,93	-	0,86			2,66
26.11.15	24,00	-	60,84	49,07	11,77	75,15	39,38	35,77	7,00	5,00	1,81	11,10	-	-	11,38	-	11,38	-	74,78	-	0,83			2,64
27.11.15	24,00	-	59,06	49,25	9,81	75,37	39,51	35,86	7,00	5,00	1,82	9,18	-	-	9,42	-	9,42	-	74,90	-	0,69			2,51
28.11.15	24,00	-	39,83	28,67	11,16	73,59	39,03	34,56	7,00	5,00	1,06	10,72	-	-	10,96	-	10,96	-	69,90	-	0,75			1,81
29.11.15	24,00	-	52,72	37,89	14,83	72,05	36,17	35,88	7,00	5,00	1,40	14,37	-	-	14,72	-	14,72	-	71,58	-	1,03			2,43
30.11.15	24,00	-	60,98	49,73	11,25	74,91	39,76	35,15	7,00	5,00	1,79	10,78	-	-	11,04	-	11,04	-	74,36	-	0,80			2,59
01.12.15	24,00	-	61,58	50,16	11,42	74,97	40,35	34,62	7,00	5,00	1,79	10,78	-	-	11,05	-	11,05	-	74,67	-	0,81			2,59
02.12.15	24,00	-	52,53	42,73	9,80	73,52	39,20	34,32	7,00	5,00	1,47	10,01	-	-	10,23	-	10,23	-	72,02	-	0,72			2,19
03.12.15	24,00	-	62,11	50,51	11,60	74,68	40,20	34,48	7,00	5,00	1,82	10,48	-	-	10,75	-	10,75	-	74,47	-	0,78			2,61
04.12.15	24,00	-	60,32	49,83	10,49	74,91	40,45	34,46	7,00	5,00	1,80	9,43	-	-	9,66	-	9,66	-	74,54	-	0,70			2,51
05.12.15	24,00	-	61,27	49,58	11,69	75,22	40,77	34,45	7,00	5,00	1,79	10,62	-	-	10,89	-	10,89	-	74,81	-	0,79			2,59
06.12.15	24,00	-	63,08	49,37	13,71	75,23	41,39	33,84	7,00	5,00	1,76	12,63	-	-	12,95	-	12,95	-	74,79	-	0,94			2,70
07.12.15	24,00	-	60,58	49,82	10,76	74,84	41,36	33,48	7,00	5,00	1,77	9,48	-	-	9,75	-	9,75	-	74,51	-	0,71			2,47
08.12.15	24,00	-	62,49	49,51	12,98	74,91	40,75	34,16	7,00	5,00	1,80	11,60	-	-	11,89	-	11,89	-	74,63	-	0,86			2,66
09.12.15	24,00	-	60,54	49,63	10,91	74,87	40,65	34,22	7,00	5,00	1,80	9,61	-	-	9,86	-	9,86	-	74,47	-	0,72			2,51
10.12.15	24,00	-	62,75	49,88	12,87	74,99	41,07	33,92	7,00	5,00	1,80	11,52	-	-	11,80	-	11,80	-	74,58	-	0,86			2,66
11.12.15	24,00	-	61,24	49,91	11,33	74,81	41,35	33,46	7,00	5,00	1,79	9,84	-	-	10,10	-	10,10	-	74,29	-	0,73			2,52
12.12.15	24,00	-	62,83	49,73	13,10	74,90	41,04	33,86	7,00	5,00	1,79	11,69	-	-	11,99	-	11,99	-	74,55	-	0,87			2,67
13.12.15	24,00	-	62,53	49,36	13,17	74,66	40,65	34,01	7,00	5,00	1,78	11,90	-	-	12,21	-	12,21	-	74,11	-	0,88			2,66
14.12.15	24,00	-	60,83	49,81	11,02	74,73	40,58	34,15	7,00	5,00	1,80	9,74	-	-	9,99	-	9,99	-	74,32	-	0,73			2,52
15.12.15	24,00	-	60,35	49,86	10,49	75,18	40,26	34,92	7,00	5,00	1,84	9,25	-	-	9,49	-	9,49	-	74,85	-	0,69			2,53
16.12.15	24,00	-	60,86	49,06	11,80	74,93	40,04	34,89	7,00	5,00	1,82	10,52	-	-	10,79	-	10,79	-	74,32	-	0,78			2,60
17.12.15	24,00	-	60,83	48,72	12,11	65,55	35,31	30,24	7,00	5,00	1,50	11,02	-	-	11,25	-	11,25	-	69,29	-	0,76			2,26
18.12.15	24,00	-	60,87	50,14	10,73	75,05	39,52	35,53	7,00	5,00	1,88	9,51	-	-	9,73	-	9,73	-	74,61	-	0,71			2,59
19.12.15	24,00	-	63,71	50,69	13,02	75,28	40,61	34,67	7,00	5,00	1,86	11,76	-	-	12,06	-	12,06	-	74,85	-	0,88			2,74
20.12.15	24,00	-	66,23	50,04	16,19	74,93	41,08	33,85	7,00	5,00	1,80	14,79	-	-	15,19	-	15,19	-	74,63	-	1,10			2,91
21.12.15	24,00		60,10	48,18	11,93	74,34	39,94	34,40	7,00	5,00	1,74	10,90	-	-	11,17	-	11,17	-	73,93	-	0,81	-	-	2,54
22.12.15	24,00		60,10	48,18	11,93	74,34	39,94	34,40	7,00	5,00	1,74	10,90	-	-	11,17	-	11,17	-	73,93	-	0,81	-	-	2,54
23.12.15	24,00		60,10	48,18	11,93	74,34	39,94	34,40	7,00	5,00	1,74	10,90	-	-	11,17	-	11,17	-	73,93	-	0,81	-	-	2,54
Среднее	24,00	-	60,10	48,18	11,93	74,34	39,94	34,40	7,00	5,00	1,74	10,90	-	-	11,17	-	11,17	-	73,93	-	0,81	-	-	2,54
Итого	720,00		1803,13	1445,31	357,82						52,13	327,07	0,00	0,00	335,24	0,00	335,24	0,00			24,17	0,00	0,00	76,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 03:00	26371,25	20588,04	8502,97	-	8687,21	-	846,44	-	-
	21.12.15 02:00	27992,19	21886,74	8797,55	-	8989,16	-	915,05	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -0,85 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **335,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015 печать энергосбыта «____» _____ г.