Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9055.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 156 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207261 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	77,76	72,14	5,62	75,15	46,13	29,02	7,00	5,00	0,51	5,62	-	-	6,90		6,90	-	74,85	-	2,01			2,52
25.11.15	24,00	-	77,20	72,21	4,99	75,94	46,60	29,34	7,00	5,00	0,52	4,99	-	-	6,27		6,27	-	75,56	-	1,98			2,50
26.11.15	24,00	-	76,89	72,07	4,82	76,64	46,65	29,99	7,00	5,00	0,55	4,82	-	-	6,12		6,12	-	76,28	-	1,98			2,53
27.11.15	24,00	-	77,16	72,51	4,65	76,85	46,87	29,98	7,00	5,00	0,55	4,65	-	-	5,98		5,98	-	76,48	-	1,98			2,53
28.11.15	24,00	-	47,75	42,46	5,29	75,48	44,15	31,33	7,00	5,00	0,41	5,29	-	-	6,13		6,13	-	74,55	-	1,32			1,73
29.11.15	24,00	-	67,67	61,08	6,59	74,17	43,80	30,37	7,00	5,00	0,53	6,59	-	-	7,70		7,70	-	73,85	-	1,82			2,35
30.11.15	24,00	-	77,87	71,76	6,11	76,33	47,00	29,33	7,00	5,00	0,52	6,11	-	-	7,41		7,41	-	75,94	-	2,05			2,57
01.12.15	24,00	-	78,11	72,36	5,75	76,41	47,38	29,03	7,00	5,00	0,50	5,75	-	-	7,07		7,07	-	76,08	-	2,05			2,55
02.12.15	24,00	-	78,35	72,92	5,43	75,36	47,02	28,34	7,00	5,00	0,47	5,43	-	-	6,68		6,68	-	74,96	-	2,01			2,48
03.12.15	24,00	-	78,90	73,44	5,46	76,36	47,48	28,88	7,00	5,00	0,48	5,46	-	-	6,84		6,84	-	76,02	-	2,06			2,54
04.12.15	24,00	-	78,26	73,37	4,89	76,42	47,66	28,76	7,00	5,00	0,46	4,89	-	-	6,22		6,22	-	76,08	-	2,02			2,48
05.12.15	24,00	-	78,55	72,92	5,63	76,70	48,06	28,64	7,00	5,00	0,45	5,63	-	-	6,95		6,95	-	76,36	-	2,07			2,52
06.12.15	24,00	-	78,70	72,83	5,87	76,65	48,75	27,90	7,00	5,00	0,40	5,87	-	-	7,18		7,18	-	76,29	-	2,08			2,48
07.12.15	24,00	-	77,83	73,11	4,72	76,36	48,45	27,91	7,00	5,00	0,40	4,72	-	-	6,06		6,06	-	76,02	-	2,01			2,40
08.12.15	24,00	-	78,38	72,94	5,44	76,46	47,90	28,56	7,00	5,00	0,44	5,44	-	-	6,77		6,77	-	76,12	-	2,06			2,50
09.12.15	24,00	-	78,14	73,02	5,12	76,51	47,82	28,69	7,00	5,00	0,45	5,12	-	-	6,44		6,44	-	76,17	-	2,04			2,49
10.12.15	24,00	-	77,77	73,25	4,52	76,49	48,11	28,38	7,00	5,00	0,42	4,52	-	-	5,83		5,83	-	76,14	-	2,01			2,43
11.12.15	24,00	-	77,64	72,94	4,70	76,26	48,41	27,85	7,00	5,00	0,37	4,70	-	-	6,02		6,02	-	75,88	-	2,02			2,39
12.12.15	24,00	-	77,01	72,63	4,38	76,48	48,27	28,21	7,00	5,00	0,40	4,38	-	-	5,72		5,72	-	76,13	-	1,99			2,39
13.12.15	24,00	-	78,46	72,24	6,22	76,12	47,74	28,38	7,00	5,00	0,42	6,22	-	-	7,58		7,58	-	75,75	-	2,11			2,53
14.12.15	24,00	-	76,98	72,53	4,45	76,29	47,65	28,64	7,00	5,00	0,44	4,45	-	-	5,74		5,74	-	75,94	-	1,97			2,42
15.12.15	24,00	-	77,13	72,35	4,78	76,73	47,36	29,37	7,00	5,00	0,48	4,78	-	-	6,11		6,11	-	76,39	-	2,01			2,49
16.12.15	24,00	-	77,21	70,90	6,31	74,12	46,25	27,87	7,00	5,00	0,44	6,31	-	-	7,58		7,58	-	73,30	-	2,01			2,44
17.12.15	24,00	-	76,26	70,98	5,28	68,39	42,09	26,30	7,00	5,00	0,39	5,28	-	-	6,32		6,32	-	68,44	-	1,83			2,23
18.12.15	24,00	-	77,26	72,86	4,40	76,66	46,70	29,96	7,00	5,00	0,52	4,40	-	-	5,73		5,73	-	76,30	-	2,00			2,52
19.12.15	24,00	-	78,32	73,32	5,00	76,84	47,61	29,23	7,00	5,00	0,48	5,00	-	-	6,36		6,36	-	76,49	-	2,05			2,53
20.12.15	24,00	-	79,27	73,15	6,12	76,47	48,06	28,41	7,00	5,00	0,42	6,12	-	-	7,48		7,48	-	76,14	-	2,13			2,55
21.12.15	24,00	-	78,82	73,22	5,60	76,43	49,07	27,36	7,00	5,00	0,36	5,60	-	-	6,84		6,84	-	76,08	-	2,08			2,43
22.12.15	24,00		76,42	71,13	5,29	75,90	47,11	28,79	7,00	5,00	0,46	5,29	-	-	6,57	-	6,57	-	75,52	-	1,99	-	-	2,45
23.12.15	24,00		76,42	71,13	5,29	75,90	47,11	28,79	7,00	5,00	0,46	5,29	-	-	6,57	-	6,57	-	75,52	-	1,99	-	-	2,45
Среднее	24,00	-	76,42	71,13	5,29	75,90	47,11	28,79	7,00	5,00	0,46	5,29	-	-	6,57	-	6,57	-	75,52	-	1,99	-	-	2,45
Итого	720,00		2292,48	2133,76	158,72						13,67	158,72	0,00	0,00	197,18	0,00	197,18	0,00			59,75	0,00	0,00	73,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 03:00	21393,44	19314,69	4474,69	-	4573,29	-	528,90	-	-
	22.12.15 18:00	23581,63	21352,02	5229,38	-	5347,45	-	598,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -0,41 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **197,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015
печать энергосбыта
«____» _____ г.