Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 158 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

## Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Договор: 9305.038.1
Строит.Адрес: Седова 158
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205591
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205591-ч(с)-1215.txt
Режим (схема):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ | Gmin= | Gmax= | Приборы УУТЭ поверены до ________ |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТСП-Н |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТСП-Н |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТСП-Н |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| | | | | Термопреобр.: |

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 59,4 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0592
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.11.15 | 24,00 | - | 82,58 | 69,34 | 13,24 | 74,29 | 46,00 | 28,29 | 7,00 | 5,00 | 1,89 | 14,18 | - | - | 14,54 | - | 14,54 | - | 74,38 | - | 1,06 | | | 2,95 |
| 25.11.15 | 24,00 | - | 83,50 | 69,35 | 14,15 | 75,13 | 46,39 | 28,74 | 7,00 | 5,00 | 1,92 | 15,12 | - | - | 15,50 | - | 15,50 | - | 75,05 | - | 1,13 | | | 3,06 |
| 26.11.15 | 24,00 | - | 82,82 | 69,27 | 13,55 | 75,81 | 46,47 | 29,34 | 7,00 | 5,00 | 1,96 | 14,51 | - | - | 14,90 | - | 14,90 | - | 75,86 | - | 1,10 | | | 3,06 |
| 27.11.15 | 24,00 | - | 82,43 | 69,67 | 12,76 | 76,01 | 46,79 | 29,22 | 7,00 | 5,00 | 1,96 | 13,76 | - | - | 14,13 | - | 14,13 | - | 75,99 | - | 1,04 | | | 3,01 |
| 28.11.15 | 24,00 | - | 59,17 | 43,78 | 15,39 | 74,35 | 46,78 | 27,57 | 7,00 | 5,00 | 1,20 | 15,81 | - | - | 16,20 | - | 16,20 | - | 72,90 | - | 1,15 | | | 2,36 |
| 29.11.15 | 24,00 | - | 75,70 | 58,69 | 17,01 | 73,41 | 44,10 | 29,31 | 7,00 | 5,00 | 1,62 | 18,26 | - | - | 18,68 | - | 18,68 | - | 73,81 | - | 1,35 | | | 2,97 |
| 30.11.15 | 24,00 | - | 83,01 | 69,44 | 13,57 | 75,51 | 46,64 | 28,87 | 7,00 | 5,00 | 1,88 | 15,17 | - | - | 15,58 | - | 15,58 | - | 75,43 | - | 1,15 | | | 3,03 |
| 01.12.15 | 24,00 | - | 82,90 | 69,68 | 13,22 | 75,57 | 46,99 | 28,58 | 7,00 | 5,00 | 1,90 | 14,45 | - | - | 14,82 | - | 14,82 | - | 75,62 | - | 1,09 | | | 2,99 |
| 02.12.15 | 24,00 | - | 82,94 | 70,03 | 12,91 | 74,54 | 46,70 | 27,84 | 7,00 | 5,00 | 1,87 | 14,01 | - | - | 14,35 | - | 14,35 | - | 74,40 | - | 1,04 | | | 2,91 |
| 03.12.15 | 24,00 | - | 83,35 | 70,35 | 13,00 | 75,51 | 46,98 | 28,53 | 7,00 | 5,00 | 1,93 | 14,10 | - | - | 14,45 | - | 14,45 | - | 75,59 | - | 1,07 | | | 2,99 |
| 04.12.15 | 24,00 | - | 82,69 | 70,14 | 12,55 | 75,55 | 47,22 | 28,33 | 7,00 | 5,00 | 1,91 | 13,65 | - | - | 13,99 | - | 13,99 | - | 75,59 | - | 1,03 | | | 2,94 |
| 05.12.15 | 24,00 | - | 83,41 | 69,69 | 13,72 | 75,87 | 47,60 | 28,27 | 7,00 | 5,00 | 1,89 | 14,77 | - | - | 15,16 | - | 15,16 | - | 75,86 | - | 1,12 | | | 3,01 |
| 06.12.15 | 24,00 | - | 85,31 | 69,58 | 15,73 | 75,87 | 48,09 | 27,78 | 7,00 | 5,00 | 1,86 | 16,76 | - | - | 17,21 | - | 17,21 | - | 75,83 | - | 1,27 | | | 3,13 |
| 07.12.15 | 24,00 | - | 82,16 | 69,87 | 12,29 | 75,53 | 47,96 | 27,57 | 7,00 | 5,00 | 1,84 | 13,41 | - | - | 13,73 | - | 13,73 | - | 75,58 | - | 1,01 | | | 2,86 |
| 08.12.15 | 24,00 | - | 82,50 | 69,73 | 12,77 | 75,62 | 47,42 | 28,20 | 7,00 | 5,00 | 1,89 | 13,87 | - | - | 14,24 | - | 14,24 | - | 75,61 | - | 1,05 | | | 2,93 |
| 09.12.15 | 24,00 | - | 83,05 | 69,81 | 13,24 | 75,69 | 47,37 | 28,32 | 7,00 | 5,00 | 1,89 | 14,45 | - | - | 14,80 | - | 14,80 | - | 75,70 | - | 1,10 | | | 2,98 |
| 10.12.15 | 24,00 | - | 83,30 | 70,31 | 12,99 | 75,70 | 47,87 | 27,83 | 7,00 | 5,00 | 1,87 | 14,12 | - | - | 14,49 | - | 14,49 | - | 75,68 | - | 1,07 | | | 2,94 |
| 11.12.15 | 24,00 | - | 82,29 | 70,29 | 12,00 | 75,45 | 48,15 | 27,30 | 7,00 | 5,00 | 1,83 | 13,19 | - | - | 13,55 | - | 13,55 | - | 75,36 | - | 0,99 | | | 2,83 |
| 12.12.15 | 24,00 | - | 82,80 | 69,95 | 12,85 | 75,67 | 47,94 | 27,73 | 7,00 | 5,00 | 1,85 | 14,10 | - | - | 14,45 | - | 14,45 | - | 75,67 | - | 1,07 | | | 2,92 |
| 13.12.15 | 24,00 | - | 87,16 | 69,49 | 17,67 | 75,36 | 47,38 | 27,98 | 7,00 | 5,00 | 1,86 | 18,78 | - | - | 19,26 | - | 19,26 | - | 75,30 | - | 1,41 | | | 3,28 |
| 14.12.15 | 24,00 | - | 83,48 | 69,91 | 13,57 | 75,46 | 47,41 | 28,05 | 7,00 | 5,00 | 1,87 | 14,73 | - | - | 15,12 | - | 15,12 | - | 75,45 | - | 1,11 | | | 2,99 |
| 15.12.15 | 24,00 | - | 83,94 | 69,77 | 14,17 | 75,92 | 47,20 | 28,72 | 7,00 | 5,00 | 1,92 | 15,29 | - | - | 15,69 | - | 15,69 | - | 76,02 | - | 1,16 | | | 3,08 |
| 16.12.15 | 24,00 | - | 82,23 | 68,53 | 13,70 | 73,66 | 46,33 | 27,33 | 7,00 | 5,00 | 1,82 | 14,73 | - | - | 15,09 | - | 15,09 | - | 72,33 | - | 1,07 | | | 2,88 |
| 17.12.15 | 24,00 | - | 82,84 | 68,22 | 14,62 | 67,34 | 41,89 | 25,45 | 7,00 | 5,00 | 1,62 | 16,02 | - | - | 16,36 | - | 16,36 | - | 68,72 | - | 1,10 | | | 2,72 |
| 18.12.15 | 24,00 | - | 84,01 | 70,27 | 13,74 | 75,81 | 46,65 | 29,16 | 7,00 | 5,00 | 1,96 | 14,95 | - | - | 15,35 | - | 15,35 | - | 75,78 | - | 1,13 | | | 3,09 |
| 19.12.15 | 24,00 | - | 85,29 | 70,74 | 14,55 | 76,04 | 47,70 | 28,34 | 7,00 | 5,00 | 1,92 | 15,70 | - | - | 16,13 | - | 16,13 | - | 76,05 | - | 1,19 | | | 3,11 |
| 20.12.15 | 24,00 | - | 85,66 | 70,57 | 15,09 | 75,64 | 47,95 | 27,69 | 7,00 | 5,00 | 1,88 | 16,15 | - | - | 16,61 | - | 16,61 | - | 75,56 | - | 1,22 | | | 3,10 |
| 21.12.15 | 24,00 | | 82,24 | 68,39 | 13,85 | 75,05 | 46,89 | 28,16 | 7,00 | 5,00 | 1,85 | 14,96 | - | - | 15,35 | - | 15,35 | - | 75,00 | - | 1,12 | - | - | 2,97 |
| 22.12.15 | 24,00 | | 82,24 | 68,39 | 13,85 | 75,05 | 46,89 | 28,16 | 7,00 | 5,00 | 1,85 | 14,96 | - | - | 15,35 | - | 15,35 | - | 75,00 | - | 1,12 | - | - | 2,97 |
| 23.12.15 | 24,00 | | 82,24 | 68,39 | 13,85 | 75,05 | 46,89 | 28,16 | 7,00 | 5,00 | 1,85 | 14,96 | - | - | 15,35 | - | 15,35 | - | 75,00 | - | 1,12 | - | - | 2,97 |
| Среднее | 24,00 | - | 82,24 | 68,39 | 13,85 | 75,05 | 46,89 | 28,16 | 7,00 | 5,00 | 1,85 | 14,96 | - | - | 15,35 | - | 15,35 | - | 75,00 | - | 1,12 | - | - | 2,97 |
| Итого | 720,00 | | 2467,24 | 2051,63 | 415,61 | | | | | | 55,36 | 448,93 | 0,00 | 0,00 | 460,42 | 0,00 | 460,42 | 0,00 | | | 33,65 | 0,00 | 0,00 | 89,01 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.11.15 07:00 | 21396,57 | 17720,78 | 3893,45 | - | 3976,17 | - | 517,27 | - | - |
| | 21.12.15 05:00 | 23611,45 | 19561,55 | 4297,46 | - | 4390,53 | - | 597,23 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **460,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) ________________ /__________/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« » 24 ДЕК 2015 г.
печать энергосбыта