Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8756.038.1
Строит.Адрес: Седова 17-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208364
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208364-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	
расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,6

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,448 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=431,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	430,95	430,95	0,00	55,13	44,63	10,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
25.11.15	24,00	-	430,73	430,73	0,00	55,22	44,73	10,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
26.11.15	24,00	-	430,66	430,66	0,00	55,04	44,48	10,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
27.11.15	24,00	-	430,94	430,94	0,00	55,57	44,88	10,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,61
28.11.15	24,00	-	430,38	430,38	0,00	55,18	44,82	10,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,47
29.11.15	24,00	-	430,59	430,59	0,00	55,64	45,11	10,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
30.11.15	24,00	-	430,54	430,54	0,00	55,36	44,96	10,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
01.12.15	24,00	-	437,85	437,85	0,00	55,67	45,38	10,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
02.12.15	24,00	-	446,17	446,17	0,00	55,75	45,61	10,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
03.12.15	24,00	-	445,79	445,79	0,00	55,11	45,19	9,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
04.12.15	24,00	-	446,14	446,14	0,00	54,15	44,63	9,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
05.12.15	24,00	-	446,94	446,94	0,00	53,83	44,39	9,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
06.12.15	24,00	-	447,90	447,90	0,00	54,66	45,27	9,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
07.12.15	24,00	-	448,28	448,28	0,00	54,19	44,94	9,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
08.12.15	24,00	-	448,93	448,93	0,00	53,59	44,42	9,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
09.12.15	24,00	-	450,49	450,49	0,00	53,79	44,53	9,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
10.12.15	24,00	-	450,25	450,25	0,00	53,80	44,58	9,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
11.12.15	24,00	-	450,74	450,74	0,00	53,87	44,82	9,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
12.12.15	24,00	-	450,74	450,74	0,00	53,51	44,52	8,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
13.12.15	24,00	-	450,84	450,84	0,00	53,90	44,68	9,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
14.12.15	24,00	-	450,61	450,61	0,00	54,37	44,90	9,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
15.12.15	24,00	-	450,62	450,62	0,00	55,83	45,75	10,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
16.12.15	24,00	-	451,00	451,00	0,00	55,97	45,80	10,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,60
17.12.15	24,00	-	451,51	451,51	0,00	55,41	45,26	10,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
18.12.15	24,00	-	451,74	451,74	0,00	55,62	45,36	10,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
19.12.15	24,00	-	451,86	451,86	0,00	55,46	45,54	9,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
20.12.15	24,00	-	452,16	452,16	0,00	55,00	45,43	9,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
21.12.15	24,00		444,27	444,27	-	54,84	44,99	9,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,38
22.12.15	24,00		444,27	444,27	-	54,84	44,99	9,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,38
23.12.15	24,00		444,27	444,27	-	54,84	44,99	9,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,38
Среднее	24,00	-	444,27	444,27	-	54,84	44,99	9,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,38
Итого	720,00		13328,17	13328,17	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	131,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 05:00	17972,25	17942,00	-	-	-	-	149,66	-	-
	21.12.15 03:00	29933,44	29903,19	-	-	-	-	267,63	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **131,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Петроградский энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«___» _____ г.