Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Договор: 8752.038.1
Строит.Адрес: Седова 17-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204683
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204683-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до ________
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,2	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=192,696	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	272,40	272,40	0,00	55,12	47,32	7,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
25.11.15	24,00	-	272,62	272,62	0,00	55,22	47,43	7,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
26.11.15	24,00	-	272,34	272,34	0,00	55,03	47,22	7,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
27.11.15	24,00	-	272,08	272,08	0,00	55,57	47,70	7,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
28.11.15	24,00	-	271,93	271,93	0,00	55,17	47,53	7,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
29.11.15	24,00	-	271,79	271,79	0,00	55,64	47,86	7,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
30.11.15	24,00	-	271,74	271,74	0,00	55,35	47,65	7,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
01.12.15	24,00	-	276,23	276,23	0,00	55,66	48,06	7,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
02.12.15	24,00	-	281,78	281,78	0,00	55,74	48,22	7,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
03.12.15	24,00	-	281,57	281,57	0,00	55,12	47,70	7,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
04.12.15	24,00	-	281,86	281,86	0,00	54,14	47,00	7,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
05.12.15	24,00	-	282,33	282,33	0,00	53,81	46,82	6,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
06.12.15	24,00	-	282,72	282,72	0,00	54,64	47,69	6,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
07.12.15	24,00	-	283,88	283,88	0,00	54,17	47,29	6,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
08.12.15	24,00	-	284,32	284,32	0,00	53,58	46,70	6,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
09.12.15	24,00	-	284,87	284,87	0,00	53,78	46,86	6,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
10.12.15	24,00	-	285,04	285,04	0,00	53,78	46,93	6,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
11.12.15	24,00	-	285,08	285,08	0,00	53,84	47,14	6,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
12.12.15	24,00	-	285,07	285,07	0,00	53,50	46,80	6,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
13.12.15	24,00	-	284,81	284,81	0,00	53,89	46,98	6,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
14.12.15	24,00	-	284,82	284,82	0,00	54,36	47,29	7,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
15.12.15	24,00	-	284,98	284,98	0,00	55,82	48,29	7,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
16.12.15	24,00	-	286,82	286,82	0,00	55,97	48,37	7,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
17.12.15	24,00	-	286,90	286,90	0,00	55,41	47,83	7,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
18.12.15	24,00	-	286,72	286,72	0,00	55,62	47,98	7,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
19.12.15	24,00	-	286,64	286,64	0,00	55,45	48,06	7,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
20.12.15	24,00	-	286,38	286,38	0,00	54,98	47,85	7,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
21.12.15	24,00		281,03	281,03	-	54,83	47,50	7,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,06
22.12.15	24,00		281,03	281,03	-	54,83	47,50	7,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,06
23.12.15	24,00		281,03	281,03	-	54,83	47,50	7,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,06
Среднее	24,00	-	281,03	281,03	-	54,83	47,50	7,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,06
Итого	720,00		8430,80	8430,80	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	61,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	17.12.15 15:00	15239,61	15239,61	-	-	-	-	102,15	-	-
	21.12.15 02:00	16230,74	16230,74	-	-	-	-	109,52	-	-

Период расчета по среднему:			суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:			Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему			куб.м;
Период расчета по договору:			
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	2,6 °C =	0,00	Гкал;
Итого по приборам учета:	с учетом корректировок	**61,93**	Гкал;
Итого по приборам учета:	с учетом корректировок		куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

________________ /____________/

печать потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 24 » ДЕК 2015 г.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру