Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 21 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Зубковская д.3

Договор: 8750.038.1
Строит.Адрес: Седова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220109-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 220109 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 65 | Gmin= 0,8 | Gmax= 120 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 65 | Gmin= 0,8 | Gmax= 120 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,355 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=340,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.11.15 | 24,00 | - | 308,21 | 308,21 | 0,00 | 54,25 | 45,02 | 9,23 | 7,00 | 5,00 | 2,85 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,85 |
| 25.11.15 | 24,00 | - | 307,69 | 307,69 | 0,00 | 53,99 | 44,90 | 9,09 | 7,00 | 5,00 | 2,80 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,80 |
| 26.11.15 | 24,00 | - | 308,29 | 308,29 | 0,00 | 53,63 | 44,58 | 9,05 | 7,00 | 5,00 | 2,79 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,79 |
| 27.11.15 | 24,00 | - | 313,18 | 313,18 | 0,00 | 54,42 | 45,21 | 9,21 | 7,00 | 5,00 | 2,89 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,89 |
| 28.11.15 | 24,00 | - | 316,33 | 316,33 | 0,00 | 54,03 | 45,16 | 8,87 | 7,00 | 5,00 | 2,81 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,81 |
| 29.11.15 | 24,00 | - | 309,09 | 309,09 | 0,00 | 53,75 | 44,78 | 8,97 | 7,00 | 5,00 | 2,78 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,78 |
| 30.11.15 | 24,00 | - | 311,10 | 311,10 | 0,00 | 53,72 | 44,83 | 8,89 | 7,00 | 5,00 | 2,77 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,77 |
| 01.12.15 | 24,00 | - | 314,17 | 314,17 | 0,00 | 53,95 | 45,13 | 8,82 | 7,00 | 5,00 | 2,78 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,78 |
| 02.12.15 | 24,00 | - | 315,35 | 315,35 | 0,00 | 54,04 | 45,24 | 8,80 | 7,00 | 5,00 | 2,78 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,78 |
| 03.12.15 | 24,00 | - | 315,66 | 315,66 | 0,00 | 54,13 | 45,28 | 8,85 | 7,00 | 5,00 | 2,80 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,80 |
| 04.12.15 | 24,00 | - | 317,68 | 317,68 | 0,00 | 54,25 | 45,48 | 8,77 | 7,00 | 5,00 | 2,79 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,79 |
| 05.12.15 | 24,00 | - | 321,45 | 321,45 | 0,00 | 53,17 | 44,87 | 8,30 | 7,00 | 5,00 | 2,68 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,68 |
| 06.12.15 | 24,00 | - | 326,91 | 326,91 | 0,00 | 53,72 | 45,53 | 8,19 | 7,00 | 5,00 | 2,69 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,69 |
| 07.12.15 | 24,00 | - | 323,07 | 323,07 | 0,00 | 53,01 | 44,97 | 8,04 | 7,00 | 5,00 | 2,61 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,61 |
| 08.12.15 | 24,00 | - | 315,91 | 315,91 | 0,00 | 52,93 | 44,59 | 8,34 | 7,00 | 5,00 | 2,64 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,64 |
| 09.12.15 | 24,00 | - | 317,11 | 317,11 | 0,00 | 53,77 | 45,22 | 8,55 | 7,00 | 5,00 | 2,72 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,72 |
| 10.12.15 | 24,00 | - | 324,39 | 324,39 | 0,00 | 53,84 | 45,46 | 8,38 | 7,00 | 5,00 | 2,73 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,73 |
| 11.12.15 | 24,00 | - | 325,93 | 325,93 | 0,00 | 53,61 | 45,43 | 8,18 | 7,00 | 5,00 | 2,67 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,67 |
| 12.12.15 | 24,00 | - | 319,36 | 319,36 | 0,00 | 52,94 | 44,92 | 8,02 | 7,00 | 5,00 | 2,57 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,57 |
| 13.12.15 | 24,00 | - | 314,81 | 314,81 | 0,00 | 52,68 | 44,53 | 8,15 | 7,00 | 5,00 | 2,58 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,58 |
| 14.12.15 | 24,00 | - | 313,62 | 313,62 | 0,00 | 53,12 | 44,72 | 8,40 | 7,00 | 5,00 | 2,64 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,64 |
| 15.12.15 | 24,00 | - | 313,38 | 313,38 | 0,00 | 54,18 | 45,33 | 8,85 | 7,00 | 5,00 | 2,78 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,78 |
| 16.12.15 | 24,00 | - | 314,10 | 314,10 | 0,00 | 54,44 | 45,48 | 8,96 | 7,00 | 5,00 | 2,82 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,82 |
| 17.12.15 | 24,00 | - | 313,62 | 313,62 | 0,00 | 53,88 | 44,94 | 8,94 | 7,00 | 5,00 | 2,81 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,81 |
| 18.12.15 | 24,00 | - | 312,39 | 312,39 | 0,00 | 53,72 | 44,81 | 8,91 | 7,00 | 5,00 | 2,79 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,79 |
| 19.12.15 | 24,00 | - | 320,29 | 320,29 | 0,00 | 53,42 | 44,95 | 8,47 | 7,00 | 5,00 | 2,72 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,72 |
| 20.12.15 | 24,00 | - | 323,14 | 323,14 | 0,00 | 53,28 | 45,01 | 8,27 | 7,00 | 5,00 | 2,68 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,68 |
| 21.12.15 | 24,00 | - | 327,56 | 327,56 | 0,00 | 54,13 | 45,94 | 8,19 | 7,00 | 5,00 | 2,69 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,69 |
| 22.12.15 | 24,00 | | 316,56 | 316,56 | - | 53,71 | 45,08 | 8,63 | 7,00 | 5,00 | 2,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,74 |
| 23.12.15 | 24,00 | | 316,56 | 316,56 | - | 53,71 | 45,08 | 8,63 | 7,00 | 5,00 | 2,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,74 |
| Среднее | 24,00 | - | 316,56 | 316,56 | - | 53,71 | 45,08 | 8,63 | 7,00 | 5,00 | 2,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,74 |
| Итого | 720,00 | | 9496,92 | 9496,92 | 0,00 | | | | | | 82,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,14 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.