Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1313236
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1313236-ч(с)-1215.txt
Режим (схема):
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 3,67

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Тн	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dМ, т	Т1, С	Т2, С	dТ, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dМ, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	69,55	69,37	0,18	69,44	43,25	26,19	6,19	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
25.11.15	24,00	-	68,81	68,65	0,16	71,80	43,91	27,89	6,14	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
26.11.15	24,00	-	67,29	67,10	0,19	70,02	42,72	27,30	5,83	3,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
27.11.15	24,00	-	69,62	69,45	0,17	72,15	43,92	28,23	6,07	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
28.11.15	24,00	-	69,82	69,65	0,17	72,58	44,15	28,43	6,13	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
29.11.15	24,00	-	70,96	70,78	0,19	72,96	44,93	28,03	6,15	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
30.11.15	24,00	-	70,59	70,41	0,18	72,38	44,50	27,88	6,16	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
01.12.15	24,00	-	70,03	69,83	0,20	72,93	44,62	28,31	6,17	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
02.12.15	24,00	-	69,51	69,31	0,20	72,65	44,69	27,96	6,14	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
03.12.15	24,00	-	69,99	69,81	0,18	72,05	44,59	27,46	6,12	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
04.12.15	24,00	-	70,26	70,09	0,18	72,69	44,86	27,83	6,12	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
05.12.15	24,00	-	69,23	69,08	0,15	73,10	45,07	28,03	6,13	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
06.12.15	24,00	-	68,81	68,65	0,16	71,04	44,05	26,99	6,13	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
07.12.15	24,00	-	68,82	68,66	0,16	71,72	45,11	26,61	6,13	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
08.12.15	24,00	-	70,56	70,39	0,17	70,47	44,85	25,62	6,11	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
09.12.15	24,00	-	69,66	69,52	0,14	70,81	44,33	26,48	6,14	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
10.12.15	24,00	-	69,36	69,21	0,15	71,27	44,53	26,74	6,14	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
11.12.15	24,00	-	69,61	69,46	0,14	71,71	44,86	26,85	6,13	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
12.12.15	24,00	-	71,02	70,86	0,16	70,94	45,12	25,82	6,11	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
13.12.15	24,00	-	69,87	69,73	0,14	71,07	45,00	26,07	6,12	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
14.12.15	24,00	-	68,86	68,73	0,13	70,84	44,33	26,51	6,10	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
15.12.15	24,00	-	69,72	69,60	0,12	71,21	44,59	26,62	6,10	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
16.12.15	24,00	-	70,12	70,01	0,11	72,70	45,11	27,59	6,13	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
17.12.15	24,00	-	68,97	68,85	0,12	72,34	44,57	27,77	6,14	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
18.12.15	24,00	-	69,00	68,90	0,10	72,65	44,27	28,38	6,13	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
19.12.15	24,00	-	68,97	68,87	0,10	72,56	44,20	28,36	6,15	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
20.12.15	24,00	-	69,99	69,88	0,11	72,78	45,03	27,75	6,13	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
21.12.15	24,00	-	68,54	68,43	0,11	73,14	45,33	27,81	6,15	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
22.12.15	24,00		69,55	69,40	0,15	71,86	44,52	27,34	6,12	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,91
23.12.15	24,00		69,55	69,40	0,15	71,86	44,52	27,34	6,12	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,91
Среднее	24,00	-	69,55	69,40	0,15	71,86	44,52	27,34	6,12	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,91
Итого	720,00		2086,65	2082,08	4,57						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	57,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,67 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
(подпись потребителя)

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.
печать энергосбыта