Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 61 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9150.038.1
Строит.Адрес: Седова 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204817
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204817-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,42
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	137,93	137,93	0,00	74,16	43,22	30,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
25.11.15	24,00	-	139,68	139,68	0,00	75,79	43,81	31,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,47
26.11.15	24,00	-	141,66	141,66	0,00	76,28	44,09	32,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
27.11.15	24,00	-	141,85	141,85	0,00	76,13	43,85	32,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
28.11.15	24,00	-	143,20	142,78	0,42	76,47	45,25	31,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
29.11.15	24,00	-	142,23	141,58	0,65	76,06	45,43	30,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
30.11.15	24,00	-	140,53	140,31	0,22	74,83	44,08	30,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
01.12.15	24,00	-	139,54	139,54	0,00	75,43	44,21	31,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
02.12.15	24,00	-	139,00	138,96	0,04	75,45	43,86	31,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
03.12.15	24,00	-	138,36	138,36	0,00	75,38	43,45	31,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
04.12.15	24,00	-	138,33	138,33	0,00	75,06	43,59	31,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
05.12.15	24,00	-	138,26	138,26	0,00	73,47	42,95	30,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
06.12.15	24,00	-	139,89	139,89	0,00	73,55	43,40	30,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
07.12.15	24,00	-	140,18	140,18	0,00	73,20	43,52	29,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
08.12.15	24,00	-	139,35	139,35	0,00	73,12	43,18	29,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
09.12.15	24,00	-	138,91	138,91	0,00	73,45	43,11	30,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
10.12.15	24,00	-	137,21	137,21	0,00	74,27	43,26	31,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,25
11.12.15	24,00	-	138,97	138,97	0,00	74,12	43,68	30,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
12.12.15	24,00	-	138,39	138,39	0,00	73,55	43,53	30,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
13.12.15	24,00	-	135,80	135,80	0,00	72,52	42,66	29,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
14.12.15	24,00	-	135,62	135,62	0,00	73,24	42,71	30,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
15.12.15	24,00	-	136,17	136,17	0,00	76,69	44,01	32,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
16.12.15	24,00	-	136,98	136,98	0,00	76,23	43,78	32,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
17.12.15	24,00	-	137,07	137,07	0,00	75,92	43,53	32,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
18.12.15	24,00	-	136,19	136,19	0,00	75,87	43,31	32,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
19.12.15	24,00	-	137,02	137,02	0,00	75,94	43,71	32,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
20.12.15	24,00	-	87,37	87,39	-0,02	75,16	44,17	30,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
21.12.15	24,00		136,88	136,83	0,05	74,86	43,68	31,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
22.12.15	24,00		136,88	136,83	0,05	74,86	43,68	31,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,27
23.12.15	24,00		136,88	136,83	0,05	74,86	43,68	31,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,27
Среднее	24,00	-	136,88	136,83	0,05	74,86	43,68	31,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,27
Итого	720,00		4106,32	4104,87	1,46						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	128,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 01:00	4733,42	4733,38	-	-	-	-	120,74	-	-
	21.12.15 01:00	8429,11	8427,76	-	-	-	-	236,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2015 г.
печать энергосбыта