Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 63 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9144.038.1
Строит.Адрес: Седова 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205583
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205583-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,42
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	165,76	165,76	0,00	75,09	44,41	30,68	7,00	5,00	5,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,09
25.11.15	24,00	-	167,08	167,08	0,00	76,72	45,15	31,57	7,00	5,00	5,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,28
26.11.15	24,00	-	168,69	168,69	0,00	77,20	45,41	31,79	7,00	5,00	5,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,37
27.11.15	24,00	-	169,45	169,45	0,00	77,06	45,24	31,82	7,00	5,00	5,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,39
28.11.15	24,00	-	170,10	170,10	0,00	77,39	45,82	31,57	7,00	5,00	5,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,37
29.11.15	24,00	-	169,00	169,00	0,00	76,97	45,58	31,39	7,00	5,00	5,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,31
30.11.15	24,00	-	167,94	167,94	0,00	75,72	45,15	30,57	7,00	5,00	5,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,13
01.12.15	24,00	-	166,71	166,71	0,00	76,35	45,36	30,99	7,00	5,00	5,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,17
02.12.15	24,00	-	166,76	166,76	0,00	76,37	45,46	30,91	7,00	5,00	5,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,16
03.12.15	24,00	-	166,14	166,14	0,00	76,31	45,26	31,05	7,00	5,00	5,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,16
04.12.15	24,00	-	166,37	166,37	0,00	75,96	45,40	30,56	7,00	5,00	5,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,09
05.12.15	24,00	-	166,58	166,58	0,00	74,36	44,73	29,63	7,00	5,00	4,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,94
06.12.15	24,00	-	168,18	168,18	0,00	74,43	45,22	29,21	7,00	5,00	4,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,92
07.12.15	24,00	-	168,95	168,95	0,00	74,08	45,18	28,90	7,00	5,00	4,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,89
08.12.15	24,00	-	168,62	168,62	0,00	74,01	44,73	29,28	7,00	5,00	4,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,94
09.12.15	24,00	-	168,38	168,38	0,00	74,36	44,77	29,59	7,00	5,00	4,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,98
10.12.15	24,00	-	167,60	167,60	0,00	75,20	45,08	30,12	7,00	5,00	5,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,05
11.12.15	24,00	-	169,08	169,08	0,00	75,01	45,50	29,51	7,00	5,00	4,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,99
12.12.15	24,00	-	168,47	168,47	0,00	74,44	45,28	29,16	7,00	5,00	4,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,91
13.12.15	24,00	-	164,58	164,58	0,00	73,39	44,35	29,04	7,00	5,00	4,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,78
14.12.15	24,00	-	164,61	164,61	0,00	74,19	44,37	29,82	7,00	5,00	4,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,91
15.12.15	24,00	-	166,69	166,69	0,00	77,63	45,84	31,79	7,00	5,00	5,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,31
16.12.15	24,00	-	166,66	166,66	0,00	77,17	45,58	31,59	7,00	5,00	5,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,27
17.12.15	24,00	-	165,87	165,87	0,00	76,85	45,16	31,69	7,00	5,00	5,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,26
18.12.15	24,00	-	166,00	166,00	0,00	76,80	45,19	31,61	7,00	5,00	5,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,25
19.12.15	24,00	-	167,32	167,32	0,00	76,88	45,63	31,25	7,00	5,00	5,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,23
20.12.15	24,00	-	107,73	105,77	1,96	76,21	45,75	30,46	7,00	5,00	3,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,05			3,37
21.12.15	24,00		165,16	165,09	0,07	75,78	45,21	30,58	7,00	5,00	5,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5,06
22.12.15	24,00		165,16	165,09	0,07	75,78	45,21	30,58	7,00	5,00	5,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5,06
23.12.15	24,00		165,16	165,09	0,07	75,78	45,21	30,58	7,00	5,00	5,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5,06
Среднее	24,00	-	165,16	165,09	0,07	75,78	45,21	30,58	7,00	5,00	5,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5,06
Итого	720,00		4954,80	4952,62	2,18						151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,05	0,00	0,00	151,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 02:00	5547,52	5547,52	0,00	-	0,00	-	143,82	-	-
	21.12.15 01:00	9999,89	9997,93	0,00	-	0,00	-	279,11	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **151,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Наладить работу системы отопления

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«_____»