Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 70 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9145.038.1
Строит.Адрес: Седова 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202697
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202697-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,42

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,272 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=82,008 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	98,13	101,75	-3,62	76,05	43,56	32,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
25.11.15	24,00	-	98,99	102,79	-3,80	77,62	44,22	33,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
26.11.15	24,00	-	100,38	103,70	-3,32	78,04	44,37	33,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
27.11.15	24,00	-	101,80	103,40	-1,60	77,82	44,41	33,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
28.11.15	24,00	-	101,35	104,80	-3,45	78,15	45,00	33,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
29.11.15	24,00	-	100,85	103,71	-2,86	77,79	44,80	32,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
30.11.15	24,00	-	99,80	103,34	-3,54	76,57	44,36	32,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
01.12.15	24,00	-	95,40	97,95	-2,55	77,36	47,59	29,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
02.12.15	24,00	-	100,50	100,50	0,00	77,30	44,50	32,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
03.12.15	24,00	-	100,28	100,45	-0,17	77,19	44,39	32,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
04.12.15	24,00	-	100,43	100,43	0,00	76,86	44,50	32,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
05.12.15	24,00	-	100,70	100,70	0,00	75,17	44,02	31,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
06.12.15	24,00	-	101,77	101,94	-0,17	75,23	44,72	30,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
07.12.15	24,00	-	102,23	102,23	0,00	74,89	44,56	30,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
08.12.15	24,00	-	101,68	101,68	0,00	74,79	43,92	30,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
09.12.15	24,00	-	101,51	101,51	0,00	75,16	44,09	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
10.12.15	24,00	-	101,13	101,13	0,00	75,99	44,51	31,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
11.12.15	24,00	-	102,05	102,05	0,00	75,79	44,91	30,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
12.12.15	24,00	-	101,58	101,58	0,00	75,24	44,61	30,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
13.12.15	24,00	-	84,01	84,16	-0,15	73,45	42,67	30,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
14.12.15	24,00	-	97,67	97,67	0,00	75,05	43,43	31,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
15.12.15	24,00	-	99,40	99,40	0,00	78,52	44,73	33,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
16.12.15	24,00	-	99,68	99,68	0,00	78,04	44,41	33,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
17.12.15	24,00	-	99,23	99,23	0,00	77,81	43,97	33,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
18.12.15	24,00	-	99,27	99,27	0,00	77,74	43,95	33,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
19.12.15	24,00	-	100,38	100,38	0,00	77,80	44,58	33,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
20.12.15	24,00	-	67,85	68,17	-0,32	75,14	46,73	28,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
21.12.15	24,00		98,45	99,39	-0,95	76,54	44,50	32,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
22.12.15	24,00		98,45	99,39	-0,95	76,54	44,50	32,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,17
23.12.15	24,00		98,45	99,39	-0,95	76,54	44,50	32,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,17
Среднее	24,00	-	98,45	99,39	-0,95	76,54	44,50	32,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,17
Итого	720,00		2953,39	2981,78	-28,39						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	94,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.03.15 11:00	15199,99	15199,91	-	-	-	-	512,10	-	-
	22.03.15 11:00	15199,99	15199,91	-	-	-	-	512,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ « 24 » ДЕК 2015