Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14866
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ-1 50 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 50 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,42
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00		357,46	325,84	31,61	76,11	58,60	17,51	5,00	4,00	6,20	25,11	0,00	0,00	25,78	0,00	25,78	-	76,54	0,00	1,92			8,12
25.11.15	24,00		359,10	322,46	36,64	77,85	59,45	18,40	5,00	4,00	6,45	30,15	0,00	0,00	30,98	0,00	30,98	-	77,96	0,00	2,35			8,80
26.11.15	24,00		362,01	327,06	34,95	78,35	59,80	18,55	5,00	4,00	6,58	28,55	0,00	0,00	29,34	0,00	29,34	-	78,34	0,00	2,24			8,82
27.11.15	24,00		362,23	331,13	31,10	78,11	59,90	18,20	5,00	4,00	6,54	24,73	0,00	0,00	25,41	0,00	25,41	-	78,13	0,00	1,93			8,47
28.11.15	24,00		364,03	331,69	32,34	78,46	60,33	18,13	5,00	4,00	6,52	26,09	0,00	0,00	26,81	0,00	26,81	-	78,49	0,00	2,05			8,57
29.11.15	24,00		362,91	328,37	34,54	78,01	59,90	18,12	5,00	4,00	6,44	28,41	0,00	0,00	29,19	0,00	29,19	-	78,14	0,00	2,22			8,66
30.11.15	24,00		361,72	329,50	32,22	76,82	59,44	17,37	5,00	4,00	6,25	25,56	0,00	0,00	26,24	0,00	26,24	-	76,57	0,00	1,96			8,21
01.12.15	24,00		358,67	324,60	34,07	77,42	59,64	17,78	5,00	4,00	6,38	26,43	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	-	77,29	0,00	2,04			8,42
02.12.15	24,00		357,00	325,92	31,08	77,55	59,84	17,71	5,00	4,00	6,36	23,62	0,00	0,00	24,26	0,00	24,26	-	77,61	0,00	1,83			8,20
03.12.15	24,00		360,48	328,77	31,71	77,38	59,66	17,72	5,00	4,00	6,37	24,76	0,00	0,00	25,43	0,00	25,43	-	77,50	0,00	1,92			8,29
04.12.15	24,00		348,62	318,30	30,32	77,24	59,42	17,82	5,00	4,00	6,18	23,96	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	-	77,13	0,00	1,85			8,02
05.12.15	24,00		353,60	317,59	36,01	75,45	58,28	17,17	5,00	4,00	5,94	29,71	0,00	0,00	30,48	0,00	30,48	-	75,50	0,00	2,24			8,18
06.12.15	24,00		356,40	322,48	33,92	75,45	58,66	16,80	5,00	4,00	5,91	27,55	0,00	0,00	28,27	0,00	28,27	-	75,54	0,00	2,08			7,99
07.12.15	24,00		358,03	324,58	33,45	75,22	58,68	16,54	5,00	4,00	5,86	27,05	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75	-	75,21	0,00	2,03			7,90
08.12.15	24,00		356,59	323,25	33,35	75,07	58,30	16,77	5,00	4,00	5,91	26,90	0,00	0,00	27,59	0,00	27,59	-	75,15	0,00	2,02			7,93
09.12.15	24,00		354,58	324,03	30,55	75,36	58,43	16,93	5,00	4,00	5,97	24,17	0,00	0,00	24,80	0,00	24,80	-	75,63	0,00	1,83			7,80
10.12.15	24,00		351,76	320,42	31,34	76,25	58,90	17,34	5,00	4,00	6,03	25,24	0,00	0,00	25,90	0,00	25,90	-	76,32	0,00	1,93			7,96
11.12.15	24,00		354,36	323,52	30,85	76,12	59,13	17,00	5,00	4,00	5,97	24,89	0,00	0,00	25,55	0,00	25,55	-	76,03	0,00	1,89			7,86
12.12.15	24,00		355,03	322,90	32,13	75,47	58,70	16,77	5,00	4,00	5,90	25,82	0,00	0,00	26,49	0,00	26,49	-	75,57	0,00	1,95			7,85
13.12.15	24,00		351,43	315,49	35,94	74,43	57,73	16,70	5,00	4,00	5,77	29,60	0,00	0,00	30,34	0,00	30,34	-	73,84	0,00	2,19			7,95
14.12.15	24,00		344,86	315,78	29,08	74,94	58,10	16,84	5,00	4,00	5,78	23,02	0,00	0,00	23,61	0,00	23,61	-	75,16	0,00	1,73			7,51
15.12.15	24,00		346,35	313,38	32,97	78,88	60,21	18,67	5,00	4,00	6,38	26,45	0,00	0,00	27,19	0,00	27,19	-	78,70	0,00	2,08			8,46
16.12.15	24,00		348,02	313,72	34,30	78,33	59,70	18,63	5,00	4,00	6,38	27,62	0,00	0,00	28,39	0,00	28,39	-	78,32	0,00	2,16			8,54
17.12.15	24,00		347,59	311,49	36,10	78,08	59,32	18,75	5,00	4,00	6,41	28,94	0,00	0,00	29,74	0,00	29,74	-	78,12	0,00	2,26			8,67
18.12.15	24,00		346,37	313,68	32,69	78,04	59,39	18,64	5,00	4,00	6,41	25,61	0,00	0,00	26,32	0,00	26,32	-	78,06	0,00	2,00			8,41
19.12.15	24,00		349,64	315,09	34,54	78,06	59,73	18,33	5,00	4,00	6,34	27,44	0,00	0,00	28,20	0,00	28,20	-	78,18	0,00	2,15			8,49
20.12.15	24,00	*	354,96	321,96	32,99	76,86	59,20	17,66	5,00	4,00	6,20	26,44	-	-	27,15	-	27,15	-	76,89	-	2,03	-	-	8,23
21.12.15	24,00		354,96	321,96	32,99	76,86	59,20	17,66	5,00	4,00	6,20	26,44	-	-	27,15	-	27,15	-	76,89	-	2,03	-	-	8,23
22.12.15	24,00		354,96	321,96	32,99	76,86	59,20	17,66	5,00	4,00	6,20	26,44	-	-	27,15	-	27,15	-	76,89	-	2,03	-	-	8,23
23.12.15	24,00		354,96	321,96	32,99	76,86	59,20	17,66	5,00	4,00	6,20	26,44	-	-	27,15	-	27,15	-	76,89	-	2,03	-	-	8,23
Среднее	24,00	-	354,96	321,96	32,99	76,86	59,20	17,66	5,00	4,00	6,20	26,44	-	-	27,15	-	27,15	-	76,89	-	2,03	-	-	8,23
Итого	720,00		10648,65	9658,91	989,75						186,02	793,12	0,00	0,00	814,38	0,00	814,38	0,00			60,99	0,00	0,00	247,01

Утер 1961

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 03:00	113054,81	97607,45	13325,97	0,00	13605,93	0,00	2863,83	891,84	-
	21.12.15 02:00	122471,81	106160,66	14044,65	0,00	14343,67	0,00	3090,43	946,71	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 2,42 °С = -1,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **245,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **814,38** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать по требованию ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015

печать энергосбыта