Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 24694
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24694-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 0
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,42
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00		109,15	109,20	-0,05	72,14	40,94	31,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
25.11.15	24,00		108,82	108,85	-0,03	74,16	41,56	32,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
26.11.15	24,00		109,89	109,92	-0,02	75,84	42,21	33,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
27.11.15	24,00		112,49	111,52	0,97	76,36	42,67	33,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
28.11.15	24,00		114,62	114,71	-0,09	76,20	42,80	33,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
29.11.15	24,00		113,88	113,95	-0,07	76,55	43,16	33,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
30.11.15	24,00		112,62	112,70	-0,08	76,11	42,92	33,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
01.12.15	24,00		111,49	111,57	-0,08	74,92	42,54	32,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
02.12.15	24,00		108,87	108,95	-0,08	75,48	42,45	33,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
03.12.15	24,00		101,64	101,73	-0,09	75,42	41,37	34,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
04.12.15	24,00		95,34	95,42	-0,08	75,60	40,41	35,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
05.12.15	24,00		96,95	97,04	-0,09	75,33	40,65	34,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
06.12.15	24,00		97,33	97,42	-0,09	73,68	40,02	33,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
07.12.15	24,00		96,67	96,76	-0,08	73,77	40,20	33,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
08.12.15	24,00		101,83	101,83	0,00	73,45	40,68	32,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
09.12.15	24,00		103,19	103,15	0,04	73,23	40,57	32,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
10.12.15	24,00		100,02	100,00	0,02	73,28	40,18	33,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
11.12.15	24,00		99,67	99,66	0,01	74,13	40,33	33,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
12.12.15	24,00		99,90	99,91	0,00	74,01	40,67	33,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
13.12.15	24,00		99,54	99,53	0,02	73,51	40,67	32,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
14.12.15	24,00		99,27	99,23	0,04	72,80	40,30	32,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
15.12.15	24,00		100,03	100,05	-0,01	72,96	40,19	32,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
16.12.15	24,00		102,48	102,50	-0,02	76,70	41,67	35,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
17.12.15	24,00		102,40	102,43	-0,02	76,18	41,25	34,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
18.12.15	24,00		104,78	104,81	-0,02	75,90	41,38	34,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
19.12.15	24,00		103,50	103,52	-0,01	75,85	41,10	34,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
20.12.15	24,00		103,25	103,27	-0,03	75,87	41,22	34,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
21.12.15	24,00		104,06	104,06	0,00	74,79	41,26	33,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
22.12.15	24,00		104,06	104,06	0,00	74,79	41,26	33,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
23.12.15	24,00		104,06	104,06	0,00	74,79	41,26	33,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
Среднее	24,00	-	104,06	104,06	0,00	74,79	41,26	33,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
Итого	720,00		3121,84	3121,82	0,03						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	104,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54	-	4950,28
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54	-	4950,28

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

суток:
Гкал;
куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015 «___»