Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 75 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 75
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 24947
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24947-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 0

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,42
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00		122,29	119,77	2,52	76,09	42,09	34,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
25.11.15	24,00		123,18	120,64	2,54	77,84	42,80	35,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
26.11.15	24,00		124,73	122,13	2,60	78,34	43,15	35,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
27.11.15	24,00		124,98	122,37	2,61	78,17	43,05	35,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
28.11.15	24,00		125,71	123,11	2,59	78,54	43,74	34,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
29.11.15	24,00		125,03	122,42	2,62	78,03	43,51	34,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
30.11.15	24,00		124,33	121,71	2,62	76,84	43,11	33,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
01.12.15	24,00		123,19	120,62	2,57	77,44	43,24	34,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
02.12.15	24,00		123,06	120,52	2,54	77,60	43,28	34,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
03.12.15	24,00		122,81	120,26	2,55	77,42	43,07	34,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
04.12.15	24,00		122,87	120,33	2,55	77,27	43,15	34,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
05.12.15	24,00		123,16	120,63	2,53	75,50	42,57	32,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
06.12.15	24,00		124,39	121,85	2,53	75,53	43,10	32,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
07.12.15	24,00		124,98	122,44	2,54	75,31	42,97	32,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
08.12.15	24,00		124,53	121,99	2,54	75,16	42,42	32,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
09.12.15	24,00		124,31	121,77	2,54	75,41	42,58	32,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
10.12.15	24,00		123,55	121,09	2,46	76,35	42,91	33,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
11.12.15	24,00		124,41	122,05	2,36	76,23	43,40	32,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
12.12.15	24,00		124,31	121,82	2,49	75,51	43,26	32,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
13.12.15	24,00		122,02	119,51	2,51	74,50	42,41	32,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
14.12.15	24,00		120,61	118,25	2,36	74,94	42,09	32,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
15.12.15	24,00		122,69	120,22	2,47	78,94	43,60	35,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
16.12.15	24,00		122,82	120,33	2,50	78,40	43,20	35,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
17.12.15	24,00		122,51	119,97	2,54	78,09	42,81	35,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
18.12.15	24,00		122,40	119,87	2,53	78,07	42,72	35,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
19.12.15	24,00		123,24	120,73	2,52	78,15	43,25	34,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
20.12.15	24,00	*	88,09	86,31	1,78	77,64	44,07	33,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
21.12.15	24,00		122,23	119,73	2,50	76,94	43,02	33,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
22.12.15	24,00		122,23	119,73	2,50	76,94	43,02	33,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,26
23.12.15	24,00		122,23	119,73	2,50	76,94	43,02	33,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,26
Среднее	24,00	-	122,23	119,73	2,50	76,94	43,02	33,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,26
Итого	720,00		3666,89	3591,89	75,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	127,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70
	13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **127,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

печать потребителя
АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Петроэнергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« » 24 ДЕК 2015 г.