Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 82
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14862 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,42

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00		130,40	112,72	17,69	76,20	39,85	36,35	7,50	3,90	4,30	15,29	0,00	0,00	15,69	0,00	15,69	-	75,82	0,00	1,16			5,45
25.11.15	24,00		131,43	113,64	17,79	77,86	40,39	37,47	7,50	3,90	4,47	15,35	0,00	0,00	15,77	0,00	15,77	-	77,39	0,00	1,19			5,65
26.11.15	24,00		131,88	115,02	16,86	78,31	40,58	37,74	7,50	3,90	4,56	14,31	0,00	0,00	14,70	0,00	14,70	-	77,76	0,00	1,11			5,67
27.11.15	24,00		132,53	115,43	17,10	78,11	40,53	37,58	7,50	3,90	4,54	14,74	0,00	0,00	15,14	0,00	15,14	-	77,59	0,00	1,14			5,68
28.11.15	24,00		134,80	115,92	18,88	78,44	41,14	37,30	7,50	3,90	4,53	16,45	0,00	0,00	16,91	0,00	16,91	-	77,90	0,00	1,28			5,82
29.11.15	24,00		134,50	115,12	19,38	78,04	40,79	37,25	7,50	3,90	4,50	16,94	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40	-	77,63	0,00	1,32			5,81
30.11.15	24,00		132,37	114,44	17,93	76,76	40,31	36,44	7,50	3,90	4,38	15,45	0,00	0,00	15,86	0,00	15,86	-	76,05	0,00	1,18			5,56
01.12.15	24,00		130,71	113,64	17,07	77,44	40,57	36,87	7,50	3,90	4,41	14,50	0,00	0,00	14,89	0,00	14,89	-	76,95	0,00	1,12			5,52
02.12.15	24,00		131,64	113,50	18,14	77,54	40,70	36,84	7,50	3,90	4,40	15,48	0,00	0,00	15,90	0,00	15,90	-	77,07	0,00	1,19			5,60
03.12.15	24,00		129,56	113,35	16,22	77,41	40,49	36,92	7,50	3,90	4,41	13,49	0,00	0,00	13,85	0,00	13,85	-	76,99	0,00	1,04			5,45
04.12.15	24,00		130,65	113,26	17,38	77,12	40,57	36,55	7,50	3,90	4,37	14,62	0,00	0,00	15,01	0,00	15,01	-	76,41	0,00	1,12			5,49
05.12.15	24,00		131,45	113,53	17,92	75,41	40,15	35,26	7,50	3,90	4,23	15,12	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	-	74,92	0,00	1,13			5,36
06.12.15	24,00		135,29	114,67	20,61	75,46	40,76	34,70	7,50	3,90	4,21	17,74	0,00	0,00	18,19	0,00	18,19	-	75,05	0,00	1,33			5,54
07.12.15	24,00		134,02	115,18	18,84	75,17	40,64	34,53	7,50	3,90	4,21	15,91	0,00	0,00	16,32	0,00	16,32	-	74,69	0,00	1,19			5,40
08.12.15	24,00		133,11	114,71	18,40	75,04	40,14	34,90	7,50	3,90	4,24	15,43	0,00	0,00	15,82	0,00	15,82	-	74,56	0,00	1,15			5,39
09.12.15	24,00		132,89	114,47	18,41	75,39	40,31	35,08	7,50	3,90	4,25	15,47	0,00	0,00	15,87	0,00	15,87	-	75,03	0,00	1,16			5,41
10.12.15	24,00		131,04	113,98	17,06	76,25	40,69	35,56	7,50	3,90	4,28	14,32	0,00	0,00	14,70	0,00	14,70	-	75,77	0,00	1,09			5,36
11.12.15	24,00		132,86	114,95	17,90	76,06	41,14	34,92	7,50	3,90	4,25	15,09	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48	-	75,42	0,00	1,14			5,39
12.12.15	24,00		133,76	114,53	19,23	75,46	40,90	34,56	7,50	3,90	4,21	16,11	0,00	0,00	16,52	0,00	16,52	-	75,01	0,00	1,21			5,42
13.12.15	24,00		133,38	112,13	21,25	74,35	40,05	34,30	7,50	3,90	4,11	18,17	0,00	0,00	18,62	0,00	18,62	-	73,14	0,00	1,33			5,43
14.12.15	24,00		131,46	111,39	20,07	75,16	39,86	35,30	7,50	3,90	4,18	16,95	0,00	0,00	17,38	0,00	17,38	-	74,99	0,00	1,27			5,45
15.12.15	24,00		131,22	113,14	18,08	78,82	41,12	37,70	7,50	3,90	4,55	14,67	0,00	0,00	15,08	0,00	15,08	-	78,15	0,00	1,15			5,70
16.12.15	24,00		132,73	113,18	19,55	78,31	40,80	37,51	7,50	3,90	4,54	16,01	0,00	0,00	16,45	0,00	16,45	-	77,76	0,00	1,25			5,79
17.12.15	24,00		130,88	112,78	18,10	78,07	40,37	37,70	7,50	3,90	4,55	14,56	0,00	0,00	14,96	0,00	14,96	-	77,55	0,00	1,13			5,67
18.12.15	24,00		132,32	112,67	19,65	78,02	40,35	37,67	7,50	3,90	4,51	16,46	0,00	0,00	16,91	0,00	16,91	-	77,52	0,00	1,28			5,79
19.12.15	24,00		132,63	113,61	19,02	78,08	40,90	37,18	7,50	3,90	4,47	16,07	0,00	0,00	16,51	0,00	16,51	-	77,60	0,00	1,25			5,72
20.12.15	24,00		94,83	78,32	16,51	75,07	42,13	32,95	7,50	3,90	4,35	21,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	-	56,80	0,00	1,19			5,53
21.12.15	24,00		130,90	112,57	18,34	76,79	40,60	36,19	7,50	3,90	4,37	15,77	-	-	16,18	-	16,18	-	75,61	-	1,19	-	-	5,56
22.12.15	24,00		130,90	112,57	18,34	76,79	40,60	36,19	7,50	3,90	4,37	15,77	-	-	16,18	-	16,18	-	75,61	-	1,19	-	-	5,56
23.12.15	24,00		130,90	112,57	18,34	76,79	40,60	36,19	7,50	3,90	4,37	15,77	-	-	16,18	-	16,18	-	75,61	-	1,19	-	-	5,56
Среднее	24,00	-	130,90	112,57	18,34	76,79	40,60	36,19	7,50	3,90	4,37	15,77	-	-	16,18	-	16,18	-	75,61	-	1,19	-	-	5,56
Итого	720,00		3927,06	3376,99	550,06						131,12	473,02	0,00	0,00	485,30	0,00	485,30	0,00			35,64	0,00	0,00	166,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 02:00	66259,88	52452,00	14065,70	0,00	14350,77	0,00	3782,98	920,17	-
	21.12.15 01:00	69783,76	55482,32	14490,98	0,00	14787,06	0,00	3933,14	952,16	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °C = -1,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **165,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **485,30** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____
подпись потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 24 ДЕК 2015