Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207242
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207242-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,42
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 696,48 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.12.15	24,00	-	58,89	58,89	0,00	76,46	41,12	35,34	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
02.12.15	24,00	-	58,76	58,76	0,00	76,57	41,33	35,24	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
03.12.15	24,00	-	58,56	58,56	0,00	76,49	41,16	35,33	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
04.12.15	24,00	-	58,57	58,57	0,00	76,12	41,18	34,94	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
05.12.15	24,00	-	58,79	58,79	0,00	74,54	40,97	33,57	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
06.12.15	24,00	-	59,83	59,72	0,11	74,60	41,69	32,91	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,97
07.12.15	24,00	-	59,86	59,86	0,00	74,30	41,52	32,78	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
08.12.15	24,00	-	59,37	59,37	0,00	74,23	41,16	33,07	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
09.12.15	24,00	-	59,18	59,18	0,00	74,57	40,96	33,61	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
10.12.15	24,00	-	59,13	59,13	0,00	75,38	41,44	33,94	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
11.12.15	24,00	-	59,67	59,67	0,00	75,18	41,74	33,44	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
12.12.15	24,00	-	59,29	59,29	0,00	74,61	41,41	33,20	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
13.12.15	24,00	-	57,45	57,45	0,00	73,54	40,33	33,21	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
14.12.15	24,00	-	57,42	57,42	0,00	74,43	40,31	34,12	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
15.12.15	24,00	-	58,26	58,26	0,00	77,83	41,55	36,28	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
16.12.15	24,00	-	58,37	58,37	0,00	77,39	41,36	36,03	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
17.12.15	24,00	-	58,13	58,13	0,00	77,13	40,89	36,24	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
18.12.15	24,00	-	58,12	58,12	0,00	77,06	40,83	36,23	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
19.12.15	24,00	-	58,86	58,86	0,00	77,21	41,69	35,52	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
20.12.15	24,00	-	38,38	38,85	-0,47	74,91	43,09	31,82	7,00	5,00	1,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,27
21.12.15	24,00		57,74	57,76	-0,02	75,63	41,29	34,34	7,00	5,00	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,99
22.12.15	24,00		57,74	57,76	-0,02	75,63	41,29	34,34	7,00	5,00	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,99
23.12.15	24,00		57,74	57,76	-0,02	75,63	41,29	34,34	7,00	5,00	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,99
Среднее	24,00	-	57,74	57,76	-0,02	75,63	41,29	34,34	7,00	5,00	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,99
Итого	552,00		1328,12	1328,54	-0,41						45,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	45,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	18.12.15 16:00	5483,41	5478,78	0,00	-	0,00	-	163,52	-	-
	21.12.15 01:00	5602,36	5598,20	0,00	-	0,00	-	167,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____
подпись потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2015 г.