Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Седова 86 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205516-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205516 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.12.15	24,00	-	66,11	65,42	0,69	74,17	41,01	33,16	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			2,22
02.12.15	24,00	-	65,80	65,68	0,12	74,29	41,02	33,27	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,20
03.12.15	24,00	-	65,61	65,61	0,00	74,17	40,92	33,25	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
04.12.15	24,00	-	65,64	65,43	0,21	73,83	40,94	32,89	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,17
05.12.15	24,00	-	65,88	65,76	0,12	72,35	40,64	31,71	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,10
06.12.15	24,00	-	67,01	67,01	0,00	72,45	41,33	31,12	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
07.12.15	24,00	-	67,02	67,02	0,00	72,22	41,42	30,80	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
08.12.15	24,00	-	66,62	66,27	0,35	72,03	40,85	31,18	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,09
09.12.15	24,00	-	66,53	66,35	0,18	72,26	40,76	31,50	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,10
10.12.15	24,00	-	66,49	65,95	0,54	73,06	41,19	31,87	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			2,14
11.12.15	24,00	-	67,18	67,01	0,17	72,86	41,40	31,46	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,12
12.12.15	24,00	-	66,59	66,59	0,00	72,30	40,94	31,36	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
13.12.15	24,00	-	64,67	64,53	0,14	71,20	39,86	31,34	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,03
14.12.15	24,00	-	64,54	64,41	0,13	72,03	39,79	32,24	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,09
15.12.15	24,00	-	65,48	65,33	0,15	75,31	40,91	34,40	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,26
16.12.15	24,00	-	65,51	65,51	0,00	74,97	40,83	34,14	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
17.12.15	24,00	-	65,19	65,19	0,00	74,74	40,48	34,26	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
18.12.15	24,00	-	65,17	65,17	0,00	74,66	40,49	34,17	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
19.12.15	24,00	-	65,97	65,97	0,00	74,87	41,15	33,72	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
20.12.15	24,00	-	43,08	42,89	0,19	72,53	41,47	31,06	7,00	5,00	1,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,37
21.12.15	24,00		64,80	64,66	0,15	73,32	40,87	32,45	7,00	5,00	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	2,11
22.12.15	24,00		64,80	64,66	0,15	73,32	40,87	32,45	7,00	5,00	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	2,11
23.12.15	24,00		64,80	64,66	0,15	73,32	40,87	32,45	7,00	5,00	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	2,11
Среднее	24,00	-	64,80	64,66	0,15	73,32	40,87	32,45	7,00	5,00	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	2,11
Итого	552,00		1490,50	1487,07	3,44						48,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,14	0,00	0,00	48,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	08.12.15 17:00	15179,74	15171,07	0,00	-	0,00	-	294,98	-	-
	21.12.15 01:00	15968,15	15957,98	0,00	-	0,00	-	320,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **48,56** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ подпись потребителя

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015 «_____» _____ г.