Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-5 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-5 СЦО | Строит.Адрес: Седова 86 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207247-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207247 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2015 по 23.12.2015

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.12.15	24,00	-	89,75	89,75	-	76,43	51,91	24,52	7,00	5,00	2,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
02.12.15	24,00	-	89,75	89,75	-	76,43	51,91	24,52	7,00	5,00	2,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
03.12.15	24,00	-	89,75	89,75	-	76,43	51,91	24,52	7,00	5,00	2,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
04.12.15	24,00	-	91,43	91,43	0,00	77,07	51,92	25,15	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,30
05.12.15	24,00	-	91,66	91,66	0,00	75,44	51,50	23,94	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
06.12.15	24,00	-	93,26	93,26	0,00	75,50	52,16	23,34	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
07.12.15	24,00	-	93,36	93,36	0,00	75,20	52,01	23,19	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
08.12.15	24,00	-	92,56	92,56	0,00	75,11	51,45	23,66	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
09.12.15	24,00	-	92,27	92,27	0,00	75,47	51,42	24,05	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
10.12.15	24,00	-	91,94	91,94	0,00	76,30	52,03	24,27	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
11.12.15	24,00	-	92,87	92,87	0,00	76,06	52,40	23,66	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
12.12.15	24,00	-	92,36	92,36	0,00	75,48	51,88	23,60	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
13.12.15	24,00	-	89,68	89,68	0,00	74,45	50,72	23,73	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
14.12.15	24,00	-	89,38	89,38	0,00	75,34	50,82	24,52	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
15.12.15	24,00	-	90,80	90,80	0,00	78,81	52,62	26,19	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
16.12.15	24,00	-	91,06	91,06	0,00	78,35	52,36	25,99	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
17.12.15	24,00	-	90,73	90,73	0,00	78,10	51,69	26,41	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
18.12.15	24,00	-	90,80	90,80	0,00	78,04	51,61	26,43	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
19.12.15	24,00	-	91,90	91,90	0,00	78,15	52,46	25,69	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
20.12.15	24,00	-	59,70	59,70	0,00	76,36	53,40	22,96	7,00	5,00	1,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,45
21.12.15	24,00		89,75	89,75	-	76,43	51,91	24,52	7,00	5,00	2,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
22.12.15	24,00		89,75	89,75	-	76,43	51,91	24,52	7,00	5,00	2,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
23.12.15	24,00		89,75	89,75	-	76,43	51,91	24,52	7,00	5,00	2,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
Среднее	24,00	-	89,75	89,75	-	76,43	51,91	24,52	7,00	5,00	2,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
Итого	552,00		2064,26	2064,26	0,00						50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	50,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	17.12.15 13:00	1274,98	1276,30	0,00	-	0,00	-	31,09	-	-
	21.12.15 01:00	1562,46	1563,78	0,00	-	0,00	-	38,51	-	-

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,82** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 24 ДЕК 2015 _____ г.

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____