Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9902.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207269 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	109,20	96,40	12,80	73,36	50,13	23,23	7,00	5,00	2,24	12,82	-	-	13,10	-	13,10	-	73,23	-	0,94			3,18
25.11.15	24,00	-	110,94	96,45	14,49	74,18	50,32	23,86	7,00	5,00	2,31	14,41	-	-	14,76	-	14,76	-	73,73	-	1,06			3,38
26.11.15	24,00	-	109,32	96,45	12,87	74,84	50,30	24,54	7,00	5,00	2,37	12,81	-	-	13,13	-	13,13	-	74,65	-	0,96			3,33
27.11.15	24,00	-	109,49	97,03	12,46	75,06	50,69	24,37	7,00	5,00	2,39	12,29	-	-	12,59	-	12,59	-	74,85	-	0,92			3,31
28.11.15	24,00	-	63,24	51,31	11,93	73,03	50,21	22,82	7,00	5,00	1,14	14,26	-	-	14,52	-	14,52	-	63,45	-	0,90			2,04
29.11.15	24,00	-	92,14	76,16	15,98	72,14	52,70	19,44	7,00	5,00	1,46	16,53	-	-	16,90	-	16,90	-	71,07	-	1,17			2,64
30.11.15	24,00	-	109,11	95,94	13,17	74,65	50,70	23,95	7,00	5,00	2,31	13,11	-	-	13,42	-	13,42	-	74,42	-	0,98			3,28
01.12.15	24,00	-	109,68	96,43	13,25	74,71	51,17	23,54	7,00	5,00	2,27	13,32	-	-	13,68	-	13,68	-	74,57	-	1,00			3,27
02.12.15	24,00	-	110,67	97,21	13,46	73,77	50,92	22,85	7,00	5,00	2,21	13,74	-	-	14,09	-	14,09	-	73,38	-	1,01			3,22
03.12.15	24,00	-	110,55	97,56	12,99	74,62	51,15	23,47	7,00	5,00	2,27	13,28	-	-	13,59	-	13,59	-	74,54	-	0,99			3,26
04.12.15	24,00	-	110,27	97,41	12,86	74,69	51,27	23,42	7,00	5,00	2,30	12,73	-	-	13,06	-	13,06	-	74,62	-	0,95			3,25
05.12.15	24,00	-	108,94	97,13	11,81	74,96	51,57	23,39	7,00	5,00	2,29	11,62	-	-	11,93	-	11,93	-	74,72	-	0,87			3,16
06.12.15	24,00	-	113,14	96,39	16,75	75,02	51,85	23,17	7,00	5,00	2,25	16,58	-	-	16,98	-	16,98	-	74,79	-	1,24			3,49
07.12.15	24,00	-	75,69	61,13	14,56	73,94	48,35	25,59	7,00	5,00	1,61	14,23	-	-	14,59	-	14,59	-	73,03	-	1,04			2,65
08.12.15	24,00	-	79,30	66,60	12,70	74,25	47,20	27,05	7,00	5,00	1,84	12,33	-	-	12,62	-	12,62	-	73,33	-	0,91			2,75
09.12.15	24,00	-	108,52	96,40	12,12	74,69	51,16	23,53	7,00	5,00	2,31	11,73	-	-	12,04	-	12,04	-	74,29	-	0,87			3,18
10.12.15	24,00	-	110,89	96,72	14,17	74,76	51,40	23,36	7,00	5,00	2,30	13,77	-	-	14,11	-	14,11	-	73,98	-	1,02			3,32
11.12.15	24,00	-	109,20	96,96	12,24	74,57	51,66	22,91	7,00	5,00	2,26	11,85	-	-	12,12	-	12,12	-	74,06	-	0,88			3,14
12.12.15	24,00	-	109,37	96,25	13,12	74,76	51,60	23,16	7,00	5,00	2,26	12,77	-	-	13,12	-	13,12	-	74,26	-	0,95			3,22
13.12.15	24,00	-	110,24	95,09	15,15	74,43	51,11	23,32	7,00	5,00	2,27	14,75	-	-	15,11	-	15,11	-	72,87	-	1,08			3,35
14.12.15	24,00	-	109,42	96,03	13,39	74,57	51,18	23,39	7,00	5,00	2,27	13,14	-	-	13,45	-	13,45	-	74,14	-	0,98			3,25
15.12.15	24,00	-	108,76	95,66	13,10	75,00	51,39	23,61	7,00	5,00	2,29	12,88	-	-	13,20	-	13,20	-	74,04	-	0,95			3,24
16.12.15	24,00	-	107,56	93,19	14,37	73,50	50,75	22,75	7,00	5,00	2,19	13,86	-	-	14,19	-	14,19	-	71,30	-	0,99			3,18
17.12.15	24,00	-	107,35	93,57	13,78	65,88	44,58	21,30	7,00	5,00	1,98	13,61	-	-	13,87	-	13,87	-	67,31	-	0,91			2,90
18.12.15	24,00	-	109,23	96,15	13,08	74,90	50,58	24,32	7,00	5,00	2,37	12,73	-	-	13,04	-	13,04	-	74,30	-	0,95			3,32
19.12.15	24,00	-	112,46	97,32	15,14	75,12	51,43	23,69	7,00	5,00	2,38	14,32	-	-	14,68	-	14,68	-	74,30	-	1,07			3,45
20.12.15	24,00	-	112,30	95,99	16,31	74,77	51,69	23,08	7,00	5,00	2,30	15,53	-	-	15,89	-	15,89	-	73,23	-	1,14			3,44
21.12.15	24,00	-	110,01	97,25	12,76	74,72	52,15	22,57	7,00	5,00	2,27	11,87	-	-	12,16	-	12,16	-	74,19	-	0,88			3,15
22.12.15	24,00		105,25	91,65	13,60	74,10	50,69	23,42	7,00	5,00	2,17	13,46	-	-	13,78	-	13,78	-	73,24	-	0,99	-	-	3,15
23.12.15	24,00		105,25	91,65	13,60	74,10	50,69	23,42	7,00	5,00	2,17	13,46	-	-	13,78	-	13,78	-	73,24	-	0,99	-	-	3,15
Среднее	24,00	-	105,25	91,65	13,60	74,10	50,69	23,42	7,00	5,00	2,17	13,46	-	-	13,78	-	13,78	-	73,24	-	0,99	-	-	3,15
Итого	720,00		3157,49	2749,48	408,01						65,06	403,79	0,00	0,00	413,51	0,00	413,51	0,00			29,55	0,00	0,00	94,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **93,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **413,51** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«_____» _____ г.

печать энергосбыта