Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9904.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205544

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-1215.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	97,89	87,55	10,34	73,19	46,42	26,77	7,00	5,00	2,33	10,46	-	-	10,71	-	10,71	-	74,32	-	0,78			3,10
25.11.15	24,00	-	98,27	87,62	10,65	73,98	46,96	27,02	7,00	5,00	2,36	10,73	-	-	11,00	-	11,00	-	74,73	-	0,80			3,16
26.11.15	24,00	-	99,23	87,42	11,81	74,66	47,06	27,60	7,00	5,00	2,40	11,91	-	-	12,20	-	12,20	-	75,62	-	0,90			3,30
27.11.15	24,00	-	100,30	87,89	12,41	74,95	47,53	27,42	7,00	5,00	2,39	12,50	-	-	12,81	-	12,81	-	75,86	-	0,95			3,34
28.11.15	24,00	-	53,28	43,47	9,81	73,28	47,58	25,70	7,00	5,00	1,07	11,50	-	-	11,75	-	11,75	-	66,89	-	0,77			1,84
29.11.15	24,00	-	84,08	72,86	11,22	71,93	50,47	21,46	7,00	5,00	1,50	12,07	-	-	12,36	-	12,36	-	72,79	-	0,88			2,38
30.11.15	24,00	-	99,81	88,03	11,78	74,29	47,33	26,96	7,00	5,00	2,30	12,61	-	-	12,94	-	12,94	-	75,21	-	0,95			3,25
01.12.15	24,00	-	98,29	88,59	9,70	74,34	47,81	26,53	7,00	5,00	2,29	10,42	-	-	10,68	-	10,68	-	75,42	-	0,79			3,07
02.12.15	24,00	-	100,02	89,13	10,89	73,18	47,53	25,65	7,00	5,00	2,22	11,63	-	-	11,91	-	11,91	-	74,10	-	0,86			3,09
03.12.15	24,00	-	100,24	89,46	10,78	74,15	47,92	26,23	7,00	5,00	2,28	11,50	-	-	11,79	-	11,79	-	75,47	-	0,87			3,15
04.12.15	24,00	-	99,83	89,24	10,59	74,14	48,04	26,10	7,00	5,00	2,27	11,23	-	-	11,51	-	11,51	-	75,49	-	0,85			3,12
05.12.15	24,00	-	98,84	88,93	9,91	74,44	48,33	26,11	7,00	5,00	2,27	10,55	-	-	10,82	-	10,82	-	75,62	-	0,80			3,06
06.12.15	24,00	-	100,70	88,44	12,26	74,49	48,89	25,60	7,00	5,00	2,20	12,98	-	-	13,29	-	13,29	-	75,55	-	0,98			3,18
07.12.15	24,00	-	100,58	90,35	10,23	74,10	48,76	25,34	7,00	5,00	2,23	10,89	-	-	11,17	-	11,17	-	75,38	-	0,82			3,05
08.12.15	24,00	-	100,40	89,84	10,56	74,18	48,14	26,04	7,00	5,00	2,28	11,21	-	-	11,48	-	11,48	-	75,36	-	0,84			3,13
09.12.15	24,00	-	99,23	88,93	10,30	74,23	48,03	26,20	7,00	5,00	2,27	10,89	-	-	11,16	-	11,16	-	75,46	-	0,82			3,10
10.12.15	24,00	-	99,58	89,53	10,05	74,14	48,42	25,72	7,00	5,00	2,25	10,70	-	-	10,97	-	10,97	-	75,45	-	0,81			3,05
11.12.15	24,00	-	99,93	89,32	10,61	73,98	48,62	25,36	7,00	5,00	2,21	11,25	-	-	11,54	-	11,54	-	75,10	-	0,85			3,05
12.12.15	24,00	-	100,06	88,96	11,10	73,98	48,34	25,64	7,00	5,00	2,22	11,70	-	-	11,99	-	11,99	-	75,45	-	0,89			3,11
13.12.15	24,00	-	99,93	88,52	11,41	73,59	47,73	25,86	7,00	5,00	2,23	12,06	-	-	12,36	-	12,36	-	74,93	-	0,90			3,13
14.12.15	24,00	-	99,63	88,92	10,71	73,71	47,72	25,99	7,00	5,00	2,25	11,34	-	-	11,62	-	11,62	-	75,23	-	0,85			3,10
15.12.15	24,00	-	99,03	88,69	10,34	74,17	47,71	26,46	7,00	5,00	2,29	10,91	-	-	11,18	-	11,18	-	75,77	-	0,83			3,12
16.12.15	24,00	-	98,18	86,66	11,52	71,69	46,72	24,97	7,00	5,00	2,12	12,03	-	-	12,34	-	12,34	-	72,62	-	0,87			2,99
17.12.15	24,00	-	97,64	86,99	10,65	66,54	42,37	24,17	7,00	5,00	2,02	11,21	-	-	11,46	-	11,46	-	70,12	-	0,79			2,81
18.12.15	24,00	-	99,86	88,87	10,99	74,41	47,33	27,08	7,00	5,00	2,36	11,51	-	-	11,79	-	11,79	-	75,60	-	0,87			3,23
19.12.15	24,00	-	100,67	90,21	10,46	74,53	48,30	26,23	7,00	5,00	2,32	11,00	-	-	11,29	-	11,29	-	75,74	-	0,84			3,15
20.12.15	24,00	-	101,28	89,43	11,85	74,17	48,50	25,67	7,00	5,00	2,24	12,44	-	-	12,76	-	12,76	-	75,42	-	0,94			3,18
21.12.15	24,00	-	100,44	89,81	10,63	74,22	49,10	25,12	7,00	5,00	2,19	11,34	-	-	11,63	-	11,63	-	75,34	-	0,86			3,05
22.12.15	24,00		97,40	86,56	10,84	73,67	47,77	25,89	7,00	5,00	2,19	11,45	-	-	11,73	-	11,73	-	74,64	-	0,86	-	-	3,05
23.12.15	24,00		97,40	86,56	10,84	73,67	47,77	25,89	7,00	5,00	2,19	11,45	-	-	11,73	-	11,73	-	74,64	-	0,86	-	-	3,05
Среднее	24,00	-	97,40	86,56	10,84	73,67	47,77	25,89	7,00	5,00	2,19	11,45	-	-	11,73	-	11,73	-	74,64	-	0,86	-	-	3,05
Итого	720,00		2922,02	2596,78	325,24						65,71	343,47	0,00	0,00	351,98	0,00	351,98	0,00			25,65	0,00	0,00	91,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -0,89 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **351,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.