Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Седова 91-1
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14925
Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00		208,74	186,33	22,41	74,98	47,98	27,00	6,00	3,00	5,22	20,13	0,00	0,00	20,65	0,00	20,65	-	74,86	0,00	1,51			6,72
25.11.15	24,00		209,41	186,91	22,50	75,88	48,41	27,47	6,00	3,00	5,32	20,30	0,00	0,00	20,83	0,00	20,83	-	75,55	0,00	1,53			6,86
26.11.15	24,00		207,41	186,91	20,50	76,56	48,15	28,41	6,00	3,00	5,50	18,31	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	-	76,31	0,00	1,40			6,89
27.11.15	24,00		209,04	187,77	21,27	76,78	47,98	28,80	6,00	3,00	5,58	19,23	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75	-	76,52	0,00	1,47			7,05
28.11.15	24,00		132,50	103,44	29,06	75,91	48,53	27,38	6,00	3,00	3,27	27,78	0,00	0,00	28,32	0,00	28,32	-	64,12	0,00	1,78			5,05
29.11.15	24,00	*	129,94	100,90	29,04	74,63	45,13	29,49	6,00	3,00	3,29	27,51	0,00	0,00	28,10	0,00	28,10	-	67,73	0,00	1,86			5,15
30.11.15	24,00		210,10	187,87	22,23	76,29	47,64	28,65	6,00	3,00	5,54	20,38	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	-	75,92	0,00	1,55			7,09
01.12.15	24,00		208,05	188,35	19,70	76,33	49,01	27,32	6,00	3,00	5,30	17,97	0,00	0,00	18,44	0,00	18,44	-	76,12	0,00	1,37			6,66
02.12.15	24,00		210,23	189,16	21,07	75,41	48,70	26,71	6,00	3,00	5,19	19,55	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	-	75,07	0,00	1,47			6,65
03.12.15	24,00		211,16	189,30	21,86	76,19	48,95	27,24	6,00	3,00	5,29	20,28	0,00	0,00	20,81	0,00	20,81	-	76,02	0,00	1,54			6,84
04.12.15	24,00		208,94	189,31	19,63	76,31	48,79	27,52	6,00	3,00	5,36	17,83	0,00	0,00	18,30	0,00	18,30	-	76,16	0,00	1,36			6,72
05.12.15	24,00		210,68	188,22	22,46	76,62	48,71	27,91	6,00	3,00	5,41	20,65	0,00	0,00	21,19	0,00	21,19	-	76,40	0,00	1,58			6,99
06.12.15	24,00		210,48	188,42	22,06	76,61	49,39	27,22	6,00	3,00	5,28	20,29	0,00	0,00	20,83	0,00	20,83	-	76,31	0,00	1,55			6,83
07.12.15	24,00		208,12	188,70	19,43	76,27	48,79	27,49	6,00	3,00	5,34	17,70	0,00	0,00	18,16	0,00	18,16	-	76,08	0,00	1,35			6,68
08.12.15	24,00		209,02	188,21	20,81	76,38	48,18	28,20	6,00	3,00	5,46	19,06	0,00	0,00	19,56	0,00	19,56	-	76,17	0,00	1,45			6,91
09.12.15	24,00		209,00	188,51	20,50	76,38	48,69	27,69	6,00	3,00	5,37	18,76	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	-	76,18	0,00	1,43			6,80
10.12.15	24,00		210,86	189,78	21,08	76,45	49,16	27,29	6,00	3,00	5,32	19,43	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	-	76,29	0,00	1,48			6,80
11.12.15	24,00		209,21	189,56	19,65	76,24	49,46	26,78	6,00	3,00	5,22	18,08	0,00	0,00	18,55	0,00	18,55	-	75,93	0,00	1,37			6,59
12.12.15	24,00		209,33	188,54	20,79	76,37	49,40	26,96	6,00	3,00	5,23	19,11	0,00	0,00	19,61	0,00	19,61	-	76,16	0,00	1,46			6,69
13.12.15	24,00		211,20	187,79	23,41	76,11	48,92	27,19	6,00	3,00	5,26	21,65	0,00	0,00	22,21	0,00	22,21	-	75,78	0,00	1,64			6,90
14.12.15	24,00		208,44	188,69	19,74	76,19	48,93	27,27	6,00	3,00	5,28	18,12	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	-	76,06	0,00	1,38			6,66
15.12.15	24,00	*	207,41	188,36	19,05	76,69	48,63	28,06	6,00	3,00	5,43	17,35	0,00	0,00	17,81	0,00	17,81	-	76,53	0,00	1,33			6,76
16.12.15	24,00		205,39	185,24	20,15	75,95	48,00	27,94	6,00	3,00	5,33	18,45	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	-	75,07	0,00	1,38			6,72
17.12.15	24,00		202,45	181,53	20,93	66,53	42,77	23,77	6,00	3,00	4,37	19,78	0,00	0,00	20,20	0,00	20,20	-	67,69	0,00	1,34			5,71
18.12.15	24,00		207,12	186,89	20,23	76,60	48,63	27,97	6,00	3,00	5,35	18,81	0,00	0,00	19,30	0,00	19,30	-	76,38	0,00	1,44			6,79
19.12.15	24,00		211,51	188,98	22,53	76,79	49,11	27,68	6,00	3,00	5,36	21,12	0,00	0,00	21,68	0,00	21,68	-	76,62	0,00	1,62			6,98
20.12.15	24,00		209,88	188,13	21,75	76,42	49,33	27,09	6,00	3,00	5,22	20,33	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87	-	76,26	0,00	1,55			6,77
21.12.15	24,00		203,17	181,55	21,62	75,85	48,35	27,50	6,00	3,00	5,15	19,92	-	-	20,43	-	20,43	-	74,97	-	1,49	-	-	6,64
22.12.15	24,00		203,17	181,55	21,62	75,85	48,35	27,50	6,00	3,00	5,15	19,92	-	-	20,43	-	20,43	-	74,97	-	1,49	-	-	6,64
23.12.15	24,00		203,17	181,55	21,62	75,85	48,35	27,50	6,00	3,00	5,15	19,92	-	-	20,43	-	20,43	-	74,97	-	1,49	-	-	6,64
Среднее	24,00	-	203,17	181,55	21,62	75,85	48,35	27,50	6,00	3,00	5,15	19,92	-	-	20,43	-	20,43	-	74,97	-	1,49	-	-	6,64
Итого	720,00		6095,12	5446,41	648,71						154,55	597,72	0,00	0,00	612,94	0,00	612,94	0,00			44,65	0,00	0,00	199,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 06:00	142208,80	125637,36	18010,95	0,00	18430,19	0,00	3846,51	1277,28	
	21.12.15 04:00	147677,88	130523,54	18548,33	0,00	18981,25	0,00	4025,30	1317,42	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **197,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **612,94** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «24» ДЕК 2015 г. печать энергосбыта