Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9347.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 94 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219401-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219401 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 17,12 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	151,81	146,41	5,40	74,01	46,69	27,32	7,00	5,00	4,20	2,84	0,00	0,00	2,88	0,00	2,88	-	73,53	0,00	0,21			4,41
25.11.15	24,00	-	151,73	146,86	4,87	74,99	47,18	27,81	7,00	5,00	4,26	2,58	0,00	0,00	2,63	0,00	2,63	-	74,48	0,00	0,20			4,45
26.11.15	24,00	-	151,12	146,82	4,30	75,61	47,32	28,29	7,00	5,00	4,32	2,23	0,00	0,00	2,26	0,00	2,26	-	74,65	0,00	0,16			4,48
27.11.15	24,00	-	151,61	147,48	4,13	75,82	47,62	28,20	7,00	5,00	4,33	2,05	0,00	0,00	2,05	0,00	2,05	-	75,05	0,00	0,15			4,48
28.11.15	24,00	-	89,31	86,38	2,93	75,13	46,46	28,67	7,00	5,00	2,57	1,82	0,00	0,00	1,84	0,00	1,84	-	72,52	0,00	0,13			2,70
29.11.15	24,00	-	116,45	112,98	3,47	72,51	43,97	28,54	7,00	5,00	3,35	1,90	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91	-	69,33	0,00	0,13			3,48
30.11.15	24,00	-	152,68	146,60	6,08	75,41	47,33	28,08	7,00	5,00	4,34	3,18	0,00	0,00	3,26	0,00	3,26	-	74,45	0,00	0,24			4,58
01.12.15	24,00	-	152,75	147,25	5,50	75,42	47,70	27,72	7,00	5,00	4,31	2,51	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54	-	74,94	0,00	0,19			4,50
02.12.15	24,00	-	153,33	148,54	4,79	74,59	47,56	27,03	7,00	5,00	4,20	2,35	0,00	0,00	2,38	0,00	2,38	-	73,49	0,00	0,17			4,37
03.12.15	24,00	-	153,78	148,69	5,09	75,27	47,77	27,50	7,00	5,00	4,27	2,81	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	-	74,74	0,00	0,21			4,48
04.12.15	24,00	-	153,37	148,66	4,71	75,42	47,94	27,48	7,00	5,00	4,25	2,55	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60	-	74,79	0,00	0,19			4,44
05.12.15	24,00	-	150,78	148,25	2,53	75,73	48,39	27,34	7,00	5,00	4,21	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	-	74,15	0,00	0,04			4,25
06.12.15	24,00	-	150,53	148,55	1,98	75,73	48,87	26,86	7,00	5,00	4,13	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	-	73,07	0,00	0,02			4,14
07.12.15	24,00	-	152,14	148,53	3,61	75,39	48,79	26,60	7,00	5,00	4,08	1,98	0,00	0,00	2,02	0,00	2,02	-	75,16	0,00	0,15			4,23
08.12.15	24,00	-	152,90	148,04	4,86	75,48	48,46	27,02	7,00	5,00	4,13	3,16	0,00	0,00	3,22	0,00	3,22	-	75,00	0,00	0,24			4,37
09.12.15	24,00	-	152,45	148,36	4,09	75,46	48,52	26,94	7,00	5,00	4,13	2,46	0,00	0,00	2,47	0,00	2,47	-	74,92	0,00	0,18			4,31
10.12.15	24,00	-	153,44	149,44	4,00	75,54	49,05	26,49	7,00	5,00	4,07	2,55	0,00	0,00	2,58	0,00	2,58	-	74,63	0,00	0,19			4,26
11.12.15	24,00	-	153,27	149,23	4,04	75,37	49,72	25,65	7,00	5,00	3,94	2,64	0,00	0,00	2,69	0,00	2,69	-	74,65	0,00	0,20			4,14
12.12.15	24,00	-	151,55	148,70	2,85	75,45	49,38	26,07	7,00	5,00	3,99	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	-	74,64	0,00	0,10			4,10
13.12.15	24,00	-	150,19	148,38	1,81	75,24	48,59	26,65	7,00	5,00	4,06	0,50	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	-	72,92	0,00	0,03			4,09
14.12.15	24,00	-	152,83	148,45	4,38	75,28	48,44	26,84	7,00	5,00	4,09	3,00	0,00	0,00	3,07	0,00	3,07	-	74,64	0,00	0,22			4,32
15.12.15	24,00	-	152,17	148,33	3,84	75,75	48,43	27,32	7,00	5,00	4,17	2,42	0,00	0,00	2,48	0,00	2,48	-	75,24	0,00	0,18			4,35
16.12.15	24,00	-	150,30	145,99	4,31	75,58	48,05	27,53	7,00	5,00	4,14	2,81	0,00	0,00	2,87	0,00	2,87	-	75,24	0,00	0,21			4,35
17.12.15	24,00	-	149,48	144,90	4,58	65,33	42,37	22,96	7,00	5,00	3,40	3,41	0,00	0,00	3,45	0,00	3,45	-	67,12	0,00	0,23			3,62
18.12.15	24,00	-	153,85	148,69	5,16	75,64	47,69	27,95	7,00	5,00	4,26	3,83	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90	-	75,14	0,00	0,29			4,55
19.12.15	24,00	-	154,05	151,39	2,66	75,72	48,51	27,21	7,00	5,00	4,23	1,36	0,00	0,00	1,39	0,00	1,39	-	74,89	0,00	0,10			4,32
20.12.15	24,00	-	151,79	150,33	1,46	75,46	48,62	26,84	7,00	5,00	4,13	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	-	71,33	0,00	0,02			4,15
21.12.15	24,00		148,51	144,53	3,98	74,90	47,76	27,14	7,00	5,00	4,06	2,20	-	-	2,23	-	2,23	-	73,88	-	0,16	-	-	4,22
22.12.15	24,00		148,51	144,53	3,98	74,90	47,76	27,14	7,00	5,00	4,06	2,20	-	-	2,23	-	2,23	-	73,88	-	0,16	-	-	4,22
23.12.15	24,00		148,51	144,53	3,98	74,90	47,76	27,14	7,00	5,00	4,06	2,20	-	-	2,23	-	2,23	-	73,88	-	0,16	-	-	4,22
Среднее	24,00	-	148,51	144,53	3,98	74,90	47,76	27,14	7,00	5,00	4,06	2,20	-	-	2,23	-	2,23	-	73,88	-	0,16	-	-	4,22
Итого	720,00		4455,18	4335,81	119,37						121,72	66,00	0,00	0,00	67,02	0,00	67,02	0,00			4,85	0,00	0,00	126,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 05:00	32420,40	31605,29	548,53	0,00	553,64	0,00	776,00	-	-
	21.12.15 03:00	35417,13	35495,59	607,32	0,00	613,34	0,00	989,49	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -0,17 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **126,40** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **67,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергосбыта Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта « 24 » ДЕК 2015 г.