Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9054.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 98 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208346 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетным алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	84,24	71,60	12,64	73,30	44,72	28,58	7,00	5,00	2,20	10,45	-	-	10,68	-	10,68	-	73,37	-	0,77			2,97
25.11.15	24,00	-	84,70	71,51	13,19	74,14	45,08	29,06	7,00	5,00	2,25	11,01	-	-	11,28	-	11,28	-	73,74	-	0,81			3,06
26.11.15	24,00	-	84,34	71,56	12,78	74,80	45,11	29,69	7,00	5,00	2,29	10,64	-	-	10,90	-	10,90	-	74,74	-	0,80			3,08
27.11.15	24,00	-	83,86	72,52	11,34	74,98	45,25	29,73	7,00	5,00	2,31	9,33	-	-	9,58	-	9,58	-	74,77	-	0,70			3,01
28.11.15	24,00	-	51,02	39,80	11,22	73,19	44,05	29,14	7,00	5,00	1,14	13,22	-	-	13,47	-	13,47	-	63,72	-	0,84			1,98
29.11.15	24,00	-	69,76	57,24	12,52	71,74	41,95	29,79	7,00	5,00	1,71	12,84	-	-	13,12	-	13,12	-	69,79	-	0,90			2,61
30.11.15	24,00	-	83,95	72,98	10,97	74,45	45,67	28,78	7,00	5,00	2,16	10,19	-	-	10,45	-	10,45	-	74,11	-	0,76			2,92
01.12.15	24,00	-	85,42	72,77	12,65	74,56	46,14	28,42	7,00	5,00	2,18	11,06	-	-	11,35	-	11,35	-	74,48	-	0,83			3,01
02.12.15	24,00	-	87,76	73,78	13,98	73,61	46,04	27,57	7,00	5,00	2,19	12,00	-	-	12,29	-	12,29	-	73,20	-	0,88			3,07
03.12.15	24,00	-	86,22	73,24	12,98	74,46	46,12	28,34	7,00	5,00	2,22	11,03	-	-	11,29	-	11,29	-	74,41	-	0,82			3,04
04.12.15	24,00	-	85,23	73,48	11,75	74,54	46,31	28,23	7,00	5,00	2,22	9,86	-	-	10,11	-	10,11	-	74,47	-	0,73			2,95
05.12.15	24,00	-	84,89	72,59	12,30	74,81	46,05	28,76	7,00	5,00	2,23	10,37	-	-	10,65	-	10,65	-	74,64	-	0,78			3,01
06.12.15	24,00	-	85,22	72,20	13,02	74,81	46,49	28,32	7,00	5,00	2,18	11,18	-	-	11,43	-	11,43	-	74,58	-	0,83			3,02
07.12.15	24,00	-	85,70	72,81	12,89	74,45	46,30	28,15	7,00	5,00	2,20	10,94	-	-	11,20	-	11,20	-	74,44	-	0,81			3,01
08.12.15	24,00	-	83,98	73,36	10,62	74,51	45,81	28,70	7,00	5,00	2,25	8,71	-	-	8,93	-	8,93	-	74,34	-	0,65			2,90
09.12.15	24,00	-	85,18	72,99	12,19	74,55	46,19	28,36	7,00	5,00	2,22	10,19	-	-	10,45	-	10,45	-	74,41	-	0,76			2,98
10.12.15	24,00	-	85,92	73,39	12,53	74,60	46,32	28,28	7,00	5,00	2,23	10,51	-	-	10,76	-	10,76	-	74,43	-	0,78			3,01
11.12.15	24,00	-	84,99	73,79	11,20	74,40	46,72	27,68	7,00	5,00	2,19	9,28	-	-	9,49	-	9,49	-	74,11	-	0,69			2,88
12.12.15	24,00	-	85,32	72,97	12,35	74,57	46,75	27,82	7,00	5,00	2,18	10,30	-	-	10,56	-	10,56	-	74,43	-	0,77			2,95
13.12.15	24,00	-	85,65	72,07	13,58	74,29	46,37	27,92	7,00	5,00	2,17	11,57	-	-	11,81	-	11,81	-	74,04	-	0,85			3,03
14.12.15	24,00	-	85,71	72,92	12,79	74,38	46,46	27,92	7,00	5,00	2,19	10,79	-	-	11,05	-	11,05	-	74,23	-	0,80			2,99
15.12.15	24,00	-	85,19	72,77	12,42	74,83	46,27	28,56	7,00	5,00	2,23	10,41	-	-	10,69	-	10,69	-	74,80	-	0,78			3,01
16.12.15	24,00	-	84,46	72,34	12,12	73,35	45,82	27,53	7,00	5,00	2,16	10,10	-	-	10,34	-	10,34	-	71,28	-	0,72			2,88
17.12.15	24,00	-	85,03	72,67	12,36	65,67	40,91	24,76	7,00	5,00	1,90	10,31	-	-	10,54	-	10,54	-	68,30	-	0,71			2,61
18.12.15	24,00	-	87,17	74,99	12,18	74,69	46,21	28,48	7,00	5,00	2,30	10,01	-	-	10,25	-	10,25	-	74,51	-	0,75			3,05
19.12.15	24,00	-	90,43	74,97	15,46	74,94	46,80	28,14	7,00	5,00	2,28	13,22	-	-	13,53	-	13,53	-	74,88	-	0,99			3,27
20.12.15	24,00	-	88,84	74,43	14,41	74,60	47,03	27,57	7,00	5,00	2,21	12,33	-	-	12,64	-	12,64	-	74,57	-	0,92			3,13
21.12.15	24,00		83,71	71,18	12,53	73,97	45,66	28,31	7,00	5,00	2,15	10,81	-	-	11,07	-	11,07	-	73,44	-	0,79	-	-	2,94
22.12.15	24,00		83,71	71,18	12,53	73,97	45,66	28,31	7,00	5,00	2,15	10,81	-	-	11,07	-	11,07	-	73,44	-	0,79	-	-	2,94
23.12.15	24,00		83,71	71,18	12,53	73,97	45,66	28,31	7,00	5,00	2,15	10,81	-	-	11,07	-	11,07	-	73,44	-	0,79	-	-	2,94
Среднее	24,00	-	83,71	71,18	12,53	73,97	45,66	28,31	7,00	5,00	2,15	10,81	-	-	11,07	-	11,07	-	73,44	-	0,79	-	-	2,94
Итого	720,00		2511,31	2135,27	376,04						64,43	324,28	0,00	0,00	332,04	0,00	332,04	0,00			23,80	0,00	0,00	88,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 05:00	5907,69	4470,67	1476,66	-	1502,89	-	177,34	-	-
	21.12.15 03:00	8161,51	6386,23	1768,48	-	1801,71	-	256,56	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -0,84 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,39** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **332,04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «24» ДЕК 2015