Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Слободская 3 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Слободская 3 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208190-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208190 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 1992 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	137,08	137,08	0,00	55,84	44,85	10,99	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,51
25.11.15	24,00	-	132,79	132,79	0,00	56,26	44,78	11,48	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,53
26.11.15	24,00	-	143,40	143,40	0,00	55,79	45,06	10,73	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,54
27.11.15	24,00	-	143,29	143,29	0,00	56,54	45,53	11,01	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,58
28.11.15	24,00	-	142,75	142,75	0,00	56,58	45,75	10,83	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,55
29.11.15	24,00	-	141,85	141,85	0,00	56,09	45,42	10,67	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,51
30.11.15	24,00	-	141,16	141,16	0,00	55,83	45,23	10,60	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,50
01.12.15	24,00	-	141,15	141,15	0,00	56,22	45,54	10,68	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,51
02.12.15	24,00	-	134,87	134,87	0,00	56,53	45,30	11,23	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,52
03.12.15	24,00	-	129,90	129,90	0,00	56,50	44,99	11,51	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,50
04.12.15	24,00	-	129,76	129,76	0,00	55,73	44,54	11,19	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,45
05.12.15	24,00	-	129,43	129,43	0,00	54,58	43,86	10,72	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,39
06.12.15	24,00	-	129,12	129,12	0,00	54,98	44,34	10,64	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,38
07.12.15	24,00	-	128,91	128,91	0,00	55,11	44,40	10,71	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,39
08.12.15	24,00	-	129,15	129,15	0,00	55,28	44,32	10,96	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,42
09.12.15	24,00	-	129,25	129,25	0,00	55,36	44,40	10,96	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,42
10.12.15	24,00	-	129,24	129,24	0,00	55,39	44,50	10,89	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,41
11.12.15	24,00	-	129,37	129,37	0,00	55,48	44,71	10,77	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,40
12.12.15	24,00	-	129,54	129,54	0,00	55,14	44,51	10,63	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,38
13.12.15	24,00	-	129,56	129,56	0,00	55,17	44,40	10,77	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,40
14.12.15	24,00	-	130,18	130,18	0,00	55,53	44,51	11,02	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,44
15.12.15	24,00	-	130,32	130,32	0,00	56,33	44,98	11,35	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,49
16.12.15	24,00	-	130,68	130,68	0,00	55,91	44,57	11,34	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,48
17.12.15	24,00	-	130,95	130,95	0,00	56,28	44,57	11,71	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,54
18.12.15	24,00	-	131,12	131,12	0,00	56,42	44,68	11,74	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,54
19.12.15	24,00	-	131,16	131,16	0,00	56,28	44,90	11,38	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,50
20.12.15	24,00	-	131,24	131,24	0,00	56,36	45,19	11,17	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,47
21.12.15	24,00		133,23	133,23	-	55,83	44,81	11,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
22.12.15	24,00		133,23	133,23	-	55,83	44,81	11,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
23.12.15	24,00		133,23	133,23	-	55,83	44,81	11,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
Среднее	24,00	-	133,23	133,23	-	55,83	44,81	11,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
Итого	720,00		3996,91	3996,91	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	44,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 05:00	20351,18	20357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	186,72	-	-
	21.12.15 11:00	23979,05	23985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	226,77	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,12** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2015 г.