Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207114
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207114-ч(с)-1215.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 52,56 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	95,54	81,01	14,53	78,90	52,55	26,35	7,00	5,00	2,57	9,12	-	-	9,38	-	9,38	-	78,90	-	0,72			3,29
25.11.15	24,00	-	94,47	81,35	13,12	78,93	52,51	26,42	7,00	5,00	2,58	7,78	-	-	7,99	-	7,99	-	78,78	-	0,61			3,19
26.11.15	24,00	-	94,16	81,07	13,09	78,89	52,31	26,58	7,00	5,00	2,59	7,70	-	-	7,94	-	7,94	-	78,72	-	0,60			3,19
27.11.15	24,00	-	81,66	68,66	13,00	75,92	46,67	29,25	7,00	5,00	2,30	9,47	-	-	9,71	-	9,71	-	74,72	-	0,70	-	-	3,00
28.11.15	24,00	-	84,95	70,35	14,60	77,42	46,65	30,77	7,00	5,00	2,50	10,25	-	-	10,52	-	10,52	-	77,31	-	0,79			3,30
29.11.15	24,00	-	85,46	69,59	15,87	77,09	46,21	30,88	7,00	5,00	2,48	11,63	-	-	11,95	-	11,95	-	77,08	-	0,90			3,38
30.11.15	24,00	-	83,20	69,98	13,22	75,74	45,80	29,94	7,00	5,00	2,42	9,10	-	-	9,31	-	9,31	-	75,22	-	0,68			3,10
01.12.15	24,00	-	82,78	69,31	13,47	76,45	46,03	30,42	7,00	5,00	2,42	9,47	-	-	9,71	-	9,71	-	76,19	-	0,72			3,14
02.12.15	24,00	-	82,59	69,11	13,48	76,50	45,88	30,62	7,00	5,00	2,42	9,51	-	-	9,76	-	9,76	-	76,44	-	0,73			3,15
03.12.15	24,00	-	83,27	68,76	14,51	76,55	45,70	30,85	7,00	5,00	2,43	10,55	-	-	10,84	-	10,84	-	76,44	-	0,81			3,23
04.12.15	24,00	-	82,58	69,80	12,78	75,87	45,95	29,92	7,00	5,00	2,39	8,87	-	-	9,09	-	9,09	-	75,58	-	0,67			3,06
05.12.15	24,00	-	83,50	69,39	14,11	74,51	45,33	29,18	7,00	5,00	2,32	10,20	-	-	10,47	-	10,47	-	74,39	-	0,76			3,08
06.12.15	24,00	-	84,91	70,10	14,81	74,56	46,18	28,38	7,00	5,00	2,27	10,99	-	-	11,25	-	11,25	-	74,53	-	0,82			3,09
07.12.15	24,00	-	84,62	70,85	13,77	74,22	45,86	28,36	7,00	5,00	2,29	9,98	-	-	10,22	-	10,22	-	74,09	-	0,74			3,03
08.12.15	24,00	-	83,35	71,25	12,10	74,17	45,55	28,62	7,00	5,00	2,33	8,19	-	-	8,42	-	8,42	-	74,00	-	0,61			2,94
09.12.15	24,00	-	84,32	70,16	14,16	74,63	45,50	29,13	7,00	5,00	2,34	10,24	-	-	10,48	-	10,48	-	74,62	-	0,76			3,10
10.12.15	24,00	-	83,23	70,52	12,71	75,37	46,28	29,09	7,00	5,00	2,35	8,84	-	-	9,08	-	9,08	-	75,22	-	0,66			3,01
11.12.15	24,00	-	84,20	71,17	13,03	74,99	46,54	28,45	7,00	5,00	2,32	9,18	-	-	9,40	-	9,40	-	74,77	-	0,69			3,01
12.12.15	24,00	-	84,11	70,66	13,45	74,54	46,15	28,39	7,00	5,00	2,31	9,43	-	-	9,65	-	9,65	-	74,48	-	0,70			3,01
13.12.15	24,00	-	69,32	56,36	12,96	72,69	43,28	29,41	7,00	5,00	1,91	9,89	-	-	10,11	-	10,11	-	70,44	-	0,70			2,60
14.12.15	24,00	-	80,38	67,30	13,08	74,93	45,30	29,63	7,00	5,00	2,32	8,71	-	-	8,94	-	8,94	-	74,87	-	0,65			2,98
15.12.15	24,00	-	80,29	68,08	12,21	77,59	46,34	31,25	7,00	5,00	2,46	8,00	-	-	8,23	-	8,23	-	77,33	-	0,62			3,08
16.12.15	24,00	-	80,38	67,91	12,47	77,26	45,82	31,44	7,00	5,00	2,47	8,19	-	-	8,44	-	8,44	-	77,08	-	0,63			3,10
17.12.15	24,00	-	80,97	67,40	13,57	77,02	45,31	31,71	7,00	5,00	2,48	9,18	-	-	9,43	-	9,43	-	76,90	-	0,71			3,19
18.12.15	24,00	-	81,40	67,36	14,04	76,95	45,22	31,73	7,00	5,00	2,48	9,63	-	-	9,89	-	9,89	-	76,81	-	0,74			3,22
19.12.15	24,00	-	82,16	68,49	13,67	77,17	46,25	30,92	7,00	5,00	2,46	9,28	-	-	9,52	-	9,52	-	77,06	-	0,71			3,18
20.12.15	24,00	-	46,05	42,70	3,35	74,48	50,16	24,32	7,00	5,00	0,59	12,81	-	-	13,00	-	13,00	-	55,61	-	0,71			1,30
21.12.15	24,00	-	62,68	53,81	8,87	72,37	45,39	26,98	7,00	5,00	1,52	8,99	-	-	9,17	-	9,17	-	64,57	-	0,58			2,10
22.12.15	24,00		81,66	68,66	13,00	75,92	46,67	29,25	7,00	5,00	2,30	9,47	-	-	9,71	-	9,71	-	74,72	-	0,70	-	-	3,00
23.12.15	24,00		81,66	68,66	13,00	75,92	46,67	29,25	7,00	5,00	2,30	9,47	-	-	9,71	-	9,71	-	74,72	-	0,70	-	-	3,00
Среднее	24,00	-	81,66	68,66	13,00	75,92	46,67	29,25	7,00	5,00	2,30	9,47	-	-	9,71	-	9,71	-	74,72	-	0,70	-	-	3,00
Итого	720,00		2449,86	2059,82	390,03						68,89	284,12	0,00	0,00	291,32	0,00	291,32	0,00			21,14	0,00	0,00	90,02

нетр. 106т.?

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °C = -0,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **291,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 24 ДЕК 2015 г.