Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 10647.038.1
Строит.Адрес: Фарфоровская 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349
Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до __________
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,42

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	194,45	181,32	13,13	75,56	65,22	10,34	7,00	5,00	2,20	9,00	-	-	9,20	-	9,20	-	76,02	-	0,68			2,88
25.11.15	24,00	-	194,76	181,14	13,62	77,17	66,51	10,66	7,00	5,00	2,26	9,41	-	-	9,65	-	9,65	-	77,38	-	0,73			2,99
26.11.15	24,00	-	194,55	181,31	13,24	77,60	66,85	10,75	7,00	5,00	2,28	9,06	-	-	9,30	-	9,30	-	77,67	-	0,70			2,99
27.11.15	24,00	-	195,50	182,75	12,75	77,44	66,80	10,64	7,00	5,00	2,27	8,62	-	-	8,85	-	8,85	-	77,56	-	0,67			2,94
28.11.15	24,00	-	196,81	182,54	14,27	77,76	67,15	10,61	7,00	5,00	2,26	10,19	-	-	10,47	-	10,47	-	77,87	-	0,80			3,06
29.11.15	24,00	-	195,75	180,64	15,11	77,35	66,70	10,65	7,00	5,00	2,25	10,96	-	-	11,26	-	11,26	-	77,53	-	0,85			3,10
30.11.15	24,00	-	194,38	180,34	14,04	76,09	65,75	10,34	7,00	5,00	2,20	9,89	-	-	10,13	-	10,13	-	75,71	-	0,75			2,95
01.12.15	24,00	-	193,13	179,37	13,76	76,76	66,27	10,49	7,00	5,00	2,20	9,74	-	-	9,97	-	9,97	-	76,76	-	0,75			2,95
02.12.15	24,00	-	192,48	179,08	13,40	76,86	66,34	10,52	7,00	5,00	2,19	9,51	-	-	9,76	-	9,76	-	76,99	-	0,73			2,93
03.12.15	24,00	-	192,05	178,87	13,18	76,76	66,20	10,56	7,00	5,00	2,19	9,33	-	-	9,58	-	9,58	-	76,94	-	0,72			2,91
04.12.15	24,00	-	192,21	179,21	13,00	76,41	66,00	10,41	7,00	5,00	2,19	8,93	-	-	9,16	-	9,16	-	76,35	-	0,68			2,87
05.12.15	24,00	-	191,88	179,30	12,58	74,79	64,71	10,08	7,00	5,00	2,11	8,66	-	-	8,87	-	8,87	-	74,88	-	0,65			2,76
06.12.15	24,00	-	195,24	180,20	15,04	74,85	64,89	9,96	7,00	5,00	2,10	11,13	-	-	11,40	-	11,40	-	75,04	-	0,83			2,93
07.12.15	24,00	-	194,81	182,08	12,73	74,54	64,72	9,82	7,00	5,00	2,09	8,81	-	-	9,01	-	9,01	-	74,61	-	0,66			2,75
08.12.15	24,00	-	194,51	180,34	14,17	74,45	64,44	10,01	7,00	5,00	2,10	10,25	-	-	10,50	-	10,50	-	74,63	-	0,77			2,87
09.12.15	24,00	-	193,84	180,58	13,26	74,77	64,75	10,02	7,00	5,00	2,11	9,29	-	-	9,52	-	9,52	-	75,07	-	0,69			2,81
10.12.15	24,00	-	192,78	179,81	12,97	75,61	65,42	10,19	7,00	5,00	2,13	9,13	-	-	9,35	-	9,35	-	75,76	-	0,69			2,82
11.12.15	24,00	-	194,33	182,12	12,21	75,41	65,45	9,96	7,00	5,00	2,12	8,30	-	-	8,51	-	8,51	-	75,37	-	0,63			2,75
12.12.15	24,00	-	194,79	180,89	13,90	74,82	64,92	9,90	7,00	5,00	2,10	9,85	-	-	10,11	-	10,11	-	74,99	-	0,74			2,84
13.12.15	24,00	-	161,94	148,96	12,98	73,15	63,30	9,85	7,00	5,00	1,71	10,20	-	-	10,43	-	10,43	-	69,92	-	0,71			2,42
14.12.15	24,00	-	190,08	176,07	14,01	74,57	64,70	9,87	7,00	5,00	2,06	9,66	-	-	9,89	-	9,89	-	75,08	-	0,73			2,79
15.12.15	24,00	-	191,45	179,16	12,29	78,07	67,57	10,50	7,00	5,00	2,20	8,26	-	-	8,50	-	8,50	-	78,04	-	0,65			2,85
16.12.15	24,00	-	192,00	178,70	13,30	77,62	67,07	10,55	7,00	5,00	2,21	9,14	-	-	9,40	-	9,40	-	77,69	-	0,71			2,93
17.12.15	24,00	-	192,10	177,93	14,17	77,33	66,56	10,77	7,00	5,00	2,25	9,98	-	-	10,23	-	10,23	-	77,43	-	0,77			3,02
18.12.15	24,00	-	191,73	178,01	13,72	77,27	66,50	10,77	7,00	5,00	2,25	9,43	-	-	9,69	-	9,69	-	77,34	-	0,73			2,98
19.12.15	24,00	-	193,45	178,86	14,59	77,40	66,77	10,63	7,00	5,00	2,22	10,59	-	-	10,85	-	10,85	-	77,58	-	0,82			3,04
20.12.15	24,00	-	126,40	125,00	1,40	76,08	66,23	9,85	7,00	5,00	0,67	10,98	-	-	11,18	-	11,18	-	61,79	-	0,68			1,35
21.12.15	24,00		189,90	176,84	13,07	76,17	65,84	10,32	7,00	5,00	2,11	9,57	-	-	9,81	-	9,81	-	75,63	-	0,72	-	-	2,83
22.12.15	24,00		189,90	176,84	13,07	76,17	65,84	10,32	7,00	5,00	2,11	9,57	-	-	9,81	-	9,81	-	75,63	-	0,72	-	-	2,83
23.12.15	24,00		189,90	176,84	13,07	76,17	65,84	10,32	7,00	5,00	2,11	9,57	-	-	9,81	-	9,81	-	75,63	-	0,72	-	-	2,83
Среднее	24,00	-	189,90	176,84	13,07	76,17	65,84	10,32	7,00	5,00	2,11	9,57	-	-	9,81	-	9,81	-	75,63	-	0,72	-	-	2,83
Итого	720,00		5697,11	5305,09	392,02						63,25	287,00	0,00	0,00	294,19	0,00	294,19	0,00			21,68	0,00	0,00	84,94

Устр утеч. 10т

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 04:00	13588,58	12293,88	1236,25	-	1261,41	-	158,80	-	-
	21.12.15 03:00	18692,83	17046,68	1494,34	-	1525,97	-	234,88	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °С = -0,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **294,19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____________ /__________/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру ________

печать потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 24 » ДЕК 2015 г.