Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205802
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-1215.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,42

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,167 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1342
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,061
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	66,99	59,14	7,85	75,63	44,97	30,66	7,00	5,00	1,86	7,27	-	-	7,47	-	7,47	-	75,48	-	0,55			2,41
25.11.15	24,00	-	67,51	59,60	7,91	77,22	45,69	31,53	7,00	5,00	1,93	7,27	-	-	7,48	-	7,48	-	76,91	-	0,56			2,49
26.11.15	24,00	-	68,34	60,12	8,22	77,65	45,87	31,78	7,00	5,00	1,97	7,45	-	-	7,65	-	7,65	-	77,17	-	0,58			2,55
27.11.15	24,00	-	67,77	60,20	7,57	77,49	46,20	31,29	7,00	5,00	1,95	6,75	-	-	6,95	-	6,95	-	77,08	-	0,52			2,47
28.11.15	24,00	-	69,29	60,56	8,73	77,81	46,82	30,99	7,00	5,00	1,95	7,91	-	-	8,11	-	8,11	-	77,43	-	0,61			2,56
29.11.15	24,00	-	69,58	60,01	9,57	77,42	46,40	31,02	7,00	5,00	1,93	8,75	-	-	8,97	-	8,97	-	77,19	-	0,67			2,60
30.11.15	24,00	-	67,96	59,89	8,07	76,15	45,90	30,25	7,00	5,00	1,88	7,27	-	-	7,47	-	7,47	-	75,47	-	0,55			2,43
01.12.15	24,00	-	67,74	59,46	8,28	76,81	46,39	30,42	7,00	5,00	1,87	7,56	-	-	7,74	-	7,74	-	76,44	-	0,58			2,45
02.12.15	24,00	-	67,48	59,46	8,02	76,91	46,20	30,71	7,00	5,00	1,89	7,33	-	-	7,52	-	7,52	-	76,59	-	0,56			2,44
03.12.15	24,00	-	68,36	59,30	9,06	76,83	45,93	30,90	7,00	5,00	1,89	8,42	-	-	8,65	-	8,65	-	76,59	-	0,64			2,53
04.12.15	24,00	-	67,90	59,44	8,46	76,44	46,04	30,40	7,00	5,00	1,87	7,79	-	-	7,99	-	7,99	-	75,80	-	0,59			2,46
05.12.15	24,00	-	70,38	59,14	11,24	74,84	45,66	29,18	7,00	5,00	1,77	10,65	-	-	10,91	-	10,91	-	74,54	-	0,80			2,57
06.12.15	24,00	-	71,90	59,69	12,21	74,91	46,21	28,70	7,00	5,00	1,75	11,68	-	-	11,95	-	11,95	-	74,71	-	0,87			2,63
07.12.15	24,00	-	68,55	60,53	8,02	74,58	46,63	27,95	7,00	5,00	1,76	7,09	-	-	7,28	-	7,28	-	74,20	-	0,53			2,29
08.12.15	24,00	-	68,13	60,28	7,85	74,49	45,85	28,64	7,00	5,00	1,78	7,12	-	-	7,30	-	7,30	-	74,17	-	0,53			2,31
09.12.15	24,00	-	67,98	60,23	7,75	74,83	45,93	28,90	7,00	5,00	1,80	7,01	-	-	7,18	-	7,18	-	74,64	-	0,52			2,32
10.12.15	24,00	-	67,23	59,94	7,29	75,64	46,63	29,01	7,00	5,00	1,79	6,64	-	-	6,80	-	6,80	-	75,33	-	0,50			2,29
11.12.15	24,00	-	67,18	60,62	6,56	75,43	46,96	28,47	7,00	5,00	1,76	6,08	-	-	6,22	-	6,22	-	74,88	-	0,46			2,22
12.12.15	24,00	-	67,83	60,33	7,50	74,86	46,26	28,60	7,00	5,00	1,78	6,88	-	-	7,06	-	7,06	-	74,55	-	0,51			2,29
13.12.15	24,00	-	57,89	49,79	8,10	73,19	43,83	29,36	7,00	5,00	1,48	8,13	-	-	8,31	-	8,31	-	70,58	-	0,58			2,06
14.12.15	24,00	-	65,13	58,54	6,59	74,67	44,96	29,71	7,00	5,00	1,77	6,25	-	-	6,42	-	6,42	-	74,79	-	0,47			2,24
15.12.15	24,00	-	66,36	59,22	7,14	78,11	46,51	31,60	7,00	5,00	1,92	6,56	-	-	6,73	-	6,73	-	77,47	-	0,51			2,43
16.12.15	24,00	-	66,85	59,24	7,61	77,67	46,48	31,19	7,00	5,00	1,90	7,02	-	-	7,19	-	7,19	-	77,27	-	0,54			2,44
17.12.15	24,00	-	67,33	59,04	8,29	77,41	45,75	31,66	7,00	5,00	1,91	7,77	-	-	7,97	-	7,97	-	77,11	-	0,60			2,51
18.12.15	24,00	-	66,44	59,15	7,29	77,33	45,66	31,67	7,00	5,00	1,92	6,70	-	-	6,87	-	6,87	-	76,88	-	0,52			2,44
19.12.15	24,00	-	67,01	59,50	7,51	77,44	46,63	30,81	7,00	5,00	1,89	6,82	-	-	6,99	-	6,99	-	77,12	-	0,53			2,42
20.12.15	24,00	-	67,50	59,32	8,18	76,22	46,01	30,21	7,00	5,00	1,85	7,55	-	-	7,74	-	7,74	-	75,78	-	0,57	-	-	2,42
21.12.15	24,00	-	67,50	59,32	8,18	76,22	46,01	30,21	7,00	5,00	1,85	7,55	-	-	7,74	-	7,74	-	75,78	-	0,57	-	-	2,42
22.12.15	24,00		67,50	59,32	8,18	76,22	46,01	30,21	7,00	5,00	1,85	7,55	-	-	7,74	-	7,74	-	75,78	-	0,57	-	-	2,42
23.12.15	24,00		67,50	59,32	8,18	76,22	46,01	30,21	7,00	5,00	1,85	7,55	-	-	7,74	-	7,74	-	75,78	-	0,57	-	-	2,42
Среднее	24,00	-	67,50	59,32	8,18	76,22	46,01	30,21	7,00	5,00	1,85	7,55	-	-	7,74	-	7,74	-	75,78	-	0,57	-	-	2,42
Итого	720,00		2025,13	1779,72	245,41						55,35	226,35	0,00	0,00	232,13	0,00	232,13	0,00			17,15	0,00	0,00	72,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °С = -0,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **71,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **232,13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.