Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 44 / СЦО | Строит.Адрес: Цимбалина 44 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207191-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207191 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 18,96 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	123,42	123,42	0,00	73,14	43,33	29,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
25.11.15	24,00	-	124,26	122,03	2,23	74,79	44,34	30,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
26.11.15	24,00	-	125,99	125,38	0,61	75,30	44,66	30,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
27.11.15	24,00	-	129,13	129,13	0,00	75,13	44,96	30,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
28.11.15	24,00	-	133,16	133,16	0,00	75,45	45,85	29,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
29.11.15	24,00	-	130,30	130,30	0,00	75,07	45,25	29,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
30.11.15	24,00	-	129,00	129,00	0,00	73,98	44,86	29,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
01.12.15	24,00	-	128,56	127,72	0,84	74,46	45,04	29,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
02.12.15	24,00	-	128,45	128,45	0,00	74,56	44,93	29,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
03.12.15	24,00	-	128,42	128,42	0,00	74,44	44,95	29,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
04.12.15	24,00	-	129,61	129,61	0,00	74,24	45,19	29,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
05.12.15	24,00	-	130,46	130,46	0,00	72,63	44,80	27,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
06.12.15	24,00	-	134,02	134,02	0,00	72,65	45,64	27,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
07.12.15	24,00	-	132,03	132,03	0,00	72,38	45,30	27,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
08.12.15	24,00	-	128,83	128,83	0,00	72,24	44,38	27,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
09.12.15	24,00	-	128,51	128,51	0,00	72,52	44,40	28,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
10.12.15	24,00	-	130,74	130,74	0,00	73,32	45,16	28,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
11.12.15	24,00	-	133,09	133,09	0,00	73,24	45,75	27,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
12.12.15	24,00	-	130,72	130,72	0,00	72,66	45,11	27,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
13.12.15	24,00	-	126,77	126,77	0,00	71,67	43,99	27,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
14.12.15	24,00	-	123,07	123,07	0,00	72,20	43,34	28,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
15.12.15	24,00	-	126,10	126,10	0,00	75,65	44,83	30,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
16.12.15	24,00	-	126,32	126,32	0,00	75,24	44,59	30,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
17.12.15	24,00	-	125,31	125,31	0,00	74,98	44,07	30,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
18.12.15	24,00	-	124,54	124,54	0,00	74,94	44,21	30,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
19.12.15	24,00	-	128,89	128,89	0,00	74,95	45,13	29,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
20.12.15	24,00	-	89,89	89,89	0,00	72,33	45,90	26,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
21.12.15	24,00		127,02	126,89	0,14	73,86	44,81	29,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,70
22.12.15	24,00		127,02	126,89	0,14	73,86	44,81	29,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,70
23.12.15	24,00		127,02	126,89	0,14	73,86	44,81	29,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,70
Среднее	24,00	-	127,02	126,89	0,14	73,86	44,81	29,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,70
Итого	720,00		3810,66	3806,57	4,09						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	110,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 04:00	4456,58	4432,02	-	-	-	-	117,42	-	-
	21.12.15 03:00	7872,83	7844,59	-	-	-	-	246,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015 «____» г.