Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 46 / СЦО | Строит.Адрес: Цимбалина 46 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207133-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207133 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 78,96 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	122,08	122,10	-0,02	74,09	44,21	29,88	7,00	5,00	3,65											-	-	3,65
25.11.15	24,00	-	122,08	122,10	-0,02	74,09	44,21	29,88	7,00	5,00	3,65											-	-	3,65
26.11.15	24,00	-	122,08	122,10	-0,02	74,09	44,21	29,88	7,00	5,00	3,65											-	-	3,65
27.11.15	24,00	-	122,08	122,10	-0,02	74,09	44,21	29,88	7,00	5,00	3,65											-	-	3,65
28.11.15	24,00	-	122,08	122,10	-0,02	74,09	44,21	29,88	7,00	5,00	3,65											-	-	3,65
29.11.15	24,00	-	122,08	122,10	-0,02	74,09	44,21	29,88	7,00	5,00	3,65											-	-	3,65
30.11.15	24,00	-	122,08	122,10	-0,02	74,09	44,21	29,88	7,00	5,00	3,65											-	-	3,65
01.12.15	24,00	-	122,08	122,10	-0,02	74,09	44,21	29,88	7,00	5,00	3,65											-	-	3,65
02.12.15	24,00	-	124,14	124,14	0,00	75,14	44,56	30,58	7,00	5,00	3,80													3,80
03.12.15	24,00	-	123,97	123,97	0,00	75,02	44,41	30,61	7,00	5,00	3,80													3,80
04.12.15	24,00	-	124,73	124,73	0,00	74,80	44,61	30,19	7,00	5,00	3,77													3,77
05.12.15	24,00	-	125,27	125,27	0,00	73,18	44,05	29,13	7,00	5,00	3,65													3,65
06.12.15	24,00	-	128,23	128,23	0,00	73,20	44,85	28,35	7,00	5,00	3,63													3,63
07.12.15	24,00	-	127,03	127,03	0,00	72,91	44,47	28,44	7,00	5,00	3,62													3,62
08.12.15	24,00	-	124,59	124,59	0,00	72,79	43,67	29,12	7,00	5,00	3,63													3,63
09.12.15	24,00	-	124,53	124,53	0,00	73,08	43,75	29,33	7,00	5,00	3,65													3,65
10.12.15	24,00	-	125,65	125,65	0,00	73,87	44,34	29,53	7,00	5,00	3,71													3,71
11.12.15	24,00	-	127,67	127,67	0,00	73,78	44,98	28,80	7,00	5,00	3,68													3,68
12.12.15	24,00	-	125,93	125,93	0,00	73,20	44,45	28,75	7,00	5,00	3,62													3,62
13.12.15	24,00	-	122,41	122,41	0,00	72,19	43,39	28,80	7,00	5,00	3,53													3,53
14.12.15	24,00	-	119,65	119,65	0,00	72,76	43,01	29,75	7,00	5,00	3,56													3,56
15.12.15	24,00	-	121,98	121,98	0,00	76,23	44,42	31,81	7,00	5,00	3,89													3,89
16.12.15	24,00	-	122,18	122,18	0,00	75,81	44,13	31,68	7,00	5,00	3,87													3,87
17.12.15	24,00	-	121,47	121,47	0,00	75,55	43,66	31,89	7,00	5,00	3,88													3,88
18.12.15	24,00	-	121,01	120,80	0,21	75,50	43,54	31,96	7,00	5,00	3,87													3,88
19.12.15	24,00	-	124,01	124,01	0,00	75,53	44,45	31,08	7,00	5,00	3,86													3,86
20.12.15	24,00	-	85,06	85,69	-0,63	73,09	45,21	27,88	7,00	5,00	2,38													2,38
21.12.15	24,00		122,08	122,10	-0,02	74,09	44,21	29,88	7,00	5,00	3,65											-	-	3,65
22.12.15	24,00		122,08	122,10	-0,02	74,09	44,21	29,88	7,00	5,00	3,65											-	-	3,65
23.12.15	24,00		122,08	122,10	-0,02	74,09	44,21	29,88	7,00	5,00	3,65											-	-	3,65
Среднее	24,00	-	122,08	122,10	-0,02	74,09	44,21	29,88	7,00	5,00	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,65
Итого	720,00		3662,38	3663,05	-0,66						109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	109,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 02:00	4661,76	1815,72	0,00	-	0,00	-	237,97	-	
	21.12.15 01:00	7978,99	4194,42	0,00	-	0,00	-	379,88	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 24 ДЕК 2015 г.
печать энергосбыта