Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9206.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 52 / СЦО
Строит.Адрес: Цимбалина 52
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208337-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208337
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 2,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,263 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 78,96 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=79,296 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчётный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
25.11.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
26.11.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
27.11.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
28.11.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
29.11.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
30.11.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
01.12.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
02.12.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
03.12.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
04.12.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
05.12.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
06.12.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
07.12.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
08.12.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
09.12.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
10.12.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
11.12.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
12.12.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
13.12.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
14.12.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
15.12.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
16.12.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
17.12.15	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
18.12.15	24,00	-	122,08	122,08	0,00	75,44	42,54	32,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
19.12.15	24,00	-	125,34	125,34	0,00	75,47	43,58	31,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
20.12.15	24,00	-	85,91	86,10	-0,19	72,85	44,42	28,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
21.12.15	24,00		111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
22.12.15	24,00		111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
23.12.15	24,00		111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
Среднее	24,00	-	111,11	111,17	-0,06	74,59	43,51	31,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
Итого	720,00		3333,30	3335,20	-1,90						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	104,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	17.12.15 16:00	4348,14	4346,63	-	-	-	-	115,98	-	-
	21.12.15 03:00	4724,19	4722,90	-	-	-	-	123,78	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 24 ДЕК 2015 г.