Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 54 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 54
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207134-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207134
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 2,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 28,96 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	115,44	115,44	0,00	73,23	39,68	33,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
25.11.15	24,00	-	116,06	116,06	0,00	74,88	40,35	34,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
26.11.15	24,00	-	117,39	117,39	0,00	75,38	40,68	34,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
27.11.15	24,00	-	119,40	119,40	0,00	75,22	41,08	34,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
28.11.15	24,00	-	122,30	122,30	0,00	75,55	42,11	33,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
29.11.15	24,00	-	120,32	120,32	0,00	75,16	41,57	33,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
30.11.15	24,00	-	118,99	118,99	0,00	74,06	41,03	33,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
01.12.15	24,00	-	118,48	118,48	0,00	74,56	41,27	33,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
02.12.15	24,00	-	118,30	118,30	0,00	74,65	41,36	33,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
03.12.15	24,00	-	118,12	118,12	0,00	74,53	41,21	33,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
04.12.15	24,00	-	118,85	118,85	0,00	74,33	41,39	32,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
05.12.15	24,00	-	119,69	119,69	0,00	72,72	41,18	31,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
06.12.15	24,00	-	122,42	122,42	0,00	72,75	41,99	30,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
07.12.15	24,00	-	121,20	121,20	0,00	72,45	41,73	30,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
08.12.15	24,00	-	118,86	118,86	0,00	72,31	40,81	31,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
09.12.15	24,00	-	118,43	118,43	0,00	72,60	40,73	31,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
10.12.15	24,00	-	119,54	119,54	0,00	73,41	41,45	31,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
11.12.15	24,00	-	121,58	121,58	0,00	73,34	42,13	31,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
12.12.15	24,00	-	120,22	120,22	0,00	72,76	41,50	31,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
13.12.15	24,00	-	117,03	117,03	0,00	71,75	40,30	31,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
14.12.15	24,00	-	114,53	114,53	0,00	72,28	39,73	32,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
15.12.15	24,00	-	116,76	116,76	0,00	75,76	40,99	34,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
16.12.15	24,00	-	116,85	116,85	0,00	75,35	40,90	34,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
17.12.15	24,00	-	116,09	116,09	0,00	75,11	40,42	34,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
18.12.15	24,00	-	115,56	115,56	0,00	75,05	40,23	34,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
19.12.15	24,00	-	118,77	118,77	0,00	75,08	41,41	33,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
20.12.15	24,00	-	81,14	81,99	-0,85	72,69	42,28	30,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
21.12.15	24,00		117,12	117,15	-0,03	73,96	41,09	32,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85
22.12.15	24,00		117,12	117,15	-0,03	73,96	41,09	32,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85
23.12.15	24,00		117,12	117,15	-0,03	73,96	41,09	32,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85
Среднее	24,00	-	117,12	117,15	-0,03	73,96	41,09	32,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85
Итого	720,00		3513,69	3514,63	-0,94						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	115,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 04:00	4529,48	4527,87	-	-	-	-	128,26	-	-
	21.12.15 03:00	7679,07	7678,51	-	-	-	-	231,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015 «____» _____ г.