Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9105.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202222-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202222
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 95,76 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	227,85	211,48	16,37	75,28	58,42	16,86	7,00	5,00	3,85	134,18	119,92	14,26	137,65	122,48	15,17	-	75,36	67,68	0,96			4,81
25.11.15	24,00	-	230,62	213,51	17,11	76,11	58,84	17,27	7,00	5,00	4,00	135,97	120,63	15,34	139,55	123,22	16,33	-	76,18	68,43	1,00			5,00
26.11.15	24,00	-	228,57	212,72	15,85	76,82	59,19	17,63	7,00	5,00	4,04	134,93	120,13	14,80	138,53	122,76	15,77	-	76,90	68,97	0,94			4,98
27.11.15	24,00	-	229,91	214,12	15,79	77,03	59,46	17,57	7,00	5,00	4,05	134,43	120,72	13,71	138,04	123,36	14,68	-	77,10	69,20	0,94			4,99
28.11.15	24,00	-	208,48	191,11	17,37	75,80	58,08	17,72	7,00	5,00	3,72	123,46	107,40	16,06	126,68	109,68	17,00	-	75,83	67,74	0,99			4,71
29.11.15	24,00	-	212,89	194,57	18,32	74,41	56,87	17,54	7,00	5,00	3,73	126,10	108,95	17,15	129,27	111,18	18,09	-	74,51	66,45	1,06			4,78
30.11.15	24,00	-	228,20	211,97	16,23	76,51	59,27	17,24	7,00	5,00	3,94	133,66	118,99	14,67	137,21	121,56	15,65	-	76,58	68,84	0,96			4,91
01.12.15	24,00	-	229,00	212,56	16,44	76,58	59,48	17,10	7,00	5,00	3,92	134,43	119,91	14,52	138,02	122,55	15,47	-	76,66	68,99	0,98			4,90
02.12.15	24,00	-	231,91	213,54	18,37	75,54	58,83	16,71	7,00	5,00	3,89	137,05	120,78	16,27	140,58	123,36	17,22	-	75,60	68,17	1,07			4,97
03.12.15	24,00	-	232,09	215,56	16,53	76,50	59,38	17,12	7,00	5,00	3,99	136,41	121,68	14,73	140,02	124,32	15,70	-	76,58	68,85	0,98			4,97
04.12.15	24,00	-	230,27	214,76	15,51	76,55	59,47	17,08	7,00	5,00	3,94	136,25	121,21	15,04	139,85	123,86	15,99	-	76,63	68,90	0,92			4,87
05.12.15	24,00	-	228,52	212,88	15,64	76,87	59,70	17,17	7,00	5,00	3,93	135,35	120,18	15,17	138,96	122,81	16,15	-	76,94	69,16	0,93			4,87
06.12.15	24,00	-	229,96	211,72	18,24	76,83	60,06	16,77	7,00	5,00	3,87	136,82	119,32	17,50	140,47	121,98	18,49	-	76,91	69,32	1,10			4,96
07.12.15	24,00	-	227,08	212,91	14,17	76,50	59,67	16,83	7,00	5,00	3,84	134,98	120,16	14,82	138,56	122,78	15,78	-	76,58	68,89	0,84			4,68
08.12.15	24,00	-	227,78	212,77	15,01	76,58	59,25	17,33	7,00	5,00	3,96	135,49	119,73	15,76	139,10	122,36	16,74	-	76,65	68,81	0,89			4,85
09.12.15	24,00	-	229,54	213,38	16,16	76,65	59,52	17,13	7,00	5,00	3,94	136,00	120,07	15,93	139,61	122,69	16,92	-	76,72	68,99	0,96			4,90
10.12.15	24,00	-	230,72	214,47	16,25	76,66	59,75	16,91	7,00	5,00	3,91	135,15	121,02	14,13	138,76	123,69	15,07	-	76,74	69,08	0,97			4,88
11.12.15	24,00	-	229,76	213,14	16,62	76,43	59,83	16,60	7,00	5,00	3,83	134,72	120,27	14,45	138,30	122,91	15,39	-	76,50	68,98	0,99			4,82
12.12.15	24,00	-	228,19	211,28	16,91	76,65	59,73	16,92	7,00	5,00	3,87	134,26	119,28	14,98	137,83	121,92	15,91	-	76,72	69,07	1,01			4,88
13.12.15	24,00	-	228,13	209,30	18,83	76,29	59,12	17,17	7,00	5,00	3,93	135,30	118,16	17,14	138,88	120,70	18,18	-	76,36	68,64	1,11			5,04
14.12.15	24,00	-	228,66	211,44	17,22	76,44	59,15	17,29	7,00	5,00	3,96	134,90	119,41	15,49	138,50	122,02	16,48	-	76,51	68,69	1,02			4,98
15.12.15	24,00	-	226,59	212,33	14,26	76,90	59,37	17,53	7,00	5,00	3,98	133,89	120,02	13,87	137,48	122,65	14,83	-	76,97	68,98	0,85			4,83
16.12.15	24,00	-	226,07	207,83	18,24	74,83	58,02	16,81	7,00	5,00	3,84	133,58	117,45	16,13	137,01	119,93	17,08	-	74,77	67,39	1,03			4,86
17.12.15	24,00	-	225,20	205,81	19,39	67,90	52,19	15,71	7,00	5,00	3,51	133,72	115,66	18,06	136,61	117,66	18,95	-	68,00	60,82	1,03			4,55
18.12.15	24,00	-	230,14	213,10	17,04	76,86	58,96	17,90	7,00	5,00	4,13	135,51	119,89	15,62	139,14	122,50	16,64	-	76,94	68,84	1,00			5,13
19.12.15	24,00	-	229,39	213,66	15,73	77,00	59,61	17,39	7,00	5,00	4,00	135,52	120,36	15,16	139,16	123,01	16,15	-	77,08	69,24	0,94			4,94
20.12.15	24,00	-	230,55	212,62	17,93	76,61	59,61	17,00	7,00	5,00	3,93	136,98	119,79	17,19	140,61	122,39	18,22	-	76,69	69,00	1,07			5,00
21.12.15	24,00	-	229,24	214,75	14,49	76,58	60,05	16,53	7,00	5,00	3,80	136,47	121,01	15,46	140,07	123,68	16,39	-	76,65	69,13	0,87			4,67
22.12.15	24,00		227,69	211,05	16,64	76,06	58,96	17,10	7,00	5,00	3,90	134,48	119,00	15,48	138,02	121,57	16,44	-	76,13	68,40	0,98	-	-	4,88
23.12.15	24,00		227,69	211,05	16,64	76,06	58,96	17,10	7,00	5,00	3,90	134,48	119,00	15,48	138,02	121,57	16,44	-	76,13	68,40	0,98	-	-	4,88
Среднее	24,00	-	227,69	211,05	16,64	76,06	58,96	17,10	7,00	5,00	3,90	134,48	119,00	15,48	138,02	121,57	16,44	-	76,13	68,40	0,98	-	-	4,88
Итого	720,00		6830,69	6331,38	499,31						117,10	4034,48	3570,11	464,37	4140,48	3647,15	493,33	0,00			29,37	0,00	0,00	146,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 2,6 °С = -1,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **145,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **493,33** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.