Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района — Договор: — Телефон: — Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС — Строит.Адрес: Шелгунова 14 — Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" — Телефон: (812) 313-47-06 — Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д — Схема подключения: Двухтрубная — график: 150/70

Установленные приборы: — Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 01787 — Режим (схема): 0;7 — Приборы УУТЭ поверены до _____ — Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 4,18 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00		131,30	116,81	14,49	74,44	54,03	20,41	8,00	3,00	2,13	18,53	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98	-	72,43	0,00	1,34			3,48
25.11.15	24,00		131,27	117,02	14,25	75,40	54,68	20,72	8,00	3,00	2,16	18,51	0,00	0,00	18,96	0,00	18,96	-	73,31	0,00	1,36			3,51
26.11.15	24,00		130,61	116,64	13,97	76,06	54,91	21,15	8,00	3,00	2,20	18,17	0,00	0,00	18,62	0,00	18,62	-	73,95	0,00	1,34			3,54
27.11.15	24,00		130,34	117,17	13,17	76,30	55,23	21,06	8,00	3,00	2,19	17,43	0,00	0,00	17,87	0,00	17,87	-	74,10	0,00	1,29			3,49
28.11.15	24,00	*	80,60	73,09	7,51	75,39	54,82	20,57	8,00	3,00	0,77	20,32	0,00	0,00	20,71	0,00	20,71	-	64,17	0,00	1,30			2,08
29.11.15	24,00	*	103,96	92,25	11,71	73,15	51,45	21,70	8,00	3,00	1,46	21,20	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64	-	66,69	0,00	1,41			2,87
30.11.15	24,00		134,02	115,94	18,08	75,86	55,68	20,18	8,00	3,00	2,18	21,01	0,00	0,00	21,53	0,00	21,53	-	73,75	0,00	1,55			3,73
01.12.15	24,00		131,56	116,41	15,15	75,89	55,70	20,19	8,00	3,00	2,22	17,46	0,00	0,00	17,90	0,00	17,90	-	73,86	0,00	1,29			3,51
02.12.15	24,00		132,23	117,74	14,49	74,98	54,83	20,15	8,00	3,00	2,20	17,48	0,00	0,00	17,90	0,00	17,90	-	72,62	0,00	1,27			3,47
03.12.15	24,00		130,80	118,59	12,21	75,74	55,06	20,67	8,00	3,00	2,24	15,70	0,00	0,00	16,09	0,00	16,09	-	73,57	0,00	1,16			3,39
04.12.15	24,00		132,92	118,54	14,38	75,93	55,23	20,71	8,00	3,00	2,22	18,12	0,00	0,00	18,57	0,00	18,57	-	73,92	0,00	1,34			3,56
05.12.15	24,00		130,89	117,91	12,98	76,22	55,77	20,46	8,00	3,00	2,17	16,90	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32	-	73,97	0,00	1,25			3,42
06.12.15	24,00		132,95	117,97	14,97	76,26	56,36	19,90	8,00	3,00	2,10	18,91	0,00	0,00	19,39	0,00	19,39	-	74,11	0,00	1,40			3,50
07.12.15	24,00		131,70	118,05	13,65	75,85	56,07	19,77	8,00	3,00	2,09	17,48	0,00	0,00	17,92	0,00	17,92	-	73,69	0,00	1,29			3,38
08.12.15	24,00		130,23	117,83	12,40	75,99	55,66	20,32	8,00	3,00	2,16	16,22	0,00	0,00	16,62	0,00	16,62	-	73,62	0,00	1,19			3,35
09.12.15	24,00	*	129,95	118,03	11,92	76,00	55,46	20,55	8,00	3,00	2,17	15,93	0,00	0,00	16,32	0,00	16,32	-	73,82	0,00	1,18			3,35
10.12.15	24,00		129,93	118,81	11,12	76,10	55,86	20,24	8,00	3,00	2,12	15,44	0,00	0,00	15,83	0,00	15,83	-	73,87	0,00	1,14			3,26
11.12.15	24,00	*	127,37	118,82	8,55	75,91	55,97	19,94	8,00	3,00	2,07	13,03	0,00	0,00	13,35	0,00	13,35	-	73,58	0,00	0,96			3,03
12.12.15	24,00	*	127,42	118,24	9,18	75,99	55,81	20,18	8,00	3,00	2,10	13,53	0,00	0,00	13,87	0,00	13,87	-	73,77	0,00	1,00			3,10
13.12.15	24,00	*	129,19	117,83	11,37	75,71	55,34	20,37	8,00	3,00	2,13	15,54	0,00	0,00	15,92	0,00	15,92	-	73,43	0,00	1,14			3,27
14.12.15	24,00	*	128,77	118,29	10,48	75,73	55,31	20,42	8,00	3,00	2,15	14,61	0,00	0,00	14,97	0,00	14,97	-	73,53	0,00	1,07			3,22
15.12.15	24,00		127,98	118,20	9,77	76,24	55,28	20,95	8,00	3,00	2,21	13,82	0,00	0,00	14,17	0,00	14,17	-	73,90	0,00	1,02			3,24
16.12.15	24,00	*	127,21	116,76	10,45	75,76	54,92	20,84	8,00	3,00	2,18	14,54	0,00	0,00	14,89	0,00	14,89	-	72,83	0,00	1,06			3,24
17.12.15	24,00	*	125,47	114,98	10,50	65,84	47,87	17,97	8,00	3,00	1,80	15,09	0,00	0,00	15,38	0,00	15,38	-	63,85	0,00	0,96			2,76
18.12.15	24,00	*	128,96	118,44	10,51	76,21	54,87	21,34	8,00	3,00	2,26	14,59	0,00	0,00	14,96	0,00	14,96	-	73,96	0,00	1,08			3,34
19.12.15	24,00		132,52	119,78	12,74	76,37	55,81	20,56	8,00	3,00	2,19	16,98	0,00	0,00	17,41	0,00	17,41	-	74,22	0,00	1,26			3,45
20.12.15	24,00	*	78,47	83,94	-5,48	75,58	54,33	21,25	8,00	3,00	0,32	18,70	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	-	56,74	0,00	1,06			1,38
21.12.15	24,00		125,50	113,85	11,65	75,37	54,90	20,47	8,00	3,00	2,01	16,86	-	-	17,26	-	17,26	-	72,05	-	1,21	-	-	3,22
22.12.15	24,00		125,50	113,85	11,65	75,37	54,90	20,47	8,00	3,00	2,01	16,86	-	-	17,26	-	17,26	-	72,05	-	1,21	-	-	3,22
23.12.15	24,00		125,50	113,85	11,65	75,37	54,90	20,47	8,00	3,00	2,01	16,86	-	-	17,26	-	17,26	-	72,05	-	1,21	-	-	3,22
Среднее	24,00	-	125,50	113,85	11,65	75,37	54,90	20,47	8,00	3,00	2,01	16,86	-	-	17,26	-	17,26	-	72,05	-	1,21	-	-	3,22
Итого	720,00		3765,12	3415,64	349,48						60,22	505,84	0,00	0,00	517,87	0,00	517,87	0,00			36,37	0,00	0,00	96,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Tраб, ч
	24.11.15 07:00	68137,19	61357,41	10538,93	0,00	10787,07	0,00	1337,55	751,53	-
	21.12.15 05:00	71519,20	64421,81	10992,73	0,00	11251,67	0,00	1424,27	784,17	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,32 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,28** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **517,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015 «____» _____ г.