Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8823.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202229

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-1215.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=97,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	103,15	79,96	23,19	74,44	44,86	29,58	7,00	5,00	2,60	19,99	-	-	20,50	-	20,50	-	74,65	-	1,49			4,10
25.11.15	24,00	-	101,65	79,96	21,69	75,22	45,25	29,97	7,00	5,00	2,64	18,44	-	-	18,92	-	18,92	-	75,17	-	1,39			4,03
26.11.15	24,00	-	101,74	79,99	21,75	75,88	45,32	30,56	7,00	5,00	2,69	18,54	-	-	19,01	-	19,01	-	75,83	-	1,41			4,10
27.11.15	24,00	-	103,33	80,26	23,07	76,11	45,80	30,31	7,00	5,00	2,68	19,84	-	-	20,36	-	20,36	-	76,04	-	1,51			4,19
28.11.15	24,00	-	66,51	46,68	19,83	73,99	45,95	28,04	7,00	5,00	1,19	22,65	-	-	23,15	-	23,15	-	70,18	-	1,59			2,78
29.11.15	24,00	-	52,63	30,82	21,81	74,71	44,36	30,35	7,00	5,00	1,00	21,47	-	-	22,01	-	22,01	-	72,64	-	1,56			2,57
30.11.15	24,00	-	104,81	74,63	30,18	75,57	46,96	28,61	7,00	5,00	2,93	19,81	-	-	20,32	-	20,32	-	75,40	-	1,49			4,42
01.12.15	24,00	-	94,01	77,99	16,02	71,67	48,22	23,45	7,00	5,00	1,62	19,70	-	-	20,16	-	20,16	-	69,37	-	1,36			2,98
02.12.15	24,00	-	105,90	79,16	26,74	74,65	46,95	27,70	7,00	5,00	2,82	18,45	-	-	18,92	-	18,92	-	74,32	-	1,37			4,19
03.12.15	24,00	-	105,38	81,87	23,51	75,64	47,55	28,09	7,00	5,00	2,72	18,04	-	-	18,50	-	18,50	-	75,66	-	1,36			4,08
04.12.15	24,00	-	107,01	82,02	24,99	75,70	47,24	28,46	7,00	5,00	2,75	19,47	-	-	19,97	-	19,97	-	75,75	-	1,48			4,23
05.12.15	24,00	-	107,27	82,41	24,86	75,99	46,92	29,07	7,00	5,00	2,80	19,60	-	-	20,10	-	20,10	-	75,93	-	1,49			4,29
06.12.15	24,00	-	107,98	82,14	25,84	75,97	47,57	28,40	7,00	5,00	2,74	20,55	-	-	21,06	-	21,06	-	75,85	-	1,56			4,30
07.12.15	24,00	-	106,09	82,41	23,68	75,70	47,38	28,32	7,00	5,00	2,74	18,41	-	-	18,88	-	18,88	-	75,71	-	1,39			4,13
08.12.15	24,00	-	105,68	82,25	23,43	75,77	46,76	29,01	7,00	5,00	2,79	18,15	-	-	18,61	-	18,61	-	75,74	-	1,38			4,16
09.12.15	24,00	-	103,67	83,76	19,91	75,80	47,02	28,78	7,00	5,00	2,68	16,47	-	-	16,89	-	16,89	-	75,74	-	1,25			3,92
10.12.15	24,00	-	103,99	85,88	18,11	75,83	47,44	28,39	7,00	5,00	2,56	16,55	-	-	16,98	-	16,98	-	75,77	-	1,25			3,81
11.12.15	24,00	-	105,92	86,56	19,36	75,59	47,68	27,91	7,00	5,00	2,53	17,87	-	-	18,33	-	18,33	-	75,40	-	1,35			3,88
12.12.15	24,00	-	106,77	87,17	19,60	75,80	47,57	28,23	7,00	5,00	2,57	18,17	-	-	18,64	-	18,64	-	75,75	-	1,38			3,95
13.12.15	24,00	-	110,15	86,55	23,60	75,42	46,94	28,48	7,00	5,00	2,58	22,19	-	-	22,76	-	22,76	-	75,20	-	1,67			4,25
14.12.15	24,00	-	110,18	90,30	19,88	75,46	47,35	28,11	7,00	5,00	2,64	18,58	-	-	19,03	-	19,03	-	75,39	-	1,40			4,04
15.12.15	24,00	-	112,19	92,89	19,30	75,80	47,66	28,14	7,00	5,00	2,70	18,16	-	-	18,64	-	18,64	-	75,83	-	1,38			4,08
16.12.15	24,00	-	113,44	90,85	22,59	73,47	46,94	26,53	7,00	5,00	2,54	21,25	-	-	21,74	-	21,74	-	71,94	-	1,53			4,07
17.12.15	24,00	-	111,73	90,63	21,10	67,37	42,25	25,12	7,00	5,00	2,30	20,07	-	-	20,52	-	20,52	-	69,68	-	1,40			3,70
18.12.15	24,00	-	111,22	92,37	18,85	75,69	47,05	28,64	7,00	5,00	2,72	17,90	-	-	18,37	-	18,37	-	75,60	-	1,35			4,07
19.12.15	24,00	-	114,12	94,02	20,10	75,89	48,03	27,86	7,00	5,00	2,71	19,04	-	-	19,54	-	19,54	-	75,81	-	1,44			4,15
20.12.15	24,00	-	117,90	93,15	24,75	75,57	48,15	27,42	7,00	5,00	2,65	23,48	-	-	24,11	-	24,11	-	75,57	-	1,78			4,43
21.12.15	24,00	-	111,49	91,43	20,06	75,61	48,49	27,12	7,00	5,00	2,60	18,49	-	-	18,95	-	18,95	-	75,52	-	1,40			4,00
22.12.15	24,00		103,78	81,72	22,06	75,01	46,77	28,24	7,00	5,00	2,52	19,33	-	-	19,82	-	19,82	-	74,69	-	1,44	-	-	3,96
23.12.15	24,00		103,78	81,72	22,06	75,01	46,77	28,24	7,00	5,00	2,52	19,33	-	-	19,82	-	19,82	-	74,69	-	1,44	-	-	3,96
Среднее	24,00	-	103,78	81,72	22,06	75,01	46,77	28,24	7,00	5,00	2,52	19,33	-	-	19,82	-	19,82	-	74,69	-	1,44	-	-	3,96
Итого	720,00		3113,48	2451,55	661,93						75,52	580,00	0,00	0,00	594,61	0,00	594,61	0,00			43,29	0,00	0,00	118,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **594,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.