Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219193
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219193-ч(с)-1215.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	224,56	213,79	10,77	75,53	61,68	13,85	7,00	5,00	3,11	115,51	107,78	7,73	118,55	110,25	8,30	-	75,71	70,56	0,67			3,78
25.11.15	24,00	-	224,81	214,12	10,69	76,37	62,36	14,01	7,00	5,00	3,16	115,84	107,80	8,04	118,91	110,38	8,53	-	76,55	71,32	0,67			3,83
26.11.15	24,00	-	225,03	213,58	11,45	77,07	62,78	14,29	7,00	5,00	3,23	116,15	107,46	8,69	119,26	110,04	9,22	-	77,24	71,94	0,72			3,95
27.11.15	24,00	-	224,68	214,73	9,95	77,28	63,10	14,18	7,00	5,00	3,20	115,32	108,10	7,22	118,46	110,73	7,73	-	77,46	72,14	0,63			3,83
28.11.15	24,00	-	125,95	113,92	12,03	76,52	61,27	15,25	7,00	5,00	2,13	66,41	56,04	10,37	68,21	57,33	10,88	-	76,59	70,93	0,53			2,67
29.11.15	24,00	-	189,26	175,30	13,96	74,66	60,37	14,29	7,00	5,00	2,74	98,64	87,35	11,29	101,16	89,28	11,88	-	74,88	69,79	0,81			3,56
30.11.15	24,00	-	222,62	211,80	10,82	76,73	62,81	13,92	7,00	5,00	3,11	114,49	106,83	7,66	117,56	109,36	8,20	-	76,91	71,83	0,68			3,79
01.12.15	24,00	-	224,56	213,88	10,68	76,81	62,92	13,89	7,00	5,00	3,13	115,49	108,43	7,06	118,58	111,04	7,54	-	76,98	71,82	0,67			3,80
02.12.15	24,00	-	177,98	165,99	11,99	75,95	59,30	16,65	7,00	5,00	3,00	65,87	56,75	9,12	67,63	58,02	9,61	-	76,55	70,04	0,68			3,68
03.12.15	24,00	-	132,98	120,86	12,12	76,60	54,23	22,37	7,00	5,00	2,98	19,13	8,41	10,72	19,64	8,41	11,23	-	76,68	50,27	0,66			3,64
04.12.15	24,00	-	132,25	120,27	11,98	76,69	54,21	22,48	7,00	5,00	2,98	19,07	8,34	10,73	19,57	8,34	11,23	-	76,81	49,28	0,65			3,63
05.12.15	24,00	-	132,63	119,33	13,30	77,02	54,53	22,49	7,00	5,00	2,99	20,33	8,27	12,06	20,85	8,27	12,58	-	77,11	49,31	0,73			3,71
06.12.15	24,00	-	133,03	119,39	13,64	76,96	54,95	22,01	7,00	5,00	2,93	20,71	8,28	12,43	21,26	8,28	12,98	-	77,01	49,63	0,75			3,68
07.12.15	24,00	-	132,74	119,55	13,19	76,63	54,65	21,98	7,00	5,00	2,92	20,25	8,27	11,98	20,77	8,27	12,50	-	76,74	48,70	0,72			3,64
08.12.15	24,00	-	131,11	119,40	11,71	76,76	54,10	22,66	7,00	5,00	2,98	18,73	8,24	10,49	19,22	8,24	10,98	-	76,85	47,93	0,63			3,61
09.12.15	24,00	-	131,67	119,61	12,06	76,82	54,14	22,68	7,00	5,00	2,99	19,06	8,26	10,80	19,57	8,26	11,31	-	76,92	47,84	0,65			3,64
10.12.15	24,00	-	131,49	120,47	11,02	76,81	54,63	22,18	7,00	5,00	2,92	18,17	8,33	9,84	18,66	8,33	10,33	-	76,90	48,20	0,60			3,52
11.12.15	24,00	-	131,68	120,42	11,26	76,55	54,79	21,76	7,00	5,00	2,87	18,42	8,33	10,09	18,89	8,33	10,56	-	76,57	48,66	0,62			3,49
12.12.15	24,00	-	132,79	119,90	12,89	76,78	54,57	22,21	7,00	5,00	2,96	19,96	8,30	11,66	20,47	8,30	12,17	-	76,88	48,83	0,70			3,66
13.12.15	24,00	-	134,01	119,43	14,58	76,42	54,01	22,41	7,00	5,00	3,01	21,53	8,26	13,27	22,10	8,26	13,84	-	76,46	48,54	0,78			3,80
14.12.15	24,00	-	130,86	119,82	11,04	76,61	53,97	22,64	7,00	5,00	2,97	18,06	8,29	9,77	18,56	8,29	10,27	-	76,71	47,46	0,60			3,57
15.12.15	24,00	-	131,27	119,56	11,71	77,07	53,96	23,11	7,00	5,00	3,04	18,71	8,27	10,44	19,22	8,27	10,95	-	77,20	47,48	0,63			3,67
16.12.15	24,00	-	129,18	117,29	11,89	74,38	52,69	21,69	7,00	5,00	2,83	18,71	8,10	10,61	19,15	8,10	11,05	-	72,35	46,44	0,60			3,43
17.12.15	24,00	-	130,09	116,89	13,20	68,45	48,04	20,41	7,00	5,00	2,64	20,53	8,01	12,52	20,99	8,01	12,98	-	68,66	42,69	0,64			3,29
18.12.15	24,00	-	133,35	120,13	13,22	77,03	53,88	23,15	7,00	5,00	3,09	20,27	8,30	11,97	20,83	8,30	12,53	-	77,11	48,31	0,72			3,80
19.12.15	24,00	-	132,75	121,18	11,57	77,13	54,70	22,43	7,00	5,00	2,98	18,71	8,35	10,36	19,20	8,35	10,85	-	77,20	48,10	0,63			3,62
20.12.15	24,00	-	135,44	120,80	14,64	76,73	54,85	21,88	7,00	5,00	2,97	21,53	8,28	13,25	22,12	8,29	13,83	-	76,93	49,53	0,81			3,77
21.12.15	24,00	-	132,64	121,05	11,59	76,69	55,14	21,55	7,00	5,00	2,87	18,59	8,31	10,28	19,11	8,31	10,80	-	76,75	48,28	0,64			3,50
22.12.15	24,00		155,41	143,30	12,11	76,25	56,52	19,73	7,00	5,00	2,95	46,22	35,85	10,37	47,45	36,56	10,89	-	76,31	55,57	0,67	-	-	3,63
23.12.15	24,00		155,41	143,30	12,11	76,25	56,52	19,73	7,00	5,00	2,95	46,22	35,85	10,37	47,45	36,56	10,89	-	76,31	55,57	0,67	-	-	3,63
Среднее	24,00	-	155,41	143,30	12,11	76,25	56,52	19,73	7,00	5,00	2,95	46,22	35,85	10,37	47,45	36,56	10,89	-	76,31	55,57	0,67	-	-	3,63
Итого	720,00		4662,23	4299,06	363,16						88,60	1386,63	1075,44	311,20	1423,39	1096,76	326,64	0,00			20,18	0,00	0,00	108,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -0,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **107,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **326,64** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.

печать энергосбыта