

Абонент: ЖКСЗ Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский з/д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за декабрь 2015
 Договор: Строит.Адрес: Шелгунова 27
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена помещения: Девятрубная

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ: график 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 222013
 Вычислитель: ВКТ-7 № 222013
 Поддош.тр.(М1):
 расходомер:
 Обдат.тр.(М2):
 расходомер:
 Тр-д.ГВС(М3):
 расходомер:
 тр.цирк.ВС(М4):
 расходомер:
 тр.подпитки(В5):
 расходомер:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(Pi-Lv)*Kz(12-15) лето: Q=M1*(Pi-Lv)*Kz(12-15)
 QOT= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Приборы УУТЗ поверены до _____
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:
 фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Учет ГВС (ТВ-2)

Учет отопления (ТВ-1)

Дата	Ti	Tj	M1	M2	dM	T1	C	T2	C	dT	P1	P2	Qотопл	M3	T	M4	T	dM	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3	C	T4	Qгвс общ.	Контрольные данные		Общее теплосопотре	
																											Qгвс изл.	Qгвс		Гкал
24.11.15	24.00	-	91,75	74,98	16,77	75,10	43,68	31,42	7,00	5,00	2,38	16,42	-	16,85	-	1,23	-	75,16	-	16,85	-	16,85	-	1,23	-	16,85	-	1,23	-	3,62
25.11.15	24.00	-	90,82	74,99	15,83	75,90	44,08	31,82	7,00	5,00	2,42	15,36	-	15,79	-	1,17	-	75,82	-	15,79	-	15,79	-	1,17	-	15,79	-	1,17	-	3,59
26.11.15	24.00	-	90,26	75,15	15,11	76,58	44,14	32,44	7,00	5,00	2,46	14,89	-	15,25	-	1,14	-	76,56	-	15,25	-	15,25	-	1,14	-	15,25	-	1,14	-	3,60
27.11.15	24.00	-	90,66	75,51	15,15	76,81	44,49	32,32	7,00	5,00	2,47	14,86	-	15,26	-	1,14	-	76,75	-	15,26	-	15,26	-	1,14	-	15,26	-	1,14	-	3,61
28.11.15	24.00	-	52,92	38,05	14,87	75,49	43,61	31,88	7,00	5,00	2,23	15,36	-	15,70	-	1,12	-	72,71	-	15,70	-	15,70	-	1,12	-	15,70	-	1,12	-	2,34
29.11.15	24.00	-	81,51	62,27	19,24	74,23	41,26	32,97	7,00	5,00	2,05	19,18	-	19,66	-	1,43	-	74,65	-	19,66	-	19,66	-	1,43	-	19,66	-	1,43	-	3,48
30.11.15	24.00	-	90,79	75,54	15,25	76,26	44,26	32,00	7,00	5,00	2,41	15,44	-	15,86	-	1,17	-	76,10	-	15,86	-	15,86	-	1,17	-	15,86	-	1,17	-	3,58
01.12.15	24.00	-	91,61	76,74	14,87	76,25	44,82	31,43	7,00	5,00	2,39	15,17	-	15,58	-	1,16	-	76,21	-	15,58	-	15,58	-	1,16	-	15,58	-	1,16	-	3,55
02.12.15	24.00	-	94,01	75,98	18,03	75,30	44,30	31,00	7,00	5,00	2,35	18,15	-	18,60	-	1,36	-	74,98	-	18,60	-	18,60	-	1,36	-	18,60	-	1,36	-	3,71
03.12.15	24.00	-	92,48	76,43	16,05	76,31	44,60	31,71	7,00	5,00	2,43	16,06	-	16,50	-	1,23	-	76,29	-	16,50	-	16,50	-	1,23	-	16,50	-	1,23	-	3,65
04.12.15	24.00	-	92,63	76,10	16,53	76,38	44,66	31,72	7,00	5,00	2,42	16,43	-	16,87	-	1,26	-	76,43	-	16,87	-	16,87	-	1,26	-	16,87	-	1,26	-	3,68
05.12.15	24.00	-	91,80	75,67	16,13	76,66	44,99	31,67	7,00	5,00	2,42	15,93	-	16,34	-	1,22	-	76,61	-	16,34	-	16,34	-	1,22	-	16,34	-	1,22	-	3,63
06.12.15	24.00	-	94,27	75,32	18,95	76,62	45,50	31,12	7,00	5,00	2,37	18,67	-	19,19	-	1,43	-	76,51	-	19,19	-	19,19	-	1,43	-	19,19	-	1,43	-	3,80
07.12.15	24.00	-	91,07	75,87	15,20	76,35	45,39	30,96	7,00	5,00	2,37	14,99	-	15,40	-	1,14	-	76,33	-	15,40	-	15,40	-	1,14	-	15,40	-	1,14	-	3,51
08.12.15	24.00	-	90,07	75,82	14,25	76,44	45,01	31,43	7,00	5,00	2,40	14,00	-	14,38	-	1,07	-	76,38	-	14,38	-	14,38	-	1,07	-	14,38	-	1,07	-	3,47
09.12.15	24.00	-	89,63	76,87	14,75	76,48	45,00	31,48	7,00	5,00	2,40	14,55	-	14,93	-	1,11	-	76,45	-	14,93	-	14,93	-	1,11	-	14,93	-	1,11	-	3,52
10.12.15	24.00	-	89,63	76,61	13,02	76,47	45,37	31,10	7,00	5,00	2,40	13,23	-	13,23	-	0,98	-	76,38	-	13,23	-	13,23	-	0,98	-	13,23	-	0,98	-	3,38
11.12.15	24.00	-	90,55	76,37	14,18	76,23	45,53	30,70	7,00	5,00	2,35	14,08	-	14,41	-	1,07	-	76,08	-	14,41	-	14,41	-	1,07	-	14,41	-	1,07	-	3,43
12.12.15	24.00	-	92,60	75,77	16,83	76,47	45,42	31,05	7,00	5,00	2,37	16,68	-	17,12	-	1,28	-	76,45	-	17,12	-	17,12	-	1,28	-	17,12	-	1,28	-	3,64
13.12.15	24.00	-	93,73	75,35	18,38	76,08	44,97	31,11	7,00	5,00	2,36	18,20	-	18,64	-	1,38	-	75,91	-	18,64	-	18,64	-	1,38	-	18,64	-	1,38	-	3,75
14.12.15	24.00	-	90,89	76,51	14,38	76,25	44,99	31,26	7,00	5,00	2,41	14,16	-	14,54	-	1,08	-	76,22	-	14,54	-	14,54	-	1,08	-	14,54	-	1,08	-	3,49
15.12.15	24.00	-	91,12	76,87	14,25	76,68	44,91	31,77	7,00	5,00	2,46	14,09	-	14,48	-	1,08	-	76,66	-	14,48	-	14,48	-	1,08	-	14,48	-	1,08	-	3,54
16.12.15	24.00	-	92,81	75,02	17,79	74,15	44,06	30,09	7,00	5,00	2,31	17,54	-	17,96	-	1,27	-	72,38	-	17,96	-	17,96	-	1,27	-	17,96	-	1,27	-	3,58
17.12.15	24.00	-	91,50	74,97	16,53	76,36	45,37	31,10	7,00	5,00	2,40	16,64	-	17,00	-	1,17	-	76,55	-	17,00	-	17,00	-	1,17	-	17,00	-	1,17	-	3,26
18.12.15	24.00	-	92,17	76,99	15,18	76,62	44,30	32,32	7,00	5,00	2,50	15,13	-	15,53	-	1,16	-	76,55	-	15,53	-	15,53	-	1,16	-	15,53	-	1,16	-	3,66
19.12.15	24.00	-	95,21	77,44	17,77	76,79	45,12	31,67	7,00	5,00	2,47	17,60	-	18,07	-	1,35	-	76,75	-	18,07	-	18,07	-	1,35	-	18,07	-	1,35	-	3,82
20.12.15	24.00	-	95,52	77,05	18,47	76,42	45,47	30,95	7,00	5,00	2,41	18,22	-	18,69	-	1,39	-	76,47	-	18,69	-	18,69	-	1,39	-	18,69	-	1,39	-	3,80
21.12.15	24.00	-	90,11	74,05	16,07	75,84	44,44	31,40	7,00	5,00	2,34	15,95	-	16,36	-	1,21	-	75,72	-	16,36	-	16,36	-	1,21	-	16,36	-	1,21	-	3,54
22.12.15	24.00	-	90,11	74,05	16,07	75,84	44,44	31,40	7,00	5,00	2,34	15,95	-	16,36	-	1,21	-	75,72	-	16,36	-	16,36	-	1,21	-	16,36	-	1,21	-	3,54
23.12.15	24.00	-	90,11	74,05	16,07	75,84	44,44	31,40	7,00	5,00	2,34	15,95	-	16,36	-	1,21	-	75,72	-	16,36	-	16,36	-	1,21	-	16,36	-	1,21	-	3,54
Среднее	24.00	-	90,11	74,05	16,07	75,84	44,44	31,40	7,00	5,00	2,34	15,95	-	16,36	-	1,21	-	75,72	-	16,36	-	16,36	-	1,21	-	16,36	-	1,21	-	3,54
Итого	720,00	-	2703,33	2221,36	481,96							70,08	478,54	0,00	490,92	0,00	490,92	0,00	490,92	0,00	490,92	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	106,29	3,54	

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: 24.11.15 04:00
 М1(Т): 2852,32
 М2(Т): 1897,08
 М3(Т): 4707,91
 М4(Т): 4812,41
 М5(Т): 5254,09
 Q СЦО (Гкал): 795,96
 Q ГВС (Гкал): 891,53

АО "ДомТелеком"
 для отчетов
 печать, подписания
 Отдел эксплуатации КУУТЗ

АО "Энергосбыт"
 печать, подписания
 Отдел эксплуатации КУУТЗ

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок

2,6 °C = -1,24 Гкал;
 105,05 Гкал;
 490,92 куб.м.

24 ДЕК 2015