

Отчет о теплоснабжении по приборам УИТЗ за декабрь 2015

Абонент: ЖКСЗ Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источники: Обуховский зэд

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УИТЗ:
 Расширять совместно с УИТЗ:
 График: 150/70

Телефон:
 Строит. адрес: Шелгунова 33
 Телефон: (812) 313-47-06
 Страна: Россия

Установленные приборы:
 Вычислитель: СТП-943 № 06101
 Поддош. тр. (M1):
 расходомер: ПРЭМ 32
 расходомер: ПРЭМ 32
 расходомер: ПРЭМ 20
 расходомер:
 тр. циркул. (V3):
 тр. подпитки (V5):
 Распределительный алгоритм: змев: Q=M1*(P1-п/в)*V3-п/в*(V2-п/в)
 расчетный алгоритм: змев: Q=M1*(P1-п/в)*V3-п/в*(V2-п/в)
 Qот=0,336 Qвент.=
 Договорные нагрузки (Гкал/час):
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.): Т/сут:
 фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Часовые и суточные архивы в файлах:
 Режим (схема): 0/7
 Smax=:
 Smax=:
 Smax=:
 Smax=:
 Smax=:

Приборы УИТЗ поверены до:
 Термопреобр.: КТТТР-05
 Термопреобр.: КТТТР-05
 Термопреобр.: ПТТ-15-2
 Термопреобр.:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Тех. гр. С= 2,6

Дата	Ti	Tn	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплотрасы			
			M1	M2	M3	M4	dM	V3	V4	dV4	V5	T1	T2	С	С	С	С	С	С	Q Гкал	Q общ.			
24.11.15	24.00	*	111,92	87,54	24,38	75,65	47,00	28,66	7,30	3,60	2,51	24,70	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	25,33	-	75,10	0,00	1,86	1,86	4,36
25.11.15	24.00	*	108,44	87,84	20,60	76,48	47,76	28,72	7,30	3,60	2,53	20,91	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00	21,45	-	75,52	0,00	1,58	1,58	4,11
26.11.15	24.00	*	107,62	87,65	19,97	77,18	47,97	29,21	7,30	3,60	2,56	20,28	0,00	0,00	0,00	20,82	0,00	20,82	-	76,24	0,00	1,58	1,58	4,14
27.11.15	24.00	*	108,33	88,00	20,33	77,39	48,28	29,10	7,30	3,60	2,57	20,62	0,00	0,00	0,00	21,16	0,00	21,16	-	76,43	0,00	1,58	1,58	4,14
28.11.15	24.00	*	75,73	51,83	23,91	76,34	49,60	26,75	7,30	3,60	1,40	24,46	0,00	0,00	0,00	25,08	0,00	25,08	-	74,19	0,00	1,82	1,82	3,22
29.11.15	24.00	*	91,35	68,21	23,14	74,65	52,00	22,65	7,30	3,60	1,55	23,37	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	-	74,09	0,00	1,73	1,73	3,28
30.11.15	24.00	*	111,66	87,28	24,38	76,89	48,48	28,42	7,30	3,60	2,53	24,08	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	-	75,94	0,00	1,83	1,83	4,37
01.12.15	24.00	*	108,10	87,82	20,27	76,94	48,91	28,03	7,30	3,60	2,50	20,17	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	-	76,07	0,00	1,54	1,54	4,03
02.12.15	24.00	*	112,36	88,61	23,75	75,92	48,90	27,01	7,30	3,60	2,41	24,00	0,00	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	-	74,84	0,00	1,80	1,80	4,21
03.12.15	24.00	*	110,63	88,63	22,00	76,82	48,77	28,05	7,30	3,60	2,52	21,98	0,00	0,00	0,00	22,56	0,00	22,56	-	75,99	0,00	1,67	1,67	4,19
04.12.15	24.00	*	110,04	88,87	21,17	76,93	48,54	28,39	7,30	3,60	2,53	21,46	0,00	0,00	0,00	22,02	0,00	22,02	-	76,13	0,00	1,63	1,63	4,16
05.12.15	24.00	*	111,42	88,46	22,97	77,22	48,89	28,33	7,30	3,60	2,50	23,44	0,00	0,00	0,00	24,06	0,00	24,06	-	76,33	0,00	1,79	1,79	4,29
06.12.15	24.00	*	112,78	88,53	24,25	77,19	49,53	27,66	7,30	3,60	2,45	24,70	0,00	0,00	0,00	25,35	0,00	25,35	-	76,26	0,00	1,89	1,89	4,33
07.12.15	24.00	*	108,45	88,69	19,76	76,89	49,50	27,39	7,30	3,60	2,43	20,09	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	-	76,05	0,00	1,53	1,53	3,96
08.12.15	24.00	*	109,89	88,47	21,42	76,99	48,93	28,06	7,30	3,60	2,48	21,79	0,00	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	-	76,12	0,00	1,66	1,66	4,14
09.12.15	24.00	*	109,72	88,63	21,09	76,98	48,71	28,28	7,30	3,60	2,50	21,47	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00	22,03	-	76,12	0,00	1,64	1,64	4,14
10.12.15	24.00	*	110,19	89,25	20,94	77,03	49,14	27,89	7,30	3,60	2,49	21,34	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	-	76,18	0,00	1,63	1,63	4,11
11.12.15	24.00	*	109,92	89,14	20,78	76,80	49,38	27,42	7,30	3,60	2,44	21,21	0,00	0,00	0,00	21,76	0,00	21,76	-	75,85	0,00	1,61	1,61	4,05
12.12.15	24.00	*	110,25	88,76	21,49	76,95	48,97	27,98	7,30	3,60	2,48	21,95	0,00	0,00	0,00	22,53	0,00	22,53	-	76,09	0,00	1,67	1,67	4,15
13.12.15	24.00	*	111,79	88,51	23,28	76,65	48,44	28,22	7,30	3,60	2,49	23,77	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00	24,39	-	75,70	0,00	1,80	1,80	4,29
14.12.15	24.00	*	110,02	88,80	21,22	76,78	48,34	28,44	7,30	3,60	2,51	21,76	0,00	0,00	0,00	22,34	0,00	22,34	-	75,96	0,00	1,65	1,65	4,16
15.12.15	24.00	*	108,00	88,72	19,28	77,30	48,26	29,04	7,30	3,60	2,55	19,95	0,00	0,00	0,00	20,48	0,00	20,48	-	76,53	0,00	1,53	1,53	4,08
16.12.15	24.00	*	109,11	87,37	21,74	76,23	47,86	28,37	7,30	3,60	2,46	22,44	0,00	0,00	0,00	23,02	0,00	23,02	-	75,16	0,00	1,69	1,69	4,15
17.12.15	24.00	*	110,70	86,38	24,32	67,81	42,39	25,41	7,30	3,60	2,11	25,12	0,00	0,00	0,00	25,68	0,00	25,68	-	69,23	0,00	1,74	1,74	3,85
18.12.15	24.00	*	109,10	88,89	20,21	77,22	47,77	29,45	7,30	3,60	2,58	21,00	0,00	0,00	0,00	21,56	0,00	21,56	-	76,34	0,00	1,60	1,60	4,19
19.12.15	24.00	*	111,93	89,83	22,10	77,38	48,94	28,44	7,30	3,60	2,52	23,94	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	23,55	-	76,54	0,00	1,76	1,76	4,28
20.12.15	24.00	*	111,73	89,54	22,19	77,01	49,21	27,80	7,30	3,60	2,45	23,11	0,00	0,00	0,00	23,72	0,00	23,72	-	76,19	0,00	1,76	1,76	4,21
21.12.15	24.00	*	108,19	86,31	21,89	76,43	48,54	27,89	7,30	3,60	2,41	22,30	-	-	-	22,88	-	22,88	-	75,60	-	1,69	1,69	4,09
22.12.15	24.00	*	108,19	86,31	21,89	76,43	48,54	27,89	7,30	3,60	2,41	22,30	-	-	-	22,88	-	22,88	-	75,60	-	1,69	1,69	4,09
23.12.15	24.00	*	108,19	86,31	21,89	76,43	48,54	27,89	7,30	3,60	2,41	22,30	-	-	-	22,88	-	22,88	-	75,60	-	1,69	1,69	4,09
Среднее	24.00	-	108,19	86,31	21,89	76,43	48,54	27,89	7,30	3,60	2,41	22,30	-	-	-	22,88	-	22,88	-	75,60	-	1,69	1,69	4,09
Итого	720,00	-	3245,77	2589,17	656,60							72,26	669,00	0,00	0,00	686,39	0,00	686,39	0,00	50,58	0,00	50,58	50,58	122,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. н.
	24.11.15 01:00	28127,47	23975,55	6342,78	0,00	64827,3	0,00	845,91	431,54	-
	21.12.15 01:00	31048,70	24303,86	6944,88	0,00	7100,49	0,00	954,46	483,07	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

2,6 °C = -1,74 Гкал;
 121,10 Гкал;
 686,39 куб.м.

ДОМТЕЛЕКОМ
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 печатать по требованию

« 24 ДЕК 2015 г. »
 ООО «Энергосбыт»
 Унитарное предприятие
 Отдел обслуживания КУИТЭ
 « 24 ДЕК 2015 г. »