Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 37 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06057-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06057 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	*	100,00	84,87	15,13	75,34	44,82	30,52	7,30	3,80	2,45	17,17	0,00	0,00	17,61	0,00	17,61	-	75,05	0,00	1,29			3,74
25.11.15	24,00	*	101,02	84,97	16,05	76,21	45,31	30,90	7,30	3,80	2,47	18,26	0,00	0,00	18,74	0,00	18,74	-	75,70	0,00	1,38			3,86
26.11.15	24,00	*	100,27	84,77	15,49	76,93	45,39	31,54	7,30	3,80	2,52	17,66	0,00	0,00	18,13	0,00	18,13	-	76,58	0,00	1,35			3,87
27.11.15	24,00	*	102,03	85,20	16,83	77,12	45,72	31,40	7,30	3,80	2,50	19,27	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78	-	76,69	0,00	1,48			3,98
28.11.15	24,00	*	68,55	50,62	17,93	75,98	47,22	28,76	7,30	3,80	1,36	19,83	0,00	0,00	20,32	0,00	20,32	-	74,07	0,00	1,47			2,83
29.11.15	24,00	*	86,04	66,14	19,90	74,31	49,88	24,43	7,30	3,80	1,47	22,07	0,00	0,00	22,62	0,00	22,62	-	74,14	0,00	1,64			3,11
30.11.15	24,00	*	101,97	83,92	18,05	76,65	45,59	31,06	7,30	3,80	2,49	19,82	0,00	0,00	20,34	0,00	20,34	-	76,27	0,00	1,51			4,00
01.12.15	24,00	*	101,28	84,63	16,65	76,70	45,87	30,82	7,30	3,80	2,45	18,85	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35	-	76,40	0,00	1,44			3,89
02.12.15	24,00	*	102,05	85,26	16,79	75,70	45,71	30,00	7,30	3,80	2,40	19,14	0,00	0,00	19,63	0,00	19,63	-	75,17	0,00	1,44			3,84
03.12.15	24,00	*	102,51	85,48	17,03	76,57	45,81	30,76	7,30	3,80	2,45	19,55	0,00	0,00	20,07	0,00	20,07	-	76,29	0,00	1,49			3,94
04.12.15	24,00	*	102,90	85,43	17,47	76,69	46,04	30,64	7,30	3,80	2,43	20,10	0,00	0,00	20,63	0,00	20,63	-	76,39	0,00	1,54			3,97
05.12.15	24,00	*	101,50	84,85	16,64	76,97	46,35	30,61	7,30	3,80	2,42	19,09	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60	-	76,56	0,00	1,46			3,89
06.12.15	24,00	*	101,77	84,89	16,88	76,95	46,79	30,16	7,30	3,80	2,39	19,36	0,00	0,00	19,87	0,00	19,87	-	76,48	0,00	1,48			3,87
07.12.15	24,00	*	100,82	84,32	16,50	76,64	46,55	30,09	7,30	3,80	2,37	18,87	0,00	0,00	19,37	0,00	19,37	-	76,31	0,00	1,44			3,81
08.12.15	24,00	*	100,15	83,34	16,81	76,74	45,79	30,95	7,30	3,80	2,41	19,19	0,00	0,00	19,70	0,00	19,70	-	76,34	0,00	1,47			3,88
09.12.15	24,00	*	99,98	83,47	16,50	76,72	45,70	31,02	7,30	3,80	2,43	18,82	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	-	76,31	0,00	1,44			3,86
10.12.15	24,00	*	100,16	84,01	16,15	76,77	46,06	30,71	7,30	3,80	2,42	18,41	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90	-	76,34	0,00	1,41			3,83
11.12.15	24,00	*	101,86	83,89	17,97	76,56	46,38	30,19	7,30	3,80	2,37	20,26	0,00	0,00	20,79	0,00	20,79	-	76,12	0,00	1,54			3,92
12.12.15	24,00	*	99,53	83,60	15,93	76,71	46,17	30,54	7,30	3,80	2,40	18,05	0,00	0,00	18,53	0,00	18,53	-	76,31	0,00	1,38			3,78
13.12.15	24,00	*	101,91	83,31	18,60	76,43	45,78	30,65	7,30	3,80	2,42	20,54	0,00	0,00	21,08	0,00	21,08	-	75,96	0,00	1,56			3,98
14.12.15	24,00	*	100,38	83,53	16,85	76,54	45,72	30,82	7,30	3,80	2,46	18,60	0,00	0,00	19,09	0,00	19,09	-	76,16	0,00	1,42			3,87
15.12.15	24,00	*	100,43	83,37	17,06	77,05	45,66	31,39	7,30	3,80	2,50	18,79	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	-	76,72	0,00	1,44			3,94
16.12.15	24,00	*	98,95	82,18	16,77	75,94	45,26	30,68	7,30	3,80	2,44	18,25	0,00	0,00	18,72	0,00	18,72	-	74,81	0,00	1,37			3,80
17.12.15	24,00	*	100,04	81,67	18,37	67,34	40,21	27,13	7,30	3,80	2,06	20,34	0,00	0,00	20,79	0,00	20,79	-	68,78	0,00	1,40			3,45
18.12.15	24,00	*	100,31	83,75	16,56	76,96	45,22	31,74	7,30	3,80	2,55	18,12	0,00	0,00	18,61	0,00	18,61	-	76,51	0,00	1,39			3,94
19.12.15	24,00	*	102,42	84,66	17,76	77,13	46,10	31,03	7,30	3,80	2,53	19,29	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	-	76,72	0,00	1,48			4,01
20.12.15	24,00	*	102,94	84,24	18,69	76,76	46,29	30,47	7,30	3,80	2,48	19,97	0,00	0,00	20,49	0,00	20,49	-	76,36	0,00	1,53			4,01
21.12.15	24,00		99,32	82,24	17,09	76,16	45,83	30,33	7,30	3,80	2,36	19,17	-	-	19,67	-	19,67	-	75,76	-	1,45	-	-	3,81
22.12.15	24,00		99,32	82,24	17,09	76,16	45,83	30,33	7,30	3,80	2,36	19,17	-	-	19,67	-	19,67	-	75,76	-	1,45	-	-	3,81
23.12.15	24,00		99,32	82,24	17,09	76,16	45,83	30,33	7,30	3,80	2,36	19,17	-	-	19,67	-	19,67	-	75,76	-	1,45	-	-	3,81
Среднее	24,00	-	99,32	82,24	17,09	76,16	45,83	30,33	7,30	3,80	2,36	19,17	-	-	19,67	-	19,67	-	75,76	-	1,45	-	-	3,81
Итого	720,00		2979,74	2467,08	512,66						70,71	575,16	0,00	0,00	590,19	0,00	590,19	0,00			43,60	0,00	0,00	114,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 03:00	30952,87	25791,30	5728,76	0,00	5854,79	0,00	757,43	394,83	-
	21.12.15 01:00	33626,97	28004,45	6245,80	0,00	6385,33	0,00	860,05	434,03	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,50 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **590,19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» _____ 24 ДЕК 2015 г.

печать энергосбыта