Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 41
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06069
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,6
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M4)*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	*	100,16	80,43	19,73	74,97	43,47	31,50	6,40	3,20	2,47	20,78	0,00	0,00	21,31	0,00	21,31	-	74,74	0,00	1,55			4,02
25.11.15	24,00	*	99,00	80,74	18,26	75,91	43,89	32,02	6,40	3,20	2,53	19,17	0,00	0,00	19,67	0,00	19,67	-	75,44	0,00	1,45			3,98
26.11.15	24,00	*	100,83	80,45	20,38	76,59	43,86	32,73	6,40	3,20	2,57	21,42	0,00	0,00	21,99	0,00	21,99	-	76,22	0,00	1,63			4,20
27.11.15	24,00	*	98,80	80,98	17,83	76,82	44,13	32,70	6,40	3,20	2,61	18,53	0,00	0,00	19,02	0,00	19,02	-	76,42	0,00	1,42			4,03
28.11.15	24,00	*	61,83	57,31	4,53	76,17	43,62	32,55	6,40	3,20	0,77	25,52	0,00	0,00	25,93	0,00	25,93	-	56,85	0,00	1,45			2,21
29.11.15	24,00	*	77,94	60,77	17,17	73,82	48,56	25,26	6,40	3,20	1,19	23,53	0,00	0,00	24,06	0,00	24,06	-	68,99	0,00	1,62			2,81
30.11.15	24,00	*	99,30	79,93	19,37	76,34	44,19	32,15	6,40	3,20	2,55	19,88	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	-	75,86	0,00	1,51			4,06
01.12.15	24,00	*	98,75	80,43	18,32	76,37	44,72	31,65	6,40	3,20	2,51	18,96	0,00	0,00	19,46	0,00	19,46	-	76,05	0,00	1,44			3,95
02.12.15	24,00	*	101,00	81,02	19,98	75,48	44,68	30,80	6,40	3,20	2,45	20,79	0,00	0,00	21,32	0,00	21,32	-	74,93	0,00	1,56			4,01
03.12.15	24,00	*	100,06	81,32	18,74	76,16	44,79	31,37	6,40	3,20	2,52	19,33	0,00	0,00	19,83	0,00	19,83	-	75,85	0,00	1,47			3,99
04.12.15	24,00	*	100,16	81,29	18,87	76,32	45,06	31,26	6,40	3,20	2,51	19,43	0,00	0,00	19,94	0,00	19,94	-	76,03	0,00	1,48			3,99
05.12.15	24,00	*	101,73	80,56	21,17	76,67	45,58	31,10	6,40	3,20	2,46	21,90	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	76,34	0,00	1,67			4,14
06.12.15	24,00	*	102,56	80,58	21,98	76,63	46,23	30,40	6,40	3,20	2,40	22,83	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	-	76,23	0,00	1,74			4,14
07.12.15	24,00	*	98,86	80,76	18,10	76,32	46,31	30,01	6,40	3,20	2,39	18,68	0,00	0,00	19,18	0,00	19,18	-	76,00	0,00	1,42			3,81
08.12.15	24,00	*	99,99	80,30	19,69	76,42	45,70	30,73	6,40	3,20	2,45	20,08	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	-	76,12	0,00	1,53			3,98
09.12.15	24,00	*	99,45	80,72	18,73	76,37	45,36	31,00	6,40	3,20	2,49	19,11	0,00	0,00	19,61	0,00	19,61	-	76,00	0,00	1,45			3,94
10.12.15	24,00	*	99,28	81,32	17,96	76,45	45,49	30,96	6,40	3,20	2,49	18,48	0,00	0,00	18,96	0,00	18,96	-	76,04	0,00	1,41			3,90
11.12.15	24,00	*	99,15	81,08	18,07	76,28	45,67	30,61	6,40	3,20	2,46	18,59	0,00	0,00	19,07	0,00	19,07	-	75,86	0,00	1,41			3,87
12.12.15	24,00	*	100,10	80,48	19,63	76,34	45,28	31,06	6,40	3,20	2,46	20,30	0,00	0,00	20,83	0,00	20,83	-	75,98	0,00	1,54			4,01
13.12.15	24,00	*	101,19	80,14	21,05	76,11	44,92	31,19	6,40	3,20	2,46	21,79	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	-	75,66	0,00	1,65			4,11
14.12.15	24,00	*	98,75	80,76	17,99	76,17	44,91	31,26	6,40	3,20	2,51	18,41	0,00	0,00	18,89	0,00	18,89	-	75,78	0,00	1,40			3,90
15.12.15	24,00	*	99,36	80,62	18,74	76,67	44,70	31,97	6,40	3,20	2,55	19,24	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75	-	76,35	0,00	1,47			4,02
16.12.15	24,00	*	98,97	79,64	19,32	76,72	44,43	32,29	6,40	3,20	2,54	19,89	0,00	0,00	20,42	0,00	20,42	-	76,27	0,00	1,52			4,06
17.12.15	24,00	*	98,27	76,25	22,03	66,01	38,99	27,01	6,40	3,20	2,02	22,95	0,00	0,00	23,41	0,00	23,41	-	65,03	0,00	1,49			3,51
18.12.15	24,00	*	99,12	80,50	18,62	76,59	43,94	32,65	6,40	3,20	2,60	19,22	0,00	0,00	19,73	0,00	19,73	-	76,13	0,00	1,46			4,06
19.12.15	24,00	*	100,66	81,28	19,38	76,79	44,91	31,88	6,40	3,20	2,56	19,96	0,00	0,00	20,49	0,00	20,49	-	76,43	0,00	1,53			4,09
20.12.15	24,00	*	102,30	80,79	21,52	76,39	45,14	31,25	6,40	3,20	2,48	22,27	0,00	0,00	22,86	0,00	22,86	-	75,99	0,00	1,69			4,18
21.12.15	24,00		97,69	78,90	18,78	75,85	44,76	31,09	6,40	3,20	2,37	20,41	-	-	20,93	-	20,93	-	74,58	-	1,52	-	-	3,89
22.12.15	24,00		97,69	78,90	18,78	75,85	44,76	31,09	6,40	3,20	2,37	20,41	-	-	20,93	-	20,93	-	74,58	-	1,52	-	-	3,89
23.12.15	24,00		97,69	78,90	18,78	75,85	44,76	31,09	6,40	3,20	2,37	20,41	-	-	20,93	-	20,93	-	74,58	-	1,52	-	-	3,89
Среднее	24,00	-	97,69	78,90	18,78	75,85	44,76	31,09	6,40	3,20	2,37	20,41	-	-	20,93	-	20,93	-	74,58	-	1,52	-	-	3,89
Итого	720,00		2930,64	2367,14	563,49						71,11	612,27	0,00	0,00	627,79	0,00	627,79	0,00			45,53	0,00	0,00	116,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.11.15 03:00	31917,18	24998,79	7625,20	0,00	7787,56	0,00	1030,30	515,71	-
21.12.15 02:00	34551,59	27125,71	8176,54	0,00	8352,87	0,00	1135,19	556,72	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -1,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **627,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 24 ДЕК 2015 г.
печать энергосбыта